

Организация:	ООО "Управление ЮГ Подмосковья"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	КМ-5-2	Номер прибора:	363347
Адрес дома:	ул Новая 17,	Система:	Отп


Посуточная видимость учета параметров теплоотребления за период с 17.12.2022 по 16.01.2023

Дата	Тепло, Гкал Q	Масса, т		Учека, т		Подмес, т			Объем, м3			Температура, С			Давл. ат		Наработка Тр. час	Классификация ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2					
17.12	2,34	151,71	151,78	0,00	0,07	154,04	153,01	1,00	96,57	41,05	15,53	0,08	5,0	24,0				
18.12	2,51	150,14	150,17	0,00	0,04	152,61	151,45	1,16	58,86	42,01	16,85	0,09	5,0	24,0				
19.12	2,76	150,88	150,88	0,01	0,00	153,63	152,26	1,37	62,08	43,67	18,41	0,09	5,0	24,0				
20.12	2,76	151,14	151,16	0,00	0,02	153,86	152,53	1,32	61,91	43,53	18,38	0,09	5,0	24,0				
21.12	2,34	151,15	151,19	0,00	0,04	153,46	152,43	1,00	56,63	41,23	15,40	0,09	5,0	24,0				
22.12	1,88	150,94	150,96	0,00	0,04	152,80	152,04	0,76	50,67	38,11	12,56	0,09	5,0	24,0				
23.12	1,79	150,77	150,80	0,00	0,04	152,55	151,84	0,71	46,65	37,85	12,01	0,09	5,0	24,0				
24.12	1,72	150,82	150,88	0,00	0,06	152,54	151,89	0,65	48,73	37,2	11,54	0,09	5,0	24,0				
25.12	2,16	150,79	150,84	0,00	0,05	152,95	152,02	0,93	54,59	40,11	14,48	0,09	5,0	24,0				
26.12	2,44	150,82	150,86	0,00	0,04	153,25	152,14	1,11	58,17	41,85	16,31	0,09	5,0	24,0				
27.12	2,37	150,85	150,89	0,00	0,04	153,20	152,14	1,06	57,24	41,4	15,84	0,09	5,0	24,0				
28.12	2,03	150,49	150,54	0,00	0,04	152,50	151,65	0,85	52,67	39,02	13,65	0,09	5,0	24,0				
29.12	2,01	151,02	150,73	0,29	0,00	153,02	151,83	1,19	52,45	39,04	13,41	0,09	5,0	24,0				
30.12	1,86	151,25	151,11	0,14	0,00	153,10	152,18	0,92	50,59	38,15	12,44	0,09	5,0	24,0				
31.12	1,81	151,04	150,98	0,05	0,00	152,86	152,04	0,81	49,65	37,82	12,13	0,09	5,0	24,0				
01.01	1,60	150,85	150,81	0,04	0,00	152,48	151,79	0,69	47,23	36,53	10,7	0,09	5,0	24,0				
02.01	1,80	150,71	150,72	0,00	0,01	152,51	151,75	0,75	49,66	37,6	12,05	0,09	5,0	24,0				
03.01	1,78	150,66	150,66	0,00	0,00	152,46	151,71	0,75	49,75	37,83	11,91	0,09	5,0	24,0				
04.01	2,09	150,72	150,72	0,00	0,01	152,80	151,87	0,92	63,66	39,65	14,0	0,09	5,0	24,0				
05.01	2,45	150,92	150,82	0,10	0,00	153,35	152,09	1,26	58,0	41,64	16,35	0,09	5,0	24,0				
06.01	3,81	151,74	151,89	0,05	0,00	155,65	153,47	2,18	74,9	49,7	25,2	0,09	5,0	24,0				
07.01	3,93	153,08	153,04	0,04	0,00	157,01	154,78	2,23	74,73	48,97	25,76	0,08	5,0	24,0				
08.01	3,99	153,66	153,64	0,02	0,00	157,62	155,38	2,24	74,94	48,83	26,1	0,09	5,0	24,0				
09.01	4,03	152,01	152,00	0,01	0,00	158,01	153,74	2,27	75,66	49,02	26,65	0,09	5,0	24,0				
10.01	3,74	144,54	144,38	0,18	0,00	148,06	145,87	2,21	72,81	46,82	25,99	0,09	5,0	24,0				
11.01	3,38	144,51	144,31	0,20	0,00	147,70	145,73	1,97	68,87	45,34	23,53	0,09	5,0	24,0				
12.01	3,02	144,28	144,11	0,17	0,00	147,11	145,43	1,68	64,86	43,62	21,05	0,09	5,0	24,0				
13.01	2,61	143,97	143,79	0,18	0,00	146,40	144,99	1,42	58,71	41,49	18,22	0,09	5,0	24,0				
14.01	2,33	143,78	143,23	0,53	0,00	145,93	144,34	1,59	56,24	39,92	16,33	0,09	5,0	24,0				
15.01	2,27	143,59	143,41	0,18	0,00	145,72	144,51	1,21	55,79	39,85	15,95	0,09	5,0	24,0				
16.01	2,39	141,67	141,48	0,19	0,00	143,92	142,62	1,30	57,83	40,83	17,0	0,09	5,0	24,0				
Итого:	78,00	4634,48	4632,60	2,37	0,49	4711,12	0,00	39,80	58,55	41,60	16,95	0,09	5,00	744,0				

Показания интеграторов счетчиков:							Классификация ошибок:			
Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр, ч		D	G	E	M
16.12.2022	24:00	417,37	34714,62	34786,35	5278,64					
31.12.2022	24:00	450,16	36978,43	37050,16	5638,64					
01.01.2023	00:00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16.01.2023	24:00	45,21	2370,67	2368,79	384,00					
ИТОГО:		78,00	4634,48	4632,60	744,00					

Точ.	-	Тнараб.	+	Тсб.лит.	+	Тф.отк.	+	Тдт<min	+	TG<min	+	TG>max	+	Тд.0.
744,00	-	744,00	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0	+	0,0

Досчет: Q = 78,001 Гкал

Представитель
абонента: 

Представитель
тепло(водо)снабжающей
организации: 