

Организация "ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"  
 Адрес "Ул. Новая, д.25"  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30  
 Дата последней проверки теплосчетчика

Номер договора \_\_\_\_\_  
 Телефон \_\_\_\_\_  
 Номер теплосчетчика 363832

Гпод.: 0.016 - 40.0\_м3/ч Ду= \_\_\_\_\_мм  
 Гобр.: 0.016 - 40.0\_м3/ч Ду= \_\_\_\_\_мм  
 Gп : 10\_л/ИМП

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 17.12.2022\_ по 16.01.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн		Температура, °С			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок	
		M1	M2	M1-M2 Утечка	Vi	M2-M1 подмес	t1	t2			t1-t2
17.12.22	2.493	208.1055	207.8750	0.2305	0.00	55.83	43.86	11.98	0.00	24.00	
18.12.22	2.857	206.6484	206.4219	0.2266	0.00	59.89	46.06	13.83	0.00	24.00	
19.12.22	2.861	207.6445	207.3828	0.2617	0.00	59.95	46.18	13.78	0.00	24.00	
20.12.22	2.951	207.9375	207.6797	0.2578	0.00	61.11	46.92	14.19	0.00	24.00	
21.12.22	2.424	208.0386	207.8359	0.2227	0.00	54.89	43.34	11.55	0.00	24.00	
22.12.22	2.020	207.8789	207.6563	0.2227	0.00	49.85	40.14	9.72	0.00	24.00	
23.12.22	1.919	207.7188	207.5234	0.1953	0.00	48.84	39.59	9.25	0.00	24.00	
24.12.22	1.877	207.7031	207.5156	0.1875	0.00	48.40	39.36	9.04	0.00	24.00	
25.12.22	2.401	207.5977	207.4180	0.1797	0.00	55.03	43.47	11.56	0.00	24.00	
26.12.22	2.665	207.5977	207.3828	0.2148	0.00	58.13	45.29	12.84	0.00	24.00	
27.12.22	2.421	207.5898	207.3828	0.2070	0.00	55.22	43.56	11.66	0.00	24.00	
28.12.22	2.176	207.0820	206.8828	0.1992	0.00	52.14	41.64	10.51	0.00	24.00	
29.12.22	2.130	208.4258	208.2539	0.1719	0.00	51.69	41.47	10.22	0.00	24.00	
30.12.22	1.964	208.1602	207.9727	0.1875	0.00	49.65	40.22	9.44	0.00	24.00	
31.12.22	1.931	207.9492	207.7383	0.2109	0.00	49.32	40.04	9.28	0.00	24.00	
01.01.23	1.673	207.7954	207.5578	0.2376	0.00	45.90	37.85	8.06	0.00	24.00	
02.01.23	2.067	207.5986	207.4192	0.1794	0.00	50.83	40.87	9.96	0.00	24.00	
03.01.23	1.843	207.5731	207.3707	0.2024	0.00	48.22	39.34	8.88	0.00	24.00	
04.01.23	2.317	207.5948	207.3997	0.1951	0.00	53.82	42.67	11.16	0.00	24.00	
05.01.23	2.921	207.5211	207.3403	0.1807	0.00	60.70	46.63	14.07	0.00	24.00	
06.01.23	4.118	208.5457	208.3341	0.2115	0.00	74.33	54.59	19.74	0.00	24.00	
07.01.23	4.149	210.1045	209.8875	0.2170	0.00	73.64	53.90	19.74	0.00	24.00	
08.01.23	4.198	210.7128	210.4966	0.2162	0.00	74.04	54.12	19.92	0.00	24.00	
09.01.23	4.218	206.2078	205.9266	0.2811	0.00	74.72	54.27	20.45	0.00	24.00	
10.01.23	3.831	198.0815	197.6893	0.3922	0.00	70.96	51.62	19.34	0.00	24.00	
11.01.23	3.504	198.2898	197.8733	0.4165	0.00	66.86	49.19	17.67	0.00	24.00	
12.01.23	3.150	198.1951	197.8025	0.3926	0.00	68.02	47.12	15.89	0.00	24.00	
13.01.23	2.735	197.8887	197.5305	0.3582	0.00	58.14	44.31	13.82	0.00	24.00	
14.01.23	2.495	197.5540	197.2173	0.3367	0.00	55.34	42.71	12.63	0.00	24.00	
15.01.23	2.484	197.3252	196.9998	0.3254	0.00	55.40	42.81	12.59	0.00	24.00	
16.01.23	2.559	193.3296	192.9585	0.3711	0.00	56.76	43.52	13.24	0.00	24.00	
Итого	83.349	6370.4150	6362.7256	7.6894	0.00	57.81	44.73	13.08	0.00	744.00	0.00

Дата	Время	Q	M1	M2	VI	TP
16.01.23	24:00	48.260	3254.32	3249.80	0.00	384.00
01.01.23	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.22	24:00	484.437	50759.39	50772.97	0.00	8369.50
17.12.22	00:00	449.348	47643.29	47660.05	0.00	8009.50
Итого		✓ 83.349	6370.42	6362.73	0.00	744.00

Отчетный период — 744.00\_час. Период норм. работы — 744.00\_час.

Период отключения питания (U) — 0.000\_час. Период функц. отказа (E) — 0.000\_час.  
 Период t1-t2 < min (D) — 0.000\_час. Период G<min (G) — 0.000\_час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

