

Юг Подмосковья

Организация: МУП "Жилищник"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 394856

Адрес дома: ул Российская 18

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 17.12.2022 по 16.01.2023

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Ми	Температура, гр.С			Наработка Тр, час	Клас-сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
17.12	2.082611	151.570	149.609	1.961	0.000	0.000	61.3	47.4	13.9	24.00	
18.12	2.350464	151.705	149.736	1.969	0.000	0.000	65.4	49.8	15.6	24.00	
19.12	2.474380	151.840	149.799	2.041	0.000	0.000	67.2	50.8	16.4	24.00	
20.12	2.428986	151.570	149.496	2.074	0.000	0.000	66.3	50.1	16.1	24.00	
21.12	2.214233	159.512	157.385	2.127	0.000	0.000	63.0	49.0	14.0	24.00	
22.12	1.998138	153.438	151.514	1.924	0.000	0.000	60.0	46.9	13.1	24.00	
23.12	1.856598	152.955	151.059	1.896	0.000	0.000	58.1	45.8	12.3	24.00	
24.12	1.758653	152.418	150.510	1.908	0.000	0.000	56.4	44.8	11.6	24.00	
25.12	2.086639	151.367	149.418	1.949	0.000	0.000	61.5	47.6	13.9	24.00	
26.12	2.181488	151.496	149.502	1.994	0.000	0.000	63.1	48.6	14.5	24.00	
27.12	2.036072	143.246	140.375	2.871	0.000	0.000	62.4	48.1	14.3	23.86	D
28.12	2.030945	159.393	157.260	2.133	0.000	0.000	59.9	47.0	12.9	24.00	
29.12	1.929718	159.646	157.490	2.156	0.000	0.000	58.6	46.4	12.2	24.00	
30.12	1.681366	159.137	156.955	2.182	0.000	0.000	54.2	43.6	10.7	24.00	
31.12	1.684814	158.609	156.432	2.178	0.000	0.000	54.3	43.5	10.7	24.00	
01.01	1.528759	159.390	157.180	2.210	0.000	0.000	52.0	42.3	9.7	24.00	
02.01	1.668204	159.195	157.022	2.173	0.000	0.000	53.4	42.8	10.6	24.00	
03.01	1.671029	159.199	156.994	2.205	0.000	0.000	54.2	43.6	10.6	24.00	
04.01	1.919690	158.688	156.478	2.209	0.000	0.000	57.9	45.7	12.2	24.00	
05.01	2.103766	159.183	156.940	2.244	0.000	0.000	60.7	47.3	13.3	24.00	
06.01	3.203127	158.104	155.734	2.370	0.000	0.000	76.9	56.5	20.4	24.00	
07.01	3.401989	157.968	155.619	2.349	0.000	0.000	78.9	57.3	21.6	24.00	
08.01	3.428431	158.449	156.042	2.407	0.000	0.000	78.9	57.1	21.7	24.00	
09.01	3.313917	158.805	156.325	2.480	0.000	0.000	77.9	56.9	21.0	24.00	
10.01	3.052219	158.695	156.159	2.538	0.000	0.000	74.2	54.9	19.3	24.00	
11.01	2.855318	158.792	156.249	2.543	0.000	0.000	71.4	53.3	18.1	24.00	
12.01	2.571850	159.258	156.702	2.555	0.000	0.000	67.5	51.2	16.3	24.00	
13.01	2.309284	159.084	156.524	2.560	0.000	0.000	63.6	49.0	14.6	24.00	
14.01	2.152130	159.041	156.460	2.581	0.000	0.000	61.3	47.6	13.7	24.00	
15.01	2.109360	159.029	156.425	2.605	0.000	0.000	60.8	47.4	13.4	24.00	
16.01	2.109074	159.217	156.624	2.593	0.000	0.000	60.7	47.3	13.4	24.00	
Итого	70.1913	4850.00	4780.02	69.98	0.00	0.00	63.3	48.7	14.6	743.66	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Ми, тонн	Тр, час
16.12.2022	24:00	248.85011	21365.50	21358.68	0.00	3387.89
31.12.2022	24:00	279.64322	23673.41	23635.21	0.00	3747.55
01.01.2023	00:00	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00
16.01.2023	24:00	39.39815	2542.10	2503.48	0.00	384.00
Итого		70.191	4850.00	4780.02	0.00	743.66

Классификация ошибок:
 D - отключение по T1-T2<min
 G - отключение по Gmin, Gmax
 E - функциональный отказ
 U - отключение питания

Точн = Тнараб + Тоб.пие + Тф.оек + Тдт<min + ТG<min + ТG>max
 744.00 = 743.66 + 0.00 + 0.00 + 0.34 + 0.00 + 0.00

Представитель абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____



Q доп. = 70,223 Гкал