

Юг подмосковья

Организация: МУП "Жилищник"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 394204

Адрес дома: ул Российская 20/13

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 17.12.2022 по 16.01.2023**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Mi	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр,час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
17.12	2.348083	182.031	177.379	4.652	0.000	0.000	61.0	48.0	13.0	24.00	
18.12	2.697021	182.117	177.465	4.652	0.000	0.000	65.6	50.7	14.9	24.00	
19.12	2.776550	182.340	177.668	4.672	0.000	0.000	66.8	51.5	15.3	24.00	
20.12	2.746216	181.871	177.211	4.660	0.000	0.000	66.2	51.0	15.2	24.00	
21.12	2.468872	194.457	189.664	4.793	0.000	0.000	62.6	49.8	12.8	24.00	
22.12	2.229919	184.539	179.891	4.648	0.000	0.000	59.8	47.6	12.2	24.00	
23.12	2.073578	183.977	179.199	4.777	0.000	0.000	57.8	46.4	11.4	24.00	
24.12	1.975067	183.227	178.430	4.797	0.000	0.000	56.3	45.4	10.9	24.00	
25.12	2.372375	182.078	177.270	4.809	0.000	0.000	61.7	48.6	13.1	24.00	
26.12	2.456635	182.207	177.379	4.828	0.000	0.000	62.9	49.3	13.6	24.00	
27.12	2.398895	183.086	178.289	4.797	0.000	0.000	62.0	48.8	13.2	24.00	
28.12	2.240753	180.352	175.574	4.777	0.000	0.000	59.9	47.3	12.5	24.00	
29.12	2.091949	180.906	175.996	4.910	0.000	0.000	58.1	46.4	11.7	24.00	
30.12	1.836456	180.258	175.375	4.883	0.000	0.000	54.0	43.7	10.3	24.00	
31.12	1.849274	179.770	174.895	4.875	0.000	0.000	54.1	43.7	10.4	24.00	
01.01	1.662015	180.667	175.790	4.877	0.000	0.000	51.5	42.2	9.3	24.00	
02.01	1.867532	180.381	175.467	4.914	0.000	0.000	53.8	43.3	10.5	24.00	
03.01	1.826898	180.377	175.511	4.866	0.000	0.000	53.8	43.5	10.2	24.00	
04.01	2.146391	179.750	174.892	4.858	0.000	0.000	58.0	45.9	12.0	24.00	
05.01	2.407321	180.327	175.499	4.828	0.000	0.000	61.2	47.7	13.4	24.00	
06.01	3.640121	179.130	174.287	4.843	0.000	0.000	77.1	56.7	20.4	24.00	
07.01	3.793185	179.023	174.192	4.831	0.000	0.000	78.6	57.4	21.3	24.00	
08.01	3.822519	179.563	174.795	4.767	0.000	0.000	78.7	57.3	21.4	24.00	
09.01	3.719830	179.961	175.206	4.756	0.000	0.000	77.6	56.9	20.8	24.00	
10.01	3.400139	179.806	175.023	4.783	0.000	0.000	73.8	54.8	19.0	24.00	
11.01	3.174629	179.883	175.113	4.771	0.000	0.000	71.0	53.3	17.7	24.00	
12.01	2.853182	180.398	175.573	4.825	0.000	0.000	67.0	51.1	15.9	24.00	
13.01	2.577633	180.337	175.532	4.805	0.000	0.000	63.4	49.0	14.4	24.00	
14.01	2.382378	180.351	175.509	4.842	0.000	0.000	61.1	47.8	13.3	24.00	
15.01	2.337425	180.308	175.429	4.877	0.000	0.000	60.7	47.6	13.1	24.00	
16.01	2.311344	180.592	175.677	4.915	0.000	0.000	60.4	47.5	12.9	24.00	
Итого	78.4842	5624.07	5475.18	148.89	0.00	0.00	63.1	49.0	14.1	744.00	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Mi, тонн	Тр, час
16.12.2022	24:00	333.67981	34568.68	33798.66	0.00	6364.56
31.12.2022	24:00	368.24146	37311.89	36470.34	0.00	6724.56
01.01.2023	00:00	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00
16.01.2023	24:00	43.92254	2880.85	2803.50	0.00	384.00
Итого		78.484	5624.07	5475.18	0.00	744.00

Классификация ошибок:
 D - отключение по T1-T2<min
 G - отключение по Gmin, Gmax
 E - функциональный отказ
 U - отключение питания

Точч = Tнараб + Tсб.мер + Тр.отк + Tdt<min + TG<min + TG>max
 744.00 = 744.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Представитель
абонента

Представитель
теплоснабжающей
организации