

Организация: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"

Номер абонента: №21 (70/50)

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 369673

Адрес дома: ул Советская 104 А

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

**Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 17.12.2022 по 16.01.2023**

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подрос, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Mn	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. символ
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
17,12	3,104431	147,568	147,698	0,471	0	0	70,7	49,6	21,1	24	
18,12	3,128296	143,146	142,695	0,451	0	0	70,8	48,8	21,9	24	
19,12	3,147583	142,412	141,959	0,453	0	0	71	48,8	22,2	24	
20,12	3,139221	142,832	142,371	0,461	0	0	70,9	48,8	22,1	24	
21,12	3,210693	152,986	149,861	3,125	0	0	71,2	50,1	21,1	24	
22,12	3,157471	151,564	151,076	0,488	0	0	71,4	50,5	20,9	24	
23,12	3,110657	152,277	151,758	0,52	0	0	71	50,3	20,5	24	
24,12	3,073608	152,248	151,748	0,5	0	0	70,9	50,6	20,3	24	
25,12	3,093079	146,828	146,357	0,471	0	0	71,2	50	21,1	24	
26,12	3,093201	145,166	144,703	0,463	0	0	70,9	49,6	21,4	24	
27,12	3,108826	148,053	147,576	0,477	0	0	70,7	49,4	21,1	24	
28,12	3,103577	149,609	149,135	0,475	0	0	71,1	50,2	20,8	24	
29,12	3,082458	149,721	149,217	0,504	0	0	70,7	50,1	20,7	24	
30,12	3,114197	153,727	153,199	0,527	0	0	71,1	50,8	20,3	24	
31,12	3,073975	153,609	153,113	0,496	0	0	70,8	50,7	20,1	24	
1,01	3,065193	159,949	159,407	0,542	0	0	70,6	51,4	19,2	24	
2,01	2,98072	153,908	153,392	0,516	0	0	70	50,3	19,4	24	
3,01	3,048778	158,253	157,716	0,537	0	0	70,4	51,1	19,3	24	
4,01	3,043818	152,653	152,126	0,527	0	0	70,3	50,2	20	26	
5,01	3,170598	149,1	148,623	0,477	0	0	71,6	50,3	21,3	24	
6,01	4,208063	145,793	145,296	0,497	0	0	83,5	54,6	28,9	24	
7,01	4,42708	145,949	145,465	0,484	0	0	85,7	55,3	30,4	24	
8,01	4,264011	148,413	147,939	0,474	0	0	83,1	54,4	28,8	24	
9,01	4,340216	151,12	150,621	0,499	0	0	83,5	54,8	28,8	26	
10,01	3,813793	148,101	147,616	0,485	0	0	76,3	50,5	25,8	24	
11,01	3,613056	141,218	140,752	0,465	0	0	73,9	48,3	25,7	24	
12,01	3,45118	139,642	139,211	0,431	0	0	72,4	47,6	24,8	24	
13,01	3,418205	144,485	144,009	0,475	0	0	72,3	48,6	23,7	24	
14,01	3,396507	149,039	148,538	0,501	0	0	72,1	49,3	22,9	24	
15,01	3,352074	148,89	148,413	0,477	0	0	72,1	49,6	22,6	24	
16,01	3,337605	146,888	146,411	0,477	0	0	71,8	49	22,8	24	
Итого	103,8722	4615,15	4597,4	17,75	0	0	73	50,5	22,5	744	

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Mn, тонн	Тр, час
16.12.2022	24:00	627,57599	30889,77	30765	0	5100,02
31.12.2022	24:00	674,31726	33121,52	32986,87	0	5460,02
01.01.2023	00:00	0	0	0	0	0
16.01.2023	24:00	56,9309	2383,4	2375,53	0	384
Итого		103,672	4615,15	4597,4	0	744

Классификация символов:

- D - отключение по T1-T2<min
- G - отключение по Gmin, Gmax
- E - функциональный отказ
- U - отключение питания

Тотч = Тнарб + Тоб.мг + Тд.ош + Тд.сн + ТГ.сн + ТГ.мк + Т.д.
744 = 744 0 0 0 0 0

Представитель
абонента



Представитель
теплоснабжающе
й

