

102 подмосковья

Организация: ООО УК "Фрегат"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: МКТС

Номер прибора: 11769

Адрес дома: ул Советская 105

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 17.12.2022 по 16.01.2023

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Ми	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
17.12	2.509033	167.250	167.875	0.000	0.625	0.000	59.3	44.3	15.0	24.00	
18.12	2.790039	167.156	167.750	0.000	0.594	0.000	62.2	45.5	16.7	24.00	
19.12	3.014404	167.063	167.281	0.000	0.219	0.000	65.3	47.2	18.1	24.00	
20.12	2.941650	166.969	167.469	0.000	0.500	0.000	64.4	46.8	17.6	24.00	
21.12	2.531494	167.250	167.750	0.000	0.500	0.000	59.8	44.6	15.2	24.00	
22.12	1.967529	168.750	169.281	0.000	0.531	0.000	52.3	40.7	11.7	24.00	
23.12	1.925293	169.063	169.625	0.000	0.563	0.000	51.7	40.3	11.4	24.00	
24.12	1.832275	151.313	151.813	0.000	0.500	0.000	51.9	39.8	12.1	24.00	
25.12	2.318115	147.281	147.031	0.250	0.000	0.000	58.4	42.7	15.8	24.00	
26.12	2.621582	168.063	168.531	0.000	0.469	0.000	60.9	45.3	15.6	24.00	
27.12	2.528564	168.406	168.750	0.000	0.344	0.000	59.7	44.7	15.0	24.00	
28.12	2.272461	168.719	169.250	0.000	0.531	0.000	56.2	42.7	13.5	24.00	
29.12	2.244629	168.781	169.250	0.000	0.469	0.000	58.0	42.7	13.3	24.00	
30.12	2.057129	168.906	169.438	0.000	0.531	0.000	53.9	41.7	12.2	24.00	
31.12	2.066650	168.875	169.406	0.000	0.531	0.000	53.9	41.7	12.3	24.00	
01.01	1.824219	169.000	169.531	0.000	0.531	0.000	50.9	40.1	10.8	24.00	
02.01	2.108887	168.844	169.375	0.000	0.531	0.000	53.3	40.8	12.5	24.00	
03.01	2.042725	168.844	169.313	0.000	0.469	0.000	53.4	41.3	12.1	24.00	
04.01	2.381836	168.688	169.125	0.000	0.438	0.000	57.0	42.8	14.1	24.00	
05.01	2.625488	168.438	168.844	0.000	0.406	0.000	60.2	44.6	15.6	24.00	
06.01	3.998779	167.438	167.750	0.000	0.313	0.000	76.5	52.6	23.9	24.00	
07.01	4.121338	167.500	167.750	0.000	0.250	0.000	77.2	52.8	24.6	24.00	
08.01	4.105957	167.500	167.781	0.000	0.281	0.000	77.1	52.6	24.5	24.00	
09.01	4.063965	167.469	167.688	0.000	0.219	0.000	77.1	52.8	24.3	24.00	
10.01	3.782959	167.688	167.969	0.000	0.281	0.000	73.7	51.2	22.6	24.00	
11.01	3.362061	167.438	167.750	0.000	0.313	0.000	68.7	48.6	20.1	24.00	
12.01	3.134033	167.063	167.375	0.000	0.313	0.000	66.4	47.6	18.8	24.00	
13.01	2.687500	167.438	167.750	0.000	0.313	0.000	61.5	45.4	16.1	24.00	
14.01	2.198730	167.938	168.281	0.000	0.344	0.000	54.3	41.2	13.1	24.00	
15.01	2.514893	167.656	167.938	0.000	0.281	0.000	58.8	43.8	15.0	24.00	
16.01	2.491943	168.250	168.531	0.000	0.281	0.000	58.5	43.7	14.8	24.00	
Итого	83.0662	5171.03	5183.25	0.25	12.47	0.00	61.0	44.9	16.1	744.00	

Показания интеграторов счетчика

Классификация ошибок:
D - отключение по T1-T2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Ми, тонн	Тр, час
16.12.2022	24:00	3844.95215	330373.97	331128.06	0.00	70098.35
16.01.2023	24:00	3928.01831	335545.00	336311.31	0.00	70842.35
Итого		83.066	5171.03	5183.25	0.00	744.00

Точн = Тнараб + Тсб.лит + Тф.отж + Тдт<min + ТГ<min + ТГ>max
744.00 = 744.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Представитель
абонента

Представитель
теплоснабжающей
организации

