

Организация:	ООО "Управдом ЮГ Подмосквы"	Номер абонента:	Котельная
Тип прибора:	ИИТС	Номер прибора:	11769
Адрес дома:	ул Советская 105,	Система:	ГВС
Подсучная ведомость учета параметров теплопотребления за период с 17.12.2022 по 16.01.2023			

Дата	Темп. Гкал Q	Масса, т		Утечка, т		Подмес, т		Объем, м3			Температура, С		Давл. ат		Наработка Тр. час	Классификация ошибок
		M1	M2	M1-M2	M2-M1	V1	V2	V1-V2	T1	T2	T1-T2	P1	P2			
17.12	0,77	96,41	87,97	8,44	0,00	98,25	89,47	8,78	63,95	60,41	3,54	7,92	7,85	24,0		
18.12	0,82	97,50	87,88	9,63	0,00	99,28	89,34	9,94	63,45	60,0	3,45	7,88	7,81	24,0		
19.12	0,83	97,41	87,67	9,73	0,00	99,28	89,17	10,11	64,05	60,54	3,51	7,92	7,85	24,0		
20.12	0,79	96,94	87,97	8,97	0,00	98,75	89,45	9,30	63,88	60,41	3,47	7,92	7,85	24,0		
21.12	0,80	96,97	87,95	9,02	0,00	98,84	89,47	9,36	64,48	60,96	3,52	7,92	7,85	24,0		
22.12	0,78	96,25	88,05	8,20	0,00	96,13	89,59	6,53	64,63	61,37	3,26	7,92	7,85	24,0		
23.12	0,80	97,05	88,11	8,95	0,00	98,94	89,64	9,30	64,71	61,18	3,53	7,94	7,87	24,0		
24.12	0,81	96,41	87,14	9,27	0,00	98,25	88,64	9,61	64,57	61,05	3,52	7,9	7,83	23,71		
25.12	0,83	97,50	87,95	9,54	0,00	99,38	89,38	10,00	64,41	60,91	3,5	7,86	7,78	24,0		
26.12	0,74	96,03	88,16	7,86	0,00	97,84	88,57	9,27	64,1	60,58	3,52	7,9	7,83	24,0		
27.12	0,84	97,75	87,85	9,89	0,00	99,59	89,34	10,25	64,05	60,51	3,54	7,9	7,83	24,0		
28.12	0,77	96,47	88,05	8,41	0,00	98,34	89,59	8,75	64,8	61,05	3,75	7,84	24,0			
29.12	0,82	97,38	87,89	9,48	0,00	99,25	89,41	9,84	64,25	60,75	3,5	7,89	7,82	24,0		
30.12	0,85	97,91	87,80	10,11	0,00	99,78	89,31	10,47	64,56	61,08	3,48	7,86	7,79	24,0		
31.12	1,02	100,88	87,38	13,50	0,00	102,78	88,86	13,92	63,77	60,44	3,33	7,77	7,68	24,0		
01.01	0,84	94,31	88,33	5,98	0,00	95,13	89,85	5,27	64,84	61,29	3,55	7,98	7,91	24,0		
02.01	0,77	96,38	87,84	8,53	0,00	98,19	89,34	8,84	63,87	60,38	3,49	7,93	7,86	24,0		
03.01	0,84	97,38	87,56	9,81	0,00	99,25	89,06	10,19	64,46	60,96	3,5	7,92	7,85	24,0		
04.01	0,78	96,38	87,69	8,69	0,00	98,19	89,19	9,00	63,91	60,4	3,51	7,81	7,84	24,0		
05.01	0,90	97,44	86,59	10,84	0,00	99,28	88,06	11,22	64,24	60,67	3,57	7,79	7,73	24,0		
06.01	0,95	96,94	86,36	10,58	0,00	98,16	88,14	10,02	71,17	66,8	4,37	7,76	7,69	24,0		
07.01	0,89	94,06	86,44	7,63	0,00	95,44	88,34	7,09	74,19	69,53	4,66	7,78	7,71	24,0		
08.01	1,01	97,13	85,94	11,19	0,00	99,28	87,86	11,83	69,64	65,63	4,01	7,66	7,59	24,0		
09.01	0,83	96,91	87,45	9,45	0,00	97,88	89,06	8,81	67,32	63,31	4,01	7,74	7,67	24,0		
10.01	0,89	97,00	88,03	11,03	0,00	98,88	87,47	11,41	63,13	59,64	3,49	7,71	7,65	24,0		
11.01	0,81	95,31	86,50	8,81	0,00	97,18	87,98	9,19	64,59	60,76	3,83	7,72	7,66	24,0		
12.01	0,88	96,31	86,25	10,06	0,00	98,22	87,77	10,45	65,26	61,47	3,79	7,73	7,67	24,0		
13.01	0,94	97,31	86,17	11,14	0,00	99,22	87,89	11,33	65,5	61,73	3,77	7,74	7,68	24,0		
14.01	0,79	94,84	86,89	8,25	0,00	96,81	88,22	8,59	65,61	61,82	3,79	7,74	7,68	24,0		
15.01	0,94	97,38	86,25	11,13	0,00	99,31	87,78	11,53	65,42	61,71	3,71	7,68	7,62	24,0		
16.01	0,84	95,76	86,39	9,39	0,00	97,66	87,01	9,75	65,16	61,41	3,75	7,73	7,67	24,0		
Итого:	25,97	2997,84	2706,22	291,63	0,00	3058,72	0,00	302,83	65,22	61,56	3,66	7,84	7,77	743,71		

Показания интерграторов с-ИИТС:

Дата	Время	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Тр. ч
16.12.2022	24:00	2386,78	264608,63	234515,02	69656,80
16.01.2023	24:00	2412,75	267606,47	237221,23	70400,51
ИТОГО:		25,97	2997,84	2706,22	743,71

Классификация ошибок:

- D - отклонение по 11-62 см
- G - отклонение по 61 см, 62 см
- E - флюидный датчик
- U - отклонение лампы

Точ.	= Тнараб.	= Тоб.лит.	+ Тф.отк.	+ Тд<mi	+ ТG<mi	+ ТG>max	+ Тд.о.
744,00	= 743,71	= 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0

Дочет: Q =

Представитель

Представитель

тепло(водо)снабжающей

абонента

организации

Q<sub>ГВС</sub> = 18,904 Гкал  
V<sub>ГВС</sub> = 302,948 м<sup>3</sup>