

Организация "ООО "Управдом Юг Подмосковья"  
 Адрес ул. Советская д.114  
 Тип теплосчетчика \_КМ-5-2\_ версия \_02.30\_ Номер теплосчетчика \_357038  
 Дата последней поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Спод.: 0.16\_ - 160.0м3/ч Ду= \_\_\_мм  
 Гобр.: 0.16\_ - 160.0м3/ч Ду= \_\_\_мм  
 Гп : 10\_л/ИМП

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления с \_17.12.2022\_ по \_16.01.2023\_

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °С			Время, час		Работы Тр	Классиф ошибок
		М1	М2	М1-М2 утечка	ви	М2-М1 подмес	т1	т2	т1-т2		
17.12.22	3.660	183.2539	184.1875	-	0.00	0.9336	68.18	48.21	19.97	0.00	24.00
18.12.22	3.591	172.0703	172.9336	-	0.00	0.8633	68.05	47.17	20.88	0.00	24.00
19.12.22	4.843	331.5391	334.4375	-	0.00	2.8984	69.44	54.84	14.60	0.00	24.00
20.12.22	4.553	312.9375	315.5039	-	0.00	2.5664	68.72	54.17	14.55	0.00	24.00
21.12.22	4.070	228.2734	229.4961	-	0.00	1.2227	68.81	50.99	17.82	0.00	24.00
22.12.22	3.293	145.0430	145.4180	-	0.00	0.3750	68.69	45.98	22.71	0.00	24.00
23.12.22	3.031	127.0938	127.4727	-	0.00	0.3789	68.20	44.35	23.85	0.00	24.00
24.12.22	2.619	100.7813	101.1914	-	0.00	0.4102	67.69	41.70	26.00	0.00	24.00
25.12.22	3.164	135.4727	135.9063	-	0.00	0.4336	67.93	44.56	23.36	0.00	24.00
26.12.22	4.008	214.6563	215.7109	-	0.00	1.0547	68.77	50.10	18.67	0.00	24.00
27.12.22	4.073	236.3945	237.3945	-	0.00	1.0000	68.66	51.43	17.23	0.00	24.00
28.12.22	3.469	160.7031	161.4961	-	0.00	0.7930	68.65	47.06	21.59	0.00	24.00
29.12.22	3.432	161.7344	162.4805	-	0.00	0.7461	68.04	46.82	21.22	0.00	24.00
30.12.22	3.194	143.1250	143.7773	-	0.00	0.6523	67.75	45.43	22.32	0.00	24.00
31.12.22	2.766	113.7266	114.3477	-	0.00	0.6211	67.08	42.76	24.33	0.00	24.00
01.01.23	2.548	98.3567	99.1111	-	0.00	0.7544	67.15	41.24	25.91	0.00	24.00
02.01.23	2.679	111.5079	112.2150	-	0.00	0.7071	66.82	42.78	24.03	0.00	24.00
03.01.23	3.298	154.1643	154.9256	-	0.00	0.7613	67.76	46.36	21.40	0.00	24.00
04.01.23	3.338	159.2062	160.2092	-	0.00	1.0030	67.77	46.80	20.97	0.00	24.00
05.01.23	3.659	185.5515	186.5667	-	0.00	1.0152	67.98	48.27	19.72	0.00	24.00
06.01.23	6.109	401.1613	404.1304	-	0.00	2.9691	78.00	62.79	15.21	0.00	24.00
07.01.23	7.298	474.6072	477.2266	-	0.00	2.6194	83.66	68.31	15.34	0.00	24.00
08.01.23	7.158	448.6495	450.6350	-	0.00	1.9855	83.54	67.62	15.92	0.00	24.00
09.01.23	6.775	425.2703	427.0730	-	0.00	1.8027	80.60	64.69	15.91	0.00	24.00
10.01.23	6.348	426.7649	428.3611	-	0.00	1.5962	77.46	62.61	14.85	0.00	24.00
11.01.23	5.830	423.3635	424.8994	-	0.00	1.5359	73.20	59.44	13.76	0.00	24.00
12.01.23	5.212	370.6145	371.5500	-	0.00	0.9355	70.58	56.52	14.06	0.00	24.00
13.01.23	4.502	259.6868	258.6455	1.0413	0.00	0.9961	70.32	52.99	17.33	0.00	24.00
14.01.23	3.684	168.9597	169.9558	-	0.00	0.8623	69.89	48.09	21.80	0.00	24.00
15.01.23	3.494	150.9717	151.8340	-	0.00	0.8623	69.45	46.30	23.15	0.00	24.00
16.01.23	4.106	212.4858	213.9473	-	0.00	1.4614	69.72	50.39	19.32	0.00	24.00
Итого	129.804	7238.1265	7273.0396	1.0413	0.00	35.9544	72.63	54.70	17.92	0.00	744.00
											0.00

Дата	Время	Q	M1	M2	VI	TP
16.01.23	24:00	76.038	4471.32	4491.29	0.00	384.00
01.01.23	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.22	24:00	729.974	37572.71	37916.45	0.00	5495.32
17.12.22	00:00	676.208	34805.91	35134.70	0.00	5135.32
Итого		129.804	7238.13	7273.04	0.00	744.00

Отчетный период — 744,00\_час. Период норм. работы — 744,00\_час.

Период отключения питания (U) 0.000\_час. Период функц. отказа (E) 0.000\_час.  
 Период t1-t2 < min (D) 0.000\_час. Период G<min (G) 0.000\_час.  
 Период G>max (G) 0.000\_час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

