

организация 000
 адрес ул. Ворошилова д.155
 ип теплосчетчика КМ-5-2 версия 02.30
 дата последней проверки теплосчетчика

вырушилова 155
 номер договора
 телефон
 номер теплосчетчика 369389
 Гпод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
 Собр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
 Гп : 10 л/мм

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 17.12.2022 по 16.01.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Температура, °C			Время, час		работы Тр	классиф ошибок	
		М1	М2	М1-М2 утечка	Ви	М2-М1 подмес	t1	t2	t1-t2			нераб. Тн
17.12.22	9.404	523.5273	0.0000	523.5273	0.00	-	71.00	53.13	17.87	0.00	24.00	
18.12.22	9.395	512.5859	0.0000	512.5859	0.00	-	71.11	52.88	18.23	0.00	24.00	
19.12.22	9.527	512.8984	0.0000	512.8984	0.00	-	71.24	52.76	18.48	0.00	24.00	
20.12.22	9.554	519.0898	0.0000	519.0898	0.00	-	71.18	52.87	18.31	0.00	24.00	
21.12.22	9.619	535.8398	0.0000	535.8398	0.00	-	71.46	53.60	17.86	0.00	24.00	
22.12.22	8.912	459.5977	0.0000	459.5977	0.00	-	71.58	52.29	19.30	0.00	24.00	
23.12.22	8.445	416.7773	0.0000	416.7773	0.00	-	71.36	51.19	20.17	0.00	24.00	
24.12.22	8.310	408.1914	0.0000	408.1914	0.00	-	71.16	50.89	20.27	0.00	24.00	
25.12.22	9.332	519.7070	0.0000	519.7070	0.00	-	71.66	53.81	17.86	0.00	24.00	
26.12.22	9.440	516.9727	0.0000	516.9727	0.00	-	71.36	53.20	18.16	0.00	24.00	
27.12.22	9.510	529.2461	0.0000	529.2461	0.00	-	71.07	53.20	17.87	0.00	24.00	
28.12.22	9.416	530.0781	0.0000	530.0781	0.00	-	71.43	53.76	17.67	0.00	24.00	
29.12.22	8.403	423.8555	0.0000	423.8555	0.00	-	71.05	51.32	19.73	0.00	24.00	
30.12.22	7.613	329.2578	0.0000	329.2578	0.00	-	71.34	48.31	23.03	0.00	24.00	
31.12.22	7.680	341.7305	0.0000	341.7305	0.00	-	71.05	48.66	22.38	0.00	24.00	
01.01.23	6.474	256.3787	0.0000	256.3787	0.00	-	70.95	45.79	25.17	0.00	24.00	
02.01.23	7.859	359.2042	0.0000	359.2042	0.00	-	70.54	48.75	21.79	0.00	24.00	
03.01.23	7.398	321.1011	0.0000	321.1011	0.00	-	70.85	47.90	22.95	0.00	24.00	
04.01.23	8.324	399.8647	0.0000	399.8647	0.00	-	70.76	50.03	20.73	0.00	24.00	
05.01.23	9.191	445.4875	0.0000	445.4875	0.00	-	72.61	52.08	20.54	0.00	24.00	
06.01.23	12.879	519.5481	0.0000	519.5481	0.00	-	84.42	59.75	24.67	0.00	24.00	
07.01.23	13.597	521.2378	0.0000	521.2378	0.00	-	86.35	60.39	25.96	0.00	24.00	
08.01.23	12.920	515.0825	0.0000	515.0825	0.00	-	83.59	58.62	24.97	0.00	24.00	
09.01.23	13.113	507.2695	0.0000	507.2695	0.00	-	83.84	58.11	25.74	0.00	24.00	
10.01.23	11.754	524.5303	0.0000	524.5303	0.00	-	76.49	54.18	22.31	0.00	24.00	
11.01.23	10.914	514.2246	0.0000	514.2246	0.00	-	74.14	53.02	21.13	0.00	24.00	
12.01.23	9.802	458.2402	0.0000	458.2402	0.00	-	72.63	51.33	21.30	0.00	24.00	
13.01.23	10.224	551.1265	0.0000	551.1265	0.00	-	72.65	54.20	18.45	0.00	24.00	
14.01.23	9.960	601.3052	0.0000	601.3052	0.00	-	72.48	56.02	16.46	0.00	24.00	
15.01.23	9.814	596.4824	0.0000	596.4824	0.00	-	72.44	56.08	16.35	0.00	24.00	
16.01.23	9.797	589.8486	0.0000	589.8486	0.00	-	72.10	55.59	16.51	0.00	24.00	
Итого	298.578	14760.2871	0.0000	14760.287	0.00	-	73.63	53.50	20.13	0.00	744.00	0.00

Дата отключения	Период	норм. работы	период	норм. работы	(E)	(G)
16.01.23 24:00	164.019	7680.93	0.00	0.00	0.00	384.00
01.01.23 00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.22 24:00	1166.918	56316.60	15267.59	0.00	0.00	5572.00
17.12.22 00:00	1032.359	49237.25	15267.59	0.00	0.00	5212.00
Итого	298.578	14760.29	0.00	0.00	0.00	744.00

пчетный период — 744.00_час. Период норм. работы — 744.00_час.

ериод отключения питания (U) 0.000_час.
 ериод t1-t2 < min (D) 0.000_час.
 ериод G>max (G) 0.000_час.

редставитель Бонента _____

представитель теплоснабжающей организации _____

