

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" \_\_\_\_\_ Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес ул. Ворошилова д.241 \_\_\_\_\_ Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 \_\_\_\_\_ Версия 02.30 \_\_\_\_\_ Номер теплосчетчика 373078  
 Дата последней поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Спод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм  
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм  
 Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 17.12.2022 по 16.01.2023

Дата	Q	M1	M2	M1-M2	Ви	M2-M1	t1	t2	t1-t2	Нераб.	Масса, тонн	Температура, °C	Время, час
Работы	Классифи	Гжал	уточка	подмес	Тв	Тр							
ошибок													
17.12.22	3.629	310.9586	315.6094	-	0.00	5.0508	69.93	58.32	11.61	0.00			
24.00													
18.12.22	3.583	299.7461	304.6250	-	0.00	4.8789	69.73	57.84	11.88	0.00			
24.00													
19.12.22	3.667	290.2461	294.9922	-	0.00	4.7461	70.40	57.84	12.56	0.00			
24.00													
20.12.22	3.602	291.3125	296.1328	-	0.00	4.8203	70.06	57.76	12.29	0.00			
24.00													
21.12.22	3.591	323.0313	324.7852	-	0.00	1.7539	70.33	59.29	11.04	0.00			
24.00													
22.12.22	3.587	329.0859	334.3711	-	0.00	5.2852	70.76	59.93	10.82	0.00			
24.00													

-20, 984

123.12.22	3.476	331.0938	336.4453	-	0.00	5.3516	70.39	59.97	10.42	0.00
24.00										
124.12.22	3.446	334.5234	339.9297	-	0.00	5.4063	70.35	60.12	10.23	0.00
24.00D										
125.12.22	3.470	314.4961	319.6406	-	0.00	5.1445	70.65	59.69	10.96	0.00
24.00										
126.12.22	3.420	300.3555	305.3086	-	0.00	4.9531	70.28	58.97	11.31	0.00
24.00										
127.12.22	3.422	305.3594	310.3516	-	0.00	4.9922	70.14	59.01	11.14	0.00
24.00										
128.12.22	3.242	303.1289	308.0625	-	0.00	4.9336	70.46	59.84	10.62	1.50
22.50IU										
129.12.22	3.417	321.7773	327.0117	-	0.00	5.2344	70.12	59.57	10.55	0.00
24.00										
130.12.22	3.438	334.3594	339.7266	-	0.00	5.3672	70.43	60.22	10.21	0.00
24.00										
131.12.22	3.406	337.9258	343.3047	-	0.00	5.3789	70.19	60.19	10.00	0.00
24.00										
101.01.23	3.417	357.1112	362.8055	-	0.00	5.6943	70.31	60.82	9.49	0.00
24.00										
102.01.23	3.323	340.2395	345.5982	-	0.00	5.3587	69.49	59.80	9.69	0.00
24.00										
103.01.23	3.406	346.8273	352.2587	-	0.00	5.4315	70.12	60.37	9.75	0.00
24.00										
104.01.23	3.362	330.7316	335.9882	-	0.00	5.2566	69.77	59.68	10.09	0.00
24.00										
105.01.23	3.439	319.8474	324.9691	-	0.00	5.1217	70.25	59.57	10.68	0.00
24.00										
106.01.23	4.540	296.9969	301.7258	-	0.00	4.7289	81.19	65.99	15.20	0.00
24.00										
107.01.23	4.968	295.8665	300.5201	-	0.00	4.6537	84.70	68.01	16.70	0.00
24.00										
108.01.23	4.843	299.5454	304.2095	-	0.00	4.6641	82.67	66.59	16.08	0.00
24.00										
109.01.23	4.925	305.2637	310.0215	-	0.00	4.7578	82.49	66.44	16.05	0.00
24.00										

10.01.23	4.331	298.8918	303.5237	-	0.00	4.6318	76.44	62.03	14.41	0.00
24.00										
11.01.23	4.056	291.3184	295.9165	-	0.00	4.5981	73.60	59.75	13.85	0.00
24.00										
12.01.23	3.840	285.6438	290.1838	-	0.00	4.5400	71.55	58.18	13.37	0.00
24.00										
13.01.23	3.840	299.8726	304.6230	-	0.00	4.7505	71.60	58.86	12.73	0.00
24.00										
14.01.23	3.792	320.6594	325.7480	-	0.00	5.0886	71.41	59.66	11.75	0.00
24.00										
15.01.23	3.718	321.3516	326.4414	-	0.00	5.0898	71.38	59.88	11.50	0.00
24.00										
16.01.23	3.680	311.0400	316.0083	-	0.00	4.9683	71.13	59.37	11.76	0.00
24.00										
Итого	115.874	9748.2070	9900.8379	0.0000	0.00	152.6314	72.23	60.42	11.81	1.50
742.50	1.50									

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vk	Tr
16.01.23	24:00	63.479	5021.21	5100.54	0.00	384.00
01.01.23	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.22	24:00	578.038	38653.78	39047.41	0.00	5581.20
17.12.22	00:00	525.643	33926.78	34247.12	0.00	5222.70
Итого		115.874	9748.21	9900.84	0.00	742.50



Отчетный период — 744.00\_час. Период норм. работы — 742.50\_час.

Период отключения питания (U) — 1.497\_час. Период функц. отказа (E) — 0.000\_час.



*Дрос. = 116,108 Ткач*