

Управление №2 Тюменской области

Организация: МУП "Жилищник"

Номер абонента: Котельная

Тип прибора: КМ-5-2

Номер прибора: 387011

Адрес дома: ул Юбилейная 5

Система: ОТП

Дата последующей проверки прибора:

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
за период с 17.12.2022 по 16.01.2023

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Ми	Температура, гр.С			Нара- ботка Тр, час	Клас- сифик. ошибок	
		M1	M2				T1	T2	T1-T2			
17.12												U
18.12												U
19.12												U
20.12												U
21.12												U
22.12	2.478302	237.285	238.465	0.000	1.180	0.000	53.6	43.0	10.6	24.00		
23.12	2.380554	237.211	238.418	0.000	1.207	0.000	52.8	42.6	10.2	24.00		
24.12	2.279968	237.207	238.379	0.000	1.172	0.000	51.8	42.1	9.7	24.00		
25.12	2.738007	237.273	238.480	0.000	1.207	0.000	56.7	45.0	11.7	24.00		
26.12	2.887451	237.215	238.461	0.000	1.246	0.000	58.2	45.9	12.3	24.00		
27.12	2.879059	237.285	238.469	0.000	1.184	0.000	57.9	45.7	12.3	24.00		
28.12	2.686534	237.195	238.406	0.000	1.211	0.000	55.9	44.5	11.4	24.00		
29.12	2.492188	231.277	232.465	0.000	1.188	0.000	54.3	43.4	10.9	24.00		
30.12	2.466827	233.426	234.535	0.000	1.109	0.000	53.9	43.2	10.7	24.00		
31.12	2.392303	233.340	234.402	0.000	1.063	0.000	53.3	42.9	10.4	24.00		
01.01	2.084967	233.160	234.174	0.000	1.014	0.000	50.2	41.1	9.1	24.00		
02.01	2.276998	233.117	234.215	0.000	1.098	0.000	51.9	42.0	9.9	24.00		
03.01	2.328106	232.926	234.088	0.000	1.162	0.000	53.0	42.9	10.1	24.00		
04.01	2.622472	229.087	230.176	0.000	1.089	0.000	56.0	44.4	11.6	24.00		
05.01	2.838330	226.868	227.902	0.000	1.034	0.000	58.4	45.7	12.6	24.00		
06.01	4.155745	226.510	227.531	0.000	1.021	0.000	71.2	52.7	18.5	24.00		
07.01	4.334517	226.747	227.760	0.000	1.012	0.000	71.2	52.0	19.2	24.00		
08.01	4.389082	226.978	227.967	0.000	0.990	0.000	71.0	51.5	19.5	24.00		
09.01	4.455357	226.955	227.904	0.000	0.948	0.000	71.7	51.9	19.8	24.00		
10.01	4.341492	226.962	227.931	0.000	0.968	0.000	70.5	51.3	19.3	24.00		
11.01	4.159805	226.999	227.994	0.000	0.995	0.000	69.2	50.8	18.5	24.00		
12.01	3.650230	227.141	228.102	0.000	0.961	0.000	64.6	48.4	16.2	24.00		
13.01	3.126835	226.857	227.786	0.000	0.929	0.000	59.6	45.7	13.9	24.00		
14.01	2.940903	227.168	228.089	0.000	0.921	0.000	57.9	44.8	13.1	24.00		
15.01	2.881504	227.292	228.267	0.000	0.975	0.000	57.6	44.7	12.8	24.00		
16.01	2.905647	227.295	228.259	0.000	0.963	0.000	57.9	44.9	12.9	24.00		
Итого	79.1532	6010.78	6038.62	0.00	27.85	0.00	59.1	45.8	13.3	624.00		

Показания интеграторов счетчика

Классификация ошибок:
D - отключение по T1-T2<min
G - отключение по Gmin, Gmax
E - функциональный отказ
U - отключение питания

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Ми, тонн	Тр, час
21.12.2022	24:00	461.38519	49990.41	50246.67	0.00	4903.83
31.12.2022	24:00	487.04639	52349.13	52617.15	0.00	5143.83
01.01.2023	00:00	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00
16.01.2023	24:00	53.49199	3652.06	3668.14	0.00	384.00
Итого		79.153	6010.78	6038.62	0.00	624.00

Точч = Тнараб + Тсб.пит + Тф.отк + Тдт<min + ТГ<min + ТГ>max
744.00 = 624.00 + 120.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Представитель
абонента

Представитель
теплоснабжающей
организации

Росс. - 94.375 Гкал