

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 17.03.2023 по 17.04.2023Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Советская 103Теплосчетчик МКТС: № 013448-1Версия МКТС: 2.54Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
17.03.23	3.070	455.94	457.44	-1.43	50.6	43.9	6.7	4.7	4.5	24.00	0.00	
18.03.23	3.473	454.19	455.69	-1.50	54.1	46.4	7.7	4.7	4.6	24.00	0.00	
19.03.23	3.522	454.38	455.81	-1.47	54.5	46.7	7.8	4.8	4.6	24.00	0.00	
20.03.23	3.187	454.69	456.13	-1.44	52.1	45.0	7.0	4.9	4.6	24.00	0.00	
21.03.23	2.498	456.31	457.75	-1.44	46.8	41.3	5.5	4.9	4.6	24.00	0.00	
22.03.23	2.274	425.56	426.88	-1.32	46.1	40.8	5.3	4.9	4.5	22.48	1.52	Эл
23.03.23	2.238	455.19	456.63	-1.38	44.9	40.0	4.9	4.8	4.5	24.00	0.00	
24.03.23	2.131	455.38	456.69	-1.36	43.7	39.0	4.7	4.8	4.5	24.00	0.00	
25.03.23	2.108	455.25	456.63	-1.38	44.0	39.4	4.6	4.8	4.5	24.00	0.00	
26.03.23	2.163	455.69	457.13	-1.42	43.9	39.1	4.8	4.8	4.5	24.00	0.00	
27.03.23	2.470	455.50	456.94	-1.47	46.3	40.8	5.4	4.8	4.5	24.00	0.00	
28.03.23	2.467	455.50	457.00	-1.45	46.6	41.1	5.4	4.9	4.5	24.00	0.00	
29.03.23	2.258	455.94	457.38	-1.51	44.8	39.9	5.0	4.8	4.5	24.00	0.00	
30.03.23	2.862	457.00	458.69	-1.64	49.0	42.7	6.3	4.6	4.5	24.00	0.00	
31.03.23	3.388	454.19	455.81	-1.64	53.5	46.1	7.5	4.6	4.5	24.00	0.00	
01.04.23	2.750	453.13	454.69	-1.58	48.8	42.7	6.1	4.6	4.5	24.00	0.00	
02.04.23	2.126	452.69	454.31	-1.56	43.8	39.1	4.7	4.5	4.5	24.00	0.00	
03.04.23	2.000	452.94	454.44	-1.55	42.9	38.4	4.4	4.5	4.5	24.00	0.00	
04.04.23	1.978	449.75	451.31	-1.55	42.9	38.5	4.4	4.4	4.5	24.00	0.00	
05.04.23	1.980	452.50	454.06	-1.55	43.2	38.8	4.4	4.4	4.5	24.00	0.00	
06.04.23	2.036	452.50	454.06	-1.59	43.6	39.1	4.5	4.2	4.5	24.00	0.00	
07.04.23	2.147	434.25	435.81	-1.56	45.0	40.0	5.0	4.4	4.5	23.04	0.96	Эл
08.04.23	2.216	452.69	454.31	-1.62	45.0	40.1	4.9	4.6	4.5	24.00	0.00	
09.04.23	1.994	453.00	454.63	-1.61	43.5	39.1	4.4	4.1	4.5	24.00	0.00	
10.04.23	2.075	452.56	454.19	-1.59	43.9	39.3	4.6	4.4	4.5	24.00	0.00	
11.04.23	1.853	452.38	453.94	-1.59	42.3	38.2	4.1	4.6	4.5	24.00	0.00	
12.04.23	1.990	452.19	453.75	-1.63	43.5	39.1	4.4	4.6	4.5	24.00	0.00	
13.04.23	1.817	452.13	453.75	-1.61	42.2	38.2	4.0	4.4	4.5	24.00	0.00	
14.04.23	2.309	451.88	453.56	-1.72	45.4	40.2	5.1	3.2	4.5	24.00	0.00	
15.04.23	2.606	451.38	453.13	-1.73	47.7	41.8	5.8	3.6	4.5	24.00	0.00	
16.04.23	2.278	451.69	453.44	-1.69	45.4	40.3	5.1	4.0	4.5	24.00	0.00	
17.04.23	1.970	451.56	453.19	-1.67	42.9	38.5	4.4	4.1	4.5	24.00	0.00	
Итого:	76.237	14469.88	14519.13	-49.23	46.0	40.7	5.3	4.5	4.5	765.51	2.49	Эл

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
17.04.23 24:00	5537.105	712887.00	716016.81	55193.80
16.03.23 24:00	5460.868	698417.13	701497.69	54428.29
Итого:	76.237	14469.88	14519.13	765.51

Отчетный период: 768.00 чВремя работы: 765.51 чСуммарное время отказа: 2.49 ч = 2.49 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Отказ.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min(ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min(Дт)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36Q=76,485 Гкал