

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС

за период с 17.03.2023 по 17.04.2023

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"
 Адрес объекта: ул. Советская 103 г/с
 Телпочетчик МКТС: № 013448-2 Версия МКТС: 2.54
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-hx)-M2(h2-hx)

Дата/ Время	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2		M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		T1 [°C]	T2 [°C]	Тхв [°C]	P1 [атм]	P2 [атм]	Тнар [час]	Отказы
				Подмес	Разбор			Подмес	Разбор							
17.03.23	1.901	186.781	174.594	0.000	12.188	183.188	171.656	0.000	11.527	65.5	60.7	8.0	7.2	6.7	24.00	
18.03.23	1.637	188.750	174.156	0.000	14.594	185.063	171.219	0.000	13.844	65.6	60.7	8.0	7.1	6.7	24.00	
19.03.23	1.654	189.281	174.125	0.000	15.156	185.656	171.219	0.000	14.441	65.2	60.4	8.0	7.1	6.7	24.00	
20.03.23	1.636	188.656	173.594	0.000	15.063	185.031	170.719	0.000	14.332	65.0	60.2	8.0	7.1	6.7	24.00	
21.03.23	1.573	187.688	174.188	0.000	13.500	184.031	171.250	0.000	12.781	65.8	61.0	8.0	7.2	6.8	24.00	
22.03.23	1.538	176.469	162.656	0.000	13.813	173.031	159.906	0.000	13.125	65.5	60.6	8.0	7.1	6.7	22.48	Эн
23.03.23	1.458	188.969	172.906	0.000	16.063	185.875	170.438	0.000	15.441	59.2	55.3	8.0	7.1	6.7	24.00	
24.03.23	1.399	188.844	174.688	0.000	14.156	185.219	171.750	0.000	13.465	65.4	60.6	8.0	7.2	6.8	24.00	
25.03.23	1.604	189.156	174.875	0.000	14.281	185.438	171.906	0.000	13.543	65.6	60.9	8.0	7.1	6.8	24.00	
26.03.23	1.687	190.438	174.313	0.000	16.125	186.813	171.375	0.000	15.414	65.2	60.5	8.0	7.1	6.7	24.00	
27.03.23	1.566	188.375	174.781	0.000	13.594	184.719	171.844	0.000	12.879	65.4	60.6	8.0	7.2	6.8	24.00	
28.03.23	1.557	188.375	175.156	0.000	13.219	184.688	172.188	0.000	12.512	65.8	60.9	8.0	7.2	6.8	24.00	
29.03.23	1.629	189.156	174.625	0.000	14.531	185.469	171.656	0.000	13.895	65.8	61.0	8.0	7.2	6.8	24.00	
30.03.23	2.192	195.969	170.438	0.000	25.531	192.219	167.625	0.000	24.804	64.8	60.1	8.0	7.1	6.7	24.00	
31.03.23	1.580	188.625	173.875	0.000	14.750	185.125	171.063	0.000	14.070	63.8	59.2	8.0	7.1	6.8	24.00	
01.04.23	1.580	187.000	172.506	0.000	14.094	183.469	170.094	0.000	13.379	64.8	60.0	8.0	7.0	6.7	24.00	
02.04.23	1.603	186.875	172.063	0.000	14.813	183.375	169.219	0.000	14.141	64.4	59.7	8.0	7.0	6.6	24.00	
03.04.23	1.546	185.906	172.281	0.000	13.625	182.344	169.406	0.000	12.918	65.0	60.2	8.0	7.0	6.6	24.00	
04.04.23	1.521	186.344	172.938	0.000	13.406	182.813	170.094	0.000	12.742	64.7	60.0	8.0	7.0	6.7	24.00	
05.04.23	1.519	186.031	172.500	0.000	13.531	182.531	169.688	0.000	12.859	64.5	59.8	8.0	7.0	6.6	24.00	
06.04.23	1.573	187.031	172.000	0.000	15.031	183.563	169.219	0.000	14.340	63.8	59.3	8.0	7.0	6.6	24.00	
07.04.23	1.395	177.344	165.313	0.000	12.031	174.063	162.656	0.000	11.406	64.0	59.4	8.0	7.0	6.6	23.04	Эн
08.04.23	1.438	184.719	172.438	0.000	12.281	181.281	169.656	0.000	11.621	64.1	59.4	8.0	7.0	6.6	24.00	
09.04.23	1.628	187.688	171.844	0.000	15.844	184.188	169.000	0.000	15.168	64.2	59.6	8.0	7.0	6.6	24.00	
10.04.23	1.421	184.750	172.594	0.000	12.156	181.313	169.844	0.000	11.492	63.9	59.3	8.0	7.0	6.6	24.00	
11.04.23	1.431	184.344	172.500	0.000	11.844	180.844	169.625	0.000	11.215	64.8	60.2	8.0	7.0	6.6	24.00	
12.04.23	1.549	184.750	170.063	0.000	14.688	181.313	167.313	0.000	13.988	63.9	59.3	8.0	6.9	6.5	24.00	
13.04.23	1.520	185.938	171.750	0.000	14.188	182.531	168.969	0.000	13.555	63.7	59.2	8.0	7.0	6.6	24.00	
14.04.23	1.451	184.344	171.281	0.000	13.063	181.000	168.594	0.000	12.406	63.2	58.7	8.0	7.0	6.6	24.00	
15.04.23	1.651	184.813	167.969	0.000	16.844	181.500	165.375	0.000	16.145	62.8	58.2	8.0	6.8	6.4	24.00	
16.04.23	1.453	184.563	171.813	0.000	12.750	181.156	169.031	0.000	12.117	63.6	59.0	8.0	7.0	6.6	24.00	
17.04.23	1.590	186.188	171.094	0.000	15.094	182.719	168.344	0.000	14.379	64.1	59.4	8.0	7.0	6.6	24.00	
Итого:	50.277	5974.156	5512.313	0.000	461.844	5861.563	5421.938	0.000	439.645	64.5	59.8	8.0	7.1	6.7	765.51	Эн

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар [час]
17.04.23 24:00	4276.452	517554.84	476210.78	507982.13	468490.50	65933.87
16.03.23 24:00	4226.174	511580.69	470698.47	502120.56	463068.56	65168.35
Итого:	50.277	5974.16	5512.31	5861.56	5421.94	765.51

Отчетный период: 768.00 ч

Время работы: 765.51 ч

Суммарное время отказа: 2.49 ч = 2.49 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Сбой эл-пит.(Эн) Неисправ.(Не) Двиг. Gv (DG) Двиг. t (Dt) dt<min (Dt)

Представитель потребителя: _____

Представитель поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

V = 463,346 м³
 QТпл = 28,913 Гкал