

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 18.03.2022 по 14.04.2022

Потребитель:

Адрес объекта:

Теплосчетчик МКТС: № 013448-1

Версия МКТС: 2.54

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Ух V
Кот ТЭС показ.
ООО "Ураган" Ю. Горюхов
Совetskaya 103

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.03.22	4.025	470.88	472.44	-1.58	58.3	49.7	8.5	5.1	4.5	24.00	0.00	
19.03.22	3.314	466.56	468.31	-1.76	53.1	46.0	7.1	5.0	4.5	24.00	0.00	
20.03.22	3.002	467.00	468.81	-1.73	50.7	44.3	6.4	5.0	4.5	24.00	0.00	
21.03.22	2.601	471.81	473.56	-1.77	47.6	42.1	5.5	5.0	4.5	24.00	0.00	
22.03.22	2.573	470.94	472.69	-1.76	47.4	41.9	5.5	5.0	4.5	24.00	0.00	
23.03.22	2.683	478.19	479.94	-1.77	48.3	42.7	5.6	5.1	4.5	24.00	0.00	
24.03.22	2.713	478.88	480.69	-1.74	48.7	43.0	5.7	5.0	4.6	24.00	0.00	
25.03.22	2.597	478.25	479.94	-1.75	47.8	42.4	5.4	5.0	4.6	24.00	0.00	
26.03.22	2.744	478.25	480.06	-1.79	48.2	42.5	5.7	4.8	4.6	24.00	0.00	
27.03.22	4.146	477.19	479.00	-1.79	58.7	50.0	8.7	5.0	4.6	24.00	0.00	
28.03.22	4.070	472.50	474.19	-1.68	58.8	50.2	8.6	4.9	4.6	24.00	0.00	
29.03.22	3.214	469.63	471.31	-1.74	51.6	44.7	6.8	4.8	4.6	24.00	0.00	
30.03.22	3.589	469.44	471.13	-1.68	54.9	47.3	7.6	5.1	4.6	24.00	0.00	
31.03.22	3.478	469.13	470.88	-1.75	54.3	46.9	7.4	5.1	4.6	24.00	0.00	
01.04.22	3.202	469.06	470.81	-1.71	51.9	45.0	6.8	5.1	4.6	24.00	0.00	
02.04.22	3.501	456.06	457.69	-1.67	54.3	46.7	7.7	5.0	4.5	23.80	0.20	Dt
03.04.22	3.515	469.38	471.06	-1.69	54.3	46.8	7.5	5.0	4.5	24.00	0.00	
04.04.22	3.237	469.94	471.63	-1.69	52.2	45.3	6.9	5.0	4.5	24.00	0.00	
05.04.22	3.227	480.25	481.94	-1.66	51.9	45.2	6.7	5.0	4.5	24.00	0.00	
06.04.22	3.142	481.31	483.00	-1.69	51.1	44.6	6.5	5.0	4.5	24.00	0.00	
07.04.22	2.702	480.50	482.13	-1.66	48.5	42.9	5.6	5.0	4.5	24.00	0.00	
08.04.22	2.032	482.81	484.50	-1.65	42.9	38.7	4.2	5.0	4.5	24.00	0.00	
09.04.22	2.082	480.19	481.81	-1.64	43.3	39.0	4.3	5.1	4.5	24.00	0.00	
10.04.22	2.293	479.00	480.69	-1.65	44.9	40.1	4.8	5.1	4.5	24.00	0.00	
11.04.22	2.846	479.06	480.69	-1.66	49.4	43.4	5.9	5.1	4.5	24.00	0.00	
12.04.22	2.567	480.00	481.63	-1.62	47.0	41.7	5.3	5.1	4.5	24.00	0.00	
13.04.22	2.634	479.88	481.50	-1.64	47.2	41.7	5.5	5.1	4.6	24.00	0.00	
14.04.22	2.488	479.38	481.00	-1.62	46.2	41.0	5.2	5.1	4.6	24.00	0.00	
Итого:	84.216	13285.44	13333.00	-47.54	50.5	44.1	6.3	5.0	4.5	671.80	0.20	Dt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
14.04.22 24:00	4747.240	607667.44	610473.19	46369.96
17.03.22 24:00	4663.023	594382.00	597140.19	45698.16
Итого:	84.216	13285.44	13333.00	671.80

Отчетный период: 672.00 ч

Время работы: 671.80 ч

Суммарное время отказа: 0.20 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.20

Откл.эл.-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min(ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min(Dt)

Представитель
потребителя:



Представитель
поставщика:

[Signature]

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.31

Q обл. гос. = 93, 27 ттч