

Управдом Юг Подмосковья

Боиловское шоссе 33

Тип теплосчетчика КМ-5-2

Версия 02.30

Номер теплосчетчика

370234

Дата последней поверки теплосчетчика

Глод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
 Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 23.03.2026 по 21.04.2026

Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф
							t1	t2	t1-t2	txb	p1 атм	p2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
23.03.26	1.083	145.09	147.5098	145.57	147.4707	-0.48	59.9	52.5	7.4	0.0	2.9	2.6	7.91	16.09	UD
24.03.26	2.143	307.82	313.0000	309.17	313.3008	-1.34	60.3	53.3	7.0	0.0	6.1	5.6	0.00	24.00	
25.03.26	2.152	307.76	312.9453	309.27	313.4102	-1.52	60.3	53.3	7.0	0.0	6.1	5.6	0.00	24.00	
26.03.26	2.148	308.11	313.2891	309.65	313.7930	-1.54	60.2	53.3	7.0	0.0	6.1	5.6	0.00	24.00	
27.03.26	1.988	285.51	290.3262	286.92	290.7656	-1.41	60.4	53.4	7.0	0.0	6.1	5.6	1.63	22.37	U
28.03.26	2.099	303.10	308.2227	304.61	308.7070	-1.50	60.4	53.5	6.9	0.0	6.1	5.6	0.00	24.00	
29.03.26	2.073	303.57	308.7090	305.11	309.2383	-1.54	60.5	53.6	6.8	0.0	6.1	5.6	0.00	24.00	
30.03.26	2.069	307.23	312.4355	308.75	312.9453	-1.52	60.5	53.8	6.7	0.0	6.1	5.6	0.01	23.99	U
31.03.26	2.046	308.41	313.6465	309.95	314.1797	-1.54	60.5	53.9	6.6	0.0	6.1	5.6	0.01	23.99	U
01.04.26	2.037	306.93	312.1367	308.44	312.6465	-1.51	60.5	53.9	6.6	0.0	6.1	5.6	0.00	24.00	
02.04.26	2.059	307.38	312.6016	308.89	313.1094	-1.50	60.6	53.9	6.7	0.0	6.1	5.6	0.00	24.00	
03.04.26	2.023	306.13	311.3496	307.61	311.8301	-1.48	60.7	54.0	6.6	0.0	6.1	5.6	0.00	24.00	
04.04.26	2.018	304.25	309.4336	305.68	309.8730	-1.43	60.7	54.0	6.6	0.0	6.1	5.6	0.00	24.00	
05.04.26	2.064	304.39	309.5664	305.81	309.9785	-1.42	60.6	53.8	6.8	0.0	6.1	5.6	0.00	24.00	
06.04.26	2.077	305.89	311.0898	307.42	311.6035	-1.53	60.6	53.8	6.8	0.0	6.1	5.6	0.00	24.00	
07.04.26	2.125	305.88	311.0684	307.34	311.4902	-1.46	60.5	53.6	6.9	0.0	6.1	5.6	0.00	24.00	
08.04.26	2.192	308.43	313.6660	310.02	314.1836	-1.59	60.5	53.4	7.1	0.0	6.1	5.7	0.00	24.00	
09.04.26	2.179	306.55	311.7461	308.16	312.2969	-1.61	60.6	53.5	7.1	0.0	6.1	5.7	0.00	24.00	
10.04.26	2.215	307.44	312.6484	309.08	313.2070	-1.64	60.5	53.3	7.2	0.0	6.1	5.7	0.00	24.00	
11.04.26	2.173	306.24	311.4395	307.81	311.9434	-1.56	60.6	53.5	7.1	0.0	6.1	5.7	0.00	24.00	
12.04.26	2.149	305.96	311.1660	307.52	311.6738	-1.55	60.6	53.6	7.0	0.0	6.1	5.7	0.00	24.00	
13.04.26	2.144	310.10	315.4043	311.71	315.9727	-1.61	60.8	53.9	6.9	0.0	5.9	5.5	0.15	23.85	D
14.04.26	2.092	304.75	309.9434	306.26	310.4258	-1.51	60.6	53.8	6.9	0.0	5.9	5.4	0.46	23.54	D
15.04.26	2.111	314.09	319.5117	315.61	319.9941	-1.52	61.1	54.4	6.7	0.0	6.1	5.6	0.00	24.00	
16.04.26	2.058	304.03	309.1484	305.48	309.5879	-1.45	60.2	53.5	6.8	0.0	5.7	5.3	0.77	23.23	D
17.04.26	2.126	316.40	321.8145	317.90	322.2695	-1.50	60.8	54.1	6.7	0.0	6.0	5.5	0.00	24.00	

18.04.26	2.145	316.20	321.6074	317.70	322.0723	-1.51	60.9	54.1	6.8	0.0	6.0	5.6	0.00	24.00
19.04.26	2.234	317.06	322.4785	318.63	322.9570	-1.57	60.8	53.7	7.0	0.0	6.0	5.6	0.00	24.00
20.04.26	2.261	316.29	321.6816	317.88	322.1777	-1.60	60.7	53.6	7.1	0.0	6.0	5.6	0.00	24.00
21.04.26	2.288	318.08	323.5156	319.66	323.9707	-1.57	60.7	53.5	7.2	0.0	6.0	5.6	0.00	24.00
Итого	62.570	9069.09	9223.1016	9113.60	9237.0742	-44.52	60.6	53.7	6.9	0.0	5.9	5.5	10.95	709.05

$Q = 63,536 \text{ Тка}$



Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
21.04.26	24:00	273.688	30865.77	31008.83	31408.94	31416.93	2652.84
23.03.26	00:00	211.118	21796.69	21895.23	22185.84	22179.85	1943.79
Итого		62.570	9069.09	9113.60	9223.10	9237.07	709.05

Отчетный период _____ 720.00_час. Период норм.работы _____ 709.05_час.

Период отключения питания (U) _____ 1.666_час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000_час.
Период t2-t1 < min (D) _____ 9.286_час. Период G<min (g) _____ 0.000_час.
Период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



-2,404