

Управдом Юг Подмосковья
Боиловское шоссе 48

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 369294
Дата последующей поверки теплосчетчика

Спод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения
с 23.03.2026 по 21.04.2026

Дата	Q Гкал	M1	Масса, тонн		V1	Объем, м3		M1-M2		разбор	Температура, °C		Давление		Время, час		Классиф
			M2	V2		M2	V2				t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм	P2 атм	
23.03.26	2.527	443.43		431.19	451.9473		438.0527	12.24	64.6	58.7	5.8	0.0	4.6	11.0	0.00	24.00	
24.03.26	2.446	443.34		431.10	451.8496		437.9961	12.24	64.6	58.9	5.7	0.0	4.6	11.0	0.00	24.00	
25.03.26	2.546	444.79		432.52	453.3320		439.4063	12.26	64.6	58.7	5.9	0.0	4.6	11.0	0.00	24.00	
26.03.26	2.471	446.54		434.22	455.1250		441.1680	12.32	64.6	58.9	5.7	0.0	4.6	11.0	0.00	24.00	
27.03.26	2.466	440.12		427.99	448.5781		434.8281	12.13	64.6	58.9	5.7	0.0	4.6	11.0	0.00	24.00	
28.03.26	2.497	440.79		428.55	449.2578		435.3906	12.23	64.6	58.8	5.8	0.0	4.6	11.0	0.00	24.00	
29.03.26	2.521	441.83		429.60	450.3242		436.4453	12.23	64.6	58.8	5.8	0.0	4.6	11.0	0.00	24.00	
30.03.26	2.395	456.34		443.68	465.1094		450.8555	12.66	64.6	59.2	5.4	0.0	4.7	11.0	0.00	24.00	
31.03.26	2.446	461.16		448.39	470.0156		455.6211	12.77	64.6	59.2	5.4	0.0	4.7	11.0	0.00	24.00	
01.04.26	2.410	464.50		451.57	473.4375		458.8984	12.93	64.6	59.3	5.3	0.0	4.7	11.0	0.00	24.00	
02.04.26	2.424	456.18		443.52	464.9492		450.6719	12.65	64.6	59.2	5.4	0.0	4.7	11.0	0.00	24.00	
03.04.26	2.299	457.97		445.29	466.7852		452.5430	12.68	64.6	59.5	5.2	0.0	4.7	11.0	0.00	24.00	
04.04.26	2.419	459.32		446.57	468.1836		453.8125	12.75	64.7	59.3	5.4	0.0	4.7	11.0	0.00	24.00	
05.04.26	2.473	451.59		438.97	460.2734		446.0117	12.63	64.6	59.0	5.6	0.0	4.7	11.0	0.00	24.00	
06.04.26	2.510	454.95		442.28	463.6797		449.3789	12.67	64.6	59.0	5.7	0.0	4.7	11.1	0.00	24.00	
07.04.26	2.408	451.52		439.01	460.1992		446.0781	12.51	64.6	59.1	5.5	0.0	4.7	11.1	0.07	23.93	ED
08.04.26	2.467	442.45		430.23	450.9531		437.1133	12.23	64.6	58.9	5.7	0.0	4.6	11.0	0.00	24.00	
09.04.26	2.710	410.37		399.03	418.2500		405.1914	11.34	64.5	57.8	6.7	0.0	4.5	11.0	0.00	24.00	
10.04.26	2.679	403.30		392.15	411.0391		398.1953	11.16	64.5	57.8	6.8	0.0	4.5	11.0	0.00	24.00	
11.04.26	2.588	430.54		418.66	438.8203		425.2500	11.88	64.6	58.4	6.1	0.0	4.6	11.0	0.00	24.00	
12.04.26	2.565	443.05		430.75	451.5820		437.5898	12.30	64.6	58.7	5.9	0.0	4.6	11.0	0.00	24.00	
13.04.26	2.519	461.71		448.87	470.5156		456.0273	12.84	64.4	58.8	5.6	0.0	4.7	11.1	0.00	24.00	
14.04.26	2.413	464.46		451.55	473.3906		458.8438	12.92	64.6	59.3	5.3	0.0	4.7	11.1	0.00	24.00	
15.04.26	2.435	473.95		460.77	483.0742		468.2422	13.19	64.6	59.4	5.3	0.0	4.7	11.1	0.00	24.00	
16.04.26	2.367	459.80		446.90	468.6406		454.1680	12.89	64.6	59.4	5.3	0.0	4.7	11.0	0.00	24.00	
17.04.26	2.370	457.28		444.45	466.0781		451.6602	12.82	64.6	59.3	5.3	0.0	4.7	11.0	0.01	23.99	U
18.04.26	2.398	457.22		444.33	466.0195		451.5156	12.89	64.6	59.2	5.4	0.0	4.7	11.1	0.00	24.00	

19.04.26	2.485	441.07	449.5430	428.61	435.4531	12.46	64.6	58.8	5.8	0.0	4.6	11.0	0.0	24.00
20.04.26	2.558	429.85	438.1094	417.77	424.3867	12.07	64.6	58.5	6.1	0.0	4.6	11.0	0.0	24.00
21.04.26	2.497	439.58	448.0195	427.21	434.0117	12.37	64.6	58.8	5.8	0.0	4.6	11.0	0.0	24.00
Итого	74.308	13429.0	13687.0820	13055.7	13264.8066	373.26	64.6	58.9	5.7	0.0	4.6	11.0	0.08	719.92

Q = 74,316 Tzch

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
21.04.26	24:00	319.673	44778.38	43578.46	45727.10	44315.91	2554.16
23.03.26	00:00	245.365	31349.37	30522.72	32040.02	31051.10	1834.24
Итого		74.308	13429.01	13055.74	13687.08	13264.81	719.92

Отчетный период _____ 720.00_ час. Период норм. работы _____ 719.92_ час.

Период отключения питания (U) _____ 0.010_ час. Период функц.отказа (E) _____ 0.001_ час.
Период t2-t1 < min (D) _____ 0.067_ час. Период G<min (g) _____ 0.000_ час.
Период G>max (G) _____ 0.000_ час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

