

**Организация Управдом Юг Подмосквья
Адрес Борисовское ш. 33**

Тип теплосчетчика КМ-5-2
Дата последующей поверки теплосчетчика

Версия 02.30
Номер теплосчетчика 370234

Гпод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
Гпн : 10 г/Имп

Послужная ведомость учета параметров теплопотребления
с 21.12.2025 по 19.01.2026

Дата	Q	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибка
							t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Тн	Тр	
21.12.25	2.117	106.38	108.3633	107.59	108.5840	-1.21	63.6	43.7	19.9	0.0	5.4	5.4	0.00	24.00	
22.12.25	2.116	106.46	108.4414	107.71	108.6973	-1.25	63.6	43.7	19.9	0.0	5.4	5.4	0.00	24.00	
23.12.25	2.542	104.00	106.2988	105.25	106.2773	-1.25	69.6	45.2	24.5	0.0	5.4	5.4	0.00	24.00	
24.12.25	2.457	104.21	106.4160	105.06	106.0684	-0.86	68.1	44.5	23.6	0.0	5.4	5.4	0.00	24.00	
25.12.25	2.187	105.05	107.0000	105.73	106.6504	-0.67	63.3	42.5	20.8	0.0	5.4	5.4	0.00	24.00	
26.12.25	2.110	104.38	106.2734	105.03	105.9395	-0.65	62.7	42.4	20.2	0.0	5.3	5.2	0.00	24.00	
27.12.25	2.165	106.75	108.7441	107.44	108.4023	-0.69	63.6	43.3	20.3	0.0	5.4	5.4	0.00	24.00	
28.12.25	2.158	106.92	108.9180	107.62	108.5898	-0.70	63.6	43.4	20.2	0.0	5.4	5.4	0.00	24.00	
29.12.25	2.161	106.79	108.7793	107.49	108.4512	-0.70	63.6	43.3	20.3	0.0	5.4	5.4	0.00	24.00	
30.12.25	2.164	106.40	108.3711	107.06	108.0273	-0.67	63.6	43.2	20.4	0.0	5.4	5.4	0.00	24.00	
31.12.25	2.173	104.77	106.7188	105.37	106.2969	-0.59	63.7	42.9	20.8	0.0	5.4	5.4	0.00	24.00	
01.01.26	2.383	103.75	105.8668	104.34	105.2967	-0.59	66.7	43.7	23.0	0.0	5.4	5.4	0.00	24.00	
02.01.26	2.319	104.08	106.1335	104.29	105.2249	-0.21	65.5	43.2	22.3	0.0	5.4	5.3	0.00	24.00	
03.01.26	2.189	105.70	107.6645	106.31	107.2436	-0.61	63.4	42.7	20.7	0.0	5.4	5.4	0.00	24.00	
04.01.26	2.173	105.41	107.3694	106.01	106.9426	-0.59	63.5	42.8	20.6	0.0	5.4	5.4	0.00	24.00	
05.01.26	2.176	104.35	106.2852	104.93	105.8446	-0.58	63.4	42.6	20.9	0.0	5.4	5.4	0.00	24.00	
06.01.26	2.190	104.33	106.2676	104.92	105.8256	-0.58	63.4	42.4	21.0	0.0	5.4	5.4	0.00	24.00	
07.01.26	2.183	105.08	107.0300	105.67	106.5896	-0.58	63.4	42.6	20.8	0.0	5.4	5.4	0.00	24.00	
08.01.26	2.219	104.48	106.4282	105.07	105.9774	-0.59	63.7	42.4	21.3	0.0	5.4	5.4	0.00	24.00	
09.01.26	2.214	104.37	106.3232	104.97	105.8878	-0.60	63.7	42.5	21.2	0.0	5.4	5.4	0.00	24.00	
10.01.26	2.175	104.35	106.2800	104.96	105.8757	-0.61	63.4	42.5	20.9	0.0	5.4	5.4	0.00	24.00	
11.01.26	2.170	104.15	106.0760	104.78	105.6909	-0.63	63.3	42.5	20.9	0.0	5.4	5.4	0.00	24.00	
12.01.26	2.183	104.34	106.2874	104.97	105.8856	-0.62	63.6	42.7	20.9	0.0	5.4	5.4	0.00	24.00	
13.01.26	2.393	102.73	104.8369	103.36	104.3013	-0.63	66.9	43.6	23.3	0.0	5.4	5.4	0.00	24.00	
14.01.26	2.456	102.11	104.2509	102.72	103.6598	-0.61	67.7	43.6	24.1	0.0	5.4	5.4	0.00	24.00	
15.01.26	2.563	102.50	104.7291	102.96	103.9167	-0.46	69.1	44.0	25.0	0.0	5.4	5.4	0.00	24.00	
16.01.26	2.489	102.12	104.2428	102.71	103.6259	-0.59	67.5	43.1	24.4	0.0	5.4	5.4	0.00	24.00	

17.01.26	2.782	102.32	104.7292	102.93	103.9240	-0.61	72.0	44.8	27.2	0.0	5.4	5.4	5.4	0.00	24.00
18.01.26	2.669	102.23	104.5347	102.80	103.7627	-0.56	70.3	44.2	26.1	0.0	5.4	5.4	5.4	0.00	24.00
19.01.26	2.643	247.54	251.6716	249.08	251.9587	-1.54	60.0	49.3	10.7	0.0	5.7	5.5	0.00	24.00	
Итого	68.920	3278.08	3341.3311	3299.12	3329.4185	-21.04	64.7	43.7	21.0	0.0	5.4	5.4	0.00	720.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
19.01.26	24:00	44.569	2115.96	2127.77	2157.01	2147.43	456.00
01.01.26	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.25	24:00	423.054	23600.92	23642.24	24038.01	23876.45	4958.32
21.12.25	00:00	398.703	22438.80	22470.89	22853.68	22694.47	4694.32
Итого		68.920	3278.08	3299.12	3341.33	3329.42	720.00


Отчетный период _____ 720.00 час. Период норм. работы _____ 720.00 час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000 час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000 час.

Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000 час. Период S<min (g) _____ 0.000 час.

Период S>max (G) _____ 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



-2,608