

Организация АОЗ 1109г.основное Номер договора _____
 Адрес Борисовское шоссе Д.48 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 369294
 Дата следующей поверки теплосчетчика _____

Год. : 0.06 - 60.0 м3/ч Ду = мм
 Год. : 0.06 - 60.0 м3/ч Ду = мм
 Гп : 10 л/Умп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения с 21.09.2025 по 21.10.2025

Дата	Q	M1	V1	M2	V2	Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф. Ошибок
						M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Тн	Тр	
21.09.25	1.161	324.66	330.8516	321.03	326.5234	3.63	64.4	60.8	3.6	0.0	4.9	6.6	0.00	24.00	
22.09.25	1.096	326.09	332.3438	322.49	328.0625	3.60	64.4	61.0	3.4	0.0	4.9	6.6	0.00	24.00	
23.09.25	1.109	324.08	330.2969	320.53	326.0391	3.55	64.4	60.9	3.5	0.0	4.9	6.6	0.00	24.00	
24.09.25	1.194	322.66	328.8203	319.10	324.5313	3.55	64.3	60.6	3.7	0.0	4.9	6.6	0.00	24.00	
25.09.25	1.235	323.73	329.8906	320.11	325.5078	3.62	64.3	60.5	3.9	0.0	4.8	6.6	0.00	24.00	
26.09.25	1.280	324.82	330.9922	321.17	326.6016	3.65	64.3	60.4	4.0	0.0	4.8	6.6	0.00	24.00	
27.09.25	1.171	323.50	329.6641	319.88	325.3047	3.62	64.3	60.7	3.7	0.0	4.8	6.6	0.00	24.00	
28.09.25	1.335	307.93	313.7891	304.43	309.5234	3.50	64.3	59.9	4.4	0.0	4.7	6.6	0.00	24.00	
29.09.25	1.257	286.47	291.8984	283.15	287.8281	3.32	64.3	59.9	4.4	0.0	4.6	6.5	0.00	24.00	
30.09.25	2.381	304.91	310.7500	300.70	305.1797	4.22	64.4	56.6	7.9	0.0	4.2	6.6	0.00	24.00	
01.10.25	2.831	432.10	440.4219	426.42	433.1094	5.68	64.6	58.0	6.6	0.0	4.6	6.6	0.00	24.00	
02.10.25	2.684	465.05	474.0156	459.17	466.5703	5.88	64.7	58.9	5.8	0.0	4.8	6.6	0.00	24.00	
03.10.25	2.666	469.37	478.4219	463.39	470.8672	5.98	64.7	59.0	5.7	0.0	4.8	6.6	0.00	24.00	
04.10.25	2.589	472.91	482.0234	466.98	474.5547	5.93	64.7	59.2	5.5	0.0	4.8	6.6	0.00	24.00	
05.10.25	2.657	474.20	483.3750	468.18	475.7500	6.02	64.7	59.1	5.6	0.0	4.8	6.6	0.00	24.00	
06.10.25	2.501	471.85	480.9531	465.95	473.5938	5.91	64.7	59.4	5.3	0.0	4.8	6.6	0.00	24.00	
07.10.25	2.498	481.36	490.6250	475.38	483.1797	5.98	64.7	59.5	5.2	0.0	4.9	6.6	0.00	24.00	
08.10.25	2.511	484.64	493.9922	478.67	486.5391	5.97	64.7	59.5	5.2	0.0	4.9	6.6	0.00	24.00	
09.10.25	2.529	459.66	468.4922	453.98	461.3359	5.67	64.7	59.1	5.5	0.0	4.8	6.6	0.00	24.00	
10.10.25	2.481	450.17	458.8359	444.62	451.8359	5.55	64.7	59.1	5.6	0.0	4.7	6.6	0.00	24.00	
11.10.25	2.474	450.58	459.2344	444.98	452.1953	5.59	64.7	59.1	5.5	0.0	4.7	6.6	0.00	24.00	
12.10.25	2.664	444.43	452.9688	438.86	445.8594	5.57	64.6	58.6	6.0	0.0	4.7	6.6	0.00	24.00	
13.10.25	2.531	409.83	417.7109	404.61	411.0156	5.22	64.6	58.4	6.2	0.0	4.7	6.6	0.91	23.09	У
14.10.25	2.696	434.94	443.3047	429.42	436.2266	5.52	64.6	58.4	6.2	0.0	4.9	6.6	0.00	24.00	
15.10.25	2.747	430.03	438.2969	424.60	431.2813	5.43	64.6	58.2	6.4	0.0	4.8	6.6	0.00	24.00	
16.10.25	2.662	433.50	441.8203	427.98	434.7734	5.52	64.6	58.4	6.2	0.0	4.9	6.6	0.00	24.00	

17.10.25	2.645	445.29	453.8594	439.59	446.6250	5.70	64.6	58.7	6.0	0.0	4.9	6.6	0.00	24.00
18.10.25	2.685	446.42	454.9766	440.76	447.8047	5.66	64.6	58.6	6.1	0.0	4.9	6.6	0.00	24.00
19.10.25	2.738	445.48	454.0234	439.80	446.7813	5.68	64.6	58.5	6.2	0.0	4.9	6.6	0.00	24.00
20.10.25	2.664	436.41	444.7969	430.84	437.7031	5.57	64.6	58.5	6.1	0.0	4.8	6.6	0.00	24.00
21.10.25	2.743	434.70	443.0391	428.54	435.3047	6.16	64.6	58.3	6.4	0.0	4.8	6.6	0.00	24.00
Итого	68.413	12641.7	12884.4844	12485.3	12688.0078	156.43	64.6	59.1	5.5	0.0	4.8	6.6	0.91	743.09
Показания интеграторов КМ-5														

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
21.10.25	24:00	550.507	97452.34	96309.91	99327.59	97863.04	6876.23
21.09.25	00:00	482.093	84810.58	83824.58	86443.10	85175.03	6133.14
Итого		68.413	12641.76	12485.33	12884.48	12688.01	743.09

Q = 68,4987 маз

Отчетный период _____ 744.00 час. Период норм. работы _____ 743.09 час.

Период отключения питания (U) _____ 0.911 час. Период функц. отказа (E) _____ 0.000 час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000 час. Период G<min (g) _____ 0.000 час.
 Период G>max (G) _____ 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

