

Управдом Юг Подмосковья
Бойсовское шоссе 48А

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 369295
Дата последней поверки теплосчетчика

Спод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
Собр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
Сп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 23.03.2026 по 21.04.2026

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф ошибок					
		M1		V1		M2		V2		M1-M2 разбор		t1	t2	t1-t2		tхв	p1 атм	p2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр
23.03.26	1.918	236.19	240.6191	232.62	236.0449	3.57	64.1	56.0	8.0	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00						
24.03.26	1.907	236.43	240.8613	232.87	236.2871	3.56	64.1	56.1	8.0	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00						
25.03.26	1.911	237.13	241.5840	233.54	236.9883	3.58	64.1	56.1	8.0	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00						
26.03.26	1.912	238.08	242.5488	234.45	237.9004	3.63	64.1	56.1	8.0	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00						
27.03.26	1.890	234.74	239.1543	231.21	234.6133	3.54	64.1	56.1	8.0	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00						
28.03.26	1.873	234.99	239.4063	231.43	234.8516	3.56	64.1	56.2	7.9	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00						
29.03.26	1.833	235.31	239.7344	231.69	235.1426	3.62	64.1	56.4	7.7	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00						
30.03.26	1.846	242.52	247.0820	238.77	242.3477	3.75	64.1	56.6	7.5	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00						
31.03.26	1.826	245.23	249.8438	241.45	245.0918	3.79	64.2	56.8	7.4	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00						
01.04.26	1.823	247.31	251.9648	243.51	247.1836	3.80	64.2	56.9	7.3	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00						
02.04.26	1.840	242.51	247.0664	238.85	242.4375	3.66	64.1	56.6	7.5	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00						
03.04.26	1.817	243.85	248.4414	240.16	243.7832	3.70	64.2	56.8	7.4	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00						
04.04.26	1.824	244.89	249.5000	241.16	244.8008	3.73	64.2	56.9	7.4	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00						
05.04.26	1.884	241.01	245.5332	237.34	240.8652	3.67	64.1	56.3	7.7	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00						
06.04.26	1.882	242.17	246.7129	238.53	242.0781	3.64	64.1	56.4	7.7	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00						
07.04.26	1.887	240.65	245.1680	237.06	240.5801	3.59	64.1	56.3	7.8	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00						
08.04.26	1.899	236.10	240.5352	232.65	236.0781	3.45	64.1	56.1	8.0	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00						
09.04.26	1.904	218.96	223.0566	215.78	218.8809	3.17	64.0	55.4	8.6	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00						
10.04.26	1.925	214.38	218.3906	211.26	214.2715	3.11	64.0	55.1	8.9	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00						
11.04.26	1.937	228.92	233.2188	225.56	228.8398	3.37	64.1	55.7	8.4	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00						
12.04.26	1.909	235.56	239.9922	232.10	235.5215	3.47	64.1	56.1	8.0	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00						
13.04.26	1.887	245.04	249.6133	241.39	244.9727	3.65	63.9	56.3	7.6	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00						
14.04.26	1.890	247.26	251.9121	243.59	247.2422	3.67	64.1	56.6	7.6	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00						
15.04.26	1.882	252.03	256.7813	248.36	252.1035	3.67	64.2	56.8	7.4	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00						
16.04.26	1.879	245.48	250.0957	241.85	245.4746	3.63	64.2	56.6	7.6	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00						
17.04.26	1.873	243.79	248.3789	240.21	243.7988	3.59	64.2	56.6	7.6	0.0	9.0	5.0	0.01	23.99	U					

18.04.26	1.884	243.51	248.0859	239.94	243.5117	3.57	64.1	56.5	7.7	0.0	9.0	5.0	0.0	24.00
19.04.26	1.917	235.01	239.4219	231.52	234.9219	3.49	64.1	56.0	8.1	0.0	9.0	5.0	0.0	24.00
20.04.26	1.932	228.86	233.1543	225.45	228.7188	3.42	64.0	55.7	8.4	0.0	9.0	5.0	0.0	24.00
21.04.26	1.941	234.44	238.8398	230.97	234.3496	3.47	64.1	55.9	8.2	0.0	9.0	5.0	0.0	24.00
Итого	56.532	7152.38	7286.6973	7045.25	7149.6816	107.12	64.1	56.3	7.8	0.0	9.0	5.0	0.01	719.99
														0.01

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
21.04.26	24:00	236.243	23815.13	23380.55	24307.20	23741.39	2550.94
23.03.26	00:00	179.711	16662.76	16335.30	17020.51	16591.71	1830.95
Итого		56.532	7152.38	7045.25	7286.70	7149.68	719.99

Отчетный период

720.00 час. Период норм.работы 719.99 час.

Период отключения питания (U) 0.010 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.

Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.

Период G>max (G) 0.000 час.

Q=56,532

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации

