

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
18.02.24	24:00	126.176	5894.83	5875.14	6017.92	5934.52	1174.58
22.01.24	00:00	58.930	2253.38	2246.07	2306.58	2268.58	502.75
Итого		67.247	3641.46	3629.06	3711.34	3665.95	671.83



Отчетный период 672.00 час. Период норм. работы 671.83 час.

Период отключения питания (U) 0.172 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.

Период $t_2-t_1 < \min$ (D) 0.000 час. Период $G < \min$ (g) 0.000 час.

Период $G > \max$ (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



$Q = 67,264 \text{ Гкал}$