

Организация Управляющая Компания "Торгово-Сервисная" номер договора _____
 Адрес Борисовское ш. д.33 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 370234
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 19.02.2024 по 19.03.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн				Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф
		M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	Нераб.	Работы				
19.02.24	2.424	130.91	133.4136	130.56	131.8735	0.36	64.4	45.9	18.5	0.0	5.4	5.3	0.00	24.00				
20.02.24	2.550	129.89	132.5200	129.53	130.8828	0.36	66.4	46.8	19.6	0.0	5.4	5.3	0.00	24.00				
21.02.24	2.389	130.42	132.8696	130.03	131.3188	0.39	63.9	45.5	18.3	0.0	5.4	5.4	0.00	24.00				
22.02.24	2.391	131.45	133.9253	131.04	132.3555	0.41	64.0	45.8	18.2	0.0	5.6	5.6	0.00	24.00				
23.02.24	2.382	133.38	135.8960	132.98	134.3242	0.41	64.0	46.1	17.9	0.0	5.7	5.6	0.00	24.00				
24.02.24	2.362	133.53	136.0464	133.11	134.4741	0.42	63.9	46.2	17.7	0.0	5.7	5.6	0.00	24.00				
25.02.24	2.339	133.52	136.0371	133.12	134.4937	0.40	64.0	46.4	17.5	0.0	5.4	5.3	0.00	24.00				
26.02.24	2.342	132.42	134.9141	132.04	133.3896	0.38	63.9	46.2	17.7	0.0	5.5	5.4	0.00	24.00				
27.02.24	2.332	132.66	135.1523	132.28	133.6372	0.38	64.0	46.4	17.6	0.0	5.5	5.4	0.00	24.00				
28.02.24	2.318	132.96	135.4595	132.58	133.9497	0.37	64.0	46.5	17.5	0.0	5.2	5.1	0.00	24.00				
29.02.24	2.316	134.40	136.9307	134.01	135.4038	0.39	64.0	46.8	17.2	0.0	5.6	5.5	0.00	24.00				
01.03.24	2.316	135.12	137.6675	134.74	136.1470	0.38	64.0	46.9	17.2	0.0	5.7	5.6	0.00	24.00				
02.03.24	2.302	134.85	137.3970	134.46	135.8740	0.39	64.0	46.9	17.1	0.0	5.7	5.6	0.00	24.00				
03.03.24	2.286	134.25	136.7788	133.85	135.2568	0.40	64.0	46.9	17.0	0.0	5.7	5.6	0.00	24.00				
04.03.24	2.280	134.06	136.5806	133.43	134.8320	0.63	64.0	47.0	17.0	0.0	5.7	5.6	0.00	24.00				
05.03.24	2.297	133.23	135.7417	132.71	134.0889	0.52	64.0	46.7	17.3	0.0	5.5	5.4	0.00	24.00				
06.03.24	2.302	131.60	134.0757	131.12	132.4639	0.48	63.9	46.4	17.5	0.0	5.4	5.3	0.00	24.00				
07.03.24	2.328	132.01	134.5049	131.53	132.8799	0.48	64.1	46.4	17.7	0.0	5.4	5.3	0.00	24.00				
08.03.24	2.326	130.57	133.0322	130.10	131.4189	0.47	63.9	46.1	17.8	0.0	5.6	5.5	0.00	24.00				
09.03.24	2.308	129.33	131.7363	128.87	130.1484	0.47	63.5	45.6	17.9	0.0	5.2	5.1	0.00	24.00				
10.03.24	2.366	130.62	133.0938	130.16	131.4775	0.46	64.1	46.0	18.1	0.0	5.5	5.4	0.00	24.00				
11.03.24	2.418	131.24	133.7871	130.70	132.0439	0.54	64.9	46.5	18.4	0.0	5.5	5.4	0.00	24.00				
12.03.24	2.332	133.11	135.6094	132.54	133.9072	0.56	64.0	46.4	17.5	0.0	5.6	5.5	0.00	24.00				
13.03.24	2.324	132.58	135.0762	132.03	133.3877	0.55	64.0	46.4	17.5	0.0	5.5	5.4	0.00	24.00				
14.03.24	2.309	133.61	136.1240	133.04	134.4248	0.57	64.0	46.7	17.3	0.0	5.3	5.2	0.00	24.00				
15.03.24	2.304	135.07	137.6201	134.51	135.9180	0.56	64.0	46.9	17.1	0.0	5.3	5.2	0.00	24.00				
16.03.24	2.287	135.98	138.5439	135.43	136.8662	0.55	64.0	47.2	16.8	0.0	5.4	5.3	0.00	24.00				
17.03.24	2.284	136.26	138.8281	135.70	137.1436	0.55	64.0	47.2	16.8	0.0	5.3	5.2	0.00	24.00				
18.03.24	2.268	136.25	138.8154	135.71	137.1582	0.54	64.0	47.3	16.7	0.0	5.5	5.4	0.00	24.00				
19.03.24	2.280	136.66	139.2334	136.15	137.6055	0.50	64.0	47.3	16.7	0.0	5.6	5.5	0.00	24.00				
Итого	70.060	3991.94	4067.4106	3978.04	4019.1455	13.90	64.1	46.5	17.6	0.0	5.5	5.4	0.00	720.00				

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
19.03.24	24:00	196.237	9886.78	9853.18	10085.33	9953.67	1894.58
19.02.24	00:00	126.176	5894.83	5875.14	6017.92	5934.52	1174.58
Итого		70.060	3991.94	3978.04	4067.41	4019.15	720.00


Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 720.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функции отказа (E) 0.000 час.

Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G < min (G) 0.000 час.

Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



-2.687