

Адрес Борисовское шоссе 33 ПИЧЕР ДИЛ ЮВУРА _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 370234 Телефон _____
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Год.: 0.06 - 60.0_м3/ч Ду= _____мм
 Годр.: 0.06 - 60.0_м3/ч Ду= _____мм
 ГП : 10_л/ИМП

Посуточная ведомость учета параметров Теплопотребления
 с 04.10.2024 по 18.10.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3					Температура, °С			Давление		Время, час		Классиф ошибок	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тп		Работы Тр
04.10.24	1.334	160.69	163.6055	161.65	163.9063	-0.96	62.4	54.1	8.3	0.0	3.6	3.4	9.15	14.85	D+975
05.10.24	2.285	297.96	303.5244	300.98	305.4063	-3.03	63.6	56.0	7.7	0.0	4.8	4.4	0.00	24.00	
06.10.24	2.307	302.06	307.6621	305.73	310.1973	-3.67	63.4	55.8	7.6	0.0	4.8	4.4	0.00	24.00	
07.10.24	2.046	222.99	227.1426	224.79	227.9180	-1.80	63.5	54.3	9.2	0.0	4.6	4.3	0.00	24.00	
08.10.24	1.999	172.48	175.7051	172.81	175.0391	-0.34	63.7	52.1	11.6	0.0	4.5	4.3	0.00	24.00	
09.10.24	2.055	170.95	174.1230	171.27	173.4043	-0.32	63.3	51.3	12.0	0.0	4.5	4.4	0.00	24.00	
10.10.24	2.074	164.07	167.1523	164.15	166.1875	-0.08	63.8	51.2	12.7	0.0	4.5	4.4	0.00	24.00	
11.10.24	2.067	180.54	183.9258	181.05	183.4063	-0.51	63.9	52.4	11.5	0.0	4.9	4.7	0.00	24.00	
12.10.24	2.102	181.76	185.1816	182.40	184.7656	-0.64	63.9	52.3	11.6	0.0	5.0	4.8	0.00	24.00	
13.10.24	2.189	181.58	184.9941	182.20	184.5156	-0.62	63.9	51.9	12.1	0.0	5.0	4.8	0.00	24.00	
14.10.24	2.169	178.05	181.3750	178.68	180.9160	-0.63	63.6	51.4	12.2	0.0	4.9	4.7	0.00	24.00	
15.10.24	2.164	179.35	182.7070	180.00	182.2715	-0.65	63.8	51.7	12.1	0.0	5.0	4.8	0.00	24.00	
16.10.24	2.204	175.42	178.7031	175.59	177.7637	-0.17	63.7	51.1	12.6	0.0	4.8	4.6	0.00	24.00	
17.10.24	2.186	155.02	157.9199	155.08	156.8848	-0.06	63.6	49.5	14.1	0.0	4.9	4.7	0.00	24.00	
18.10.24	2.209	142.06	144.7168	141.61	143.1719	0.45	63.6	48.1	15.6	0.0	5.2	5.1	0.00	24.00	
Итого	31.391	2864.98	2918.4385	2878.01	2915.7539	-13.02	63.6	52.6	11.0	0.0	4.7	4.5	9.15	350.85	9.15



Тр=360

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
18.10.24	24:00	306.758	18618.20	18593.76	18980.43	18802.59	3132.09
04.10.24	00:00	275.368	15753.21	15715.75	16061.99	15886.84	2781.24
Итого		31.391	2864.98	2878.01	2918.44	2915.75	350.85

Отчетный период _____ 360.00_час. Период норм.работы _____ 350.85_час.

Период отключения питания (У) _____ 0.000_час. Период функц.отказа (Е) _____ 0.000_час.
 Период t2-t1 < tпн (D) _____ 9.152_час. Период ГкМпн (В) _____ 0.000_час.
 Период ГкМгх (G) _____ 0.000_час.



Представитель _____
Представитель теплоснабжающей _____

1088