

Организация ООО "Управлядом ЮГ Подмосковья" Номер договора _____
 Адрес Борисовское шоссе 33 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 370234
 Дата последней поверки теплосчетчика _____

Попл.: 0.06 - 60.0 м³/ч Ду= _____ мм
 Габр.: 0.06 - 60.0 м³/ч Ду= _____ мм
 Гп : 10 _____ л/квч

Поисковая ведомость учета параметров теплопотребления
 с 22.11.2023 по 11.12.2023

с 22.11 по 28.12

Дата	Q	M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	кв	P1	P2	Нераб.	Работа	Классиф.
Гкал							град	град	град		атм	атм	Тн	Тр	ошибка
22.11.23	2.228	103.61	105.5059	102.82	103.6699	0.79	62.8	41.3	21.5	0.0	4.9	4.8	0.00	24.00	
23.11.23	2.348	111.24	113.3418	110.18	111.1621	1.06	64.1	43.0	21.1	0.0	5.4	5.3	0.00	24.00	
24.11.23	2.299	111.37	113.4531	110.46	111.4492	0.91	63.9	43.2	20.7	0.0	5.5	5.4	0.00	24.00	
25.11.23	2.279	112.43	114.5488	111.54	112.5664	0.89	63.9	43.6	20.3	0.0	5.5	5.4	0.00	24.00	
26.11.23	2.270	112.27	114.3906	111.43	112.4492	0.85	63.9	43.7	20.2	0.0	5.5	5.4	0.00	24.00	
27.11.23	2.253	112.64	114.7617	111.82	112.8477	0.82	63.9	43.9	20.0	0.0	5.5	5.4	0.00	24.00	
28.11.23	2.260	112.18	114.2891	111.32	112.3477	0.86	64.0	43.8	20.2	0.0	5.5	5.4	0.00	24.00	
29.11.23	2.274	112.44	114.5625	111.59	112.6230	0.85	64.0	43.7	20.2	0.0	5.5	5.4	0.00	24.00	
30.11.23	2.256	112.55	114.6660	111.69	112.7148	0.87	63.9	43.8	20.1	0.0	5.5	5.4	0.00	24.00	
01.12.23	2.256	111.91	114.0176	111.08	112.1016	0.84	63.9	43.8	20.2	0.0	5.5	5.4	0.00	24.00	
02.12.23	2.243	111.54	113.6309	110.65	111.6738	0.89	63.9	43.7	20.1	0.0	5.5	5.4	0.00	24.00	
03.12.23	2.217	110.27	112.3086	109.41	110.3887	0.86	63.3	43.1	20.1	0.0	5.5	5.4	0.00	24.00	
04.12.23	2.312	109.19	111.2754	108.32	109.2988	0.87	64.5	43.3	21.2	0.0	5.5	5.4	0.00	24.00	
05.12.23	2.272	108.69	110.7344	107.77	108.7246	0.92	63.8	42.9	20.9	0.0	5.5	5.4	0.00	24.00	
06.12.23	2.320	110.05	112.1133	109.16	110.1328	0.88	64.0	42.9	21.1	0.0	5.5	5.4	0.00	24.00	
07.12.23	2.557	109.79	112.0781	108.92	109.9414	0.86	67.5	44.2	23.3	0.0	5.4	5.4	0.00	24.00	
08.12.23	2.729	109.64	112.1055	108.77	109.8418	0.87	70.3	45.4	24.9	0.0	5.5	5.4	0.00	24.00	
09.12.23	2.755	108.91	111.3906	108.04	109.1055	0.87	70.7	45.4	25.3	0.0	5.5	5.4	0.00	24.00	
10.12.23	2.485	108.34	110.5313	107.46	108.4355	0.88	66.6	43.6	23.0	0.0	5.5	5.4	0.00	24.00	
11.12.23	2.319	108.60	110.6445	107.70	108.6367	0.91	63.9	42.5	21.4	0.0	5.5	5.4	0.00	24.00	

21/12

Итого | 46.934|2207.66| 2250.3496|2190.13| 2210.1113| 17.53| 64.8| 43.5| 21.3| 0.0| 5.4| 5.4| 0.00|480.00|0.00 |

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
11.12.23	24:00	403.088	32654.21	32562.58	33220.92	32932.70	4298.04
22.11.23	00:00	356.154	30446.54	30372.45	30970.57	30722.59	3818.04
Итого		46.934	2207.66	2190.13	2250.35	2210.11	480.00

Отчетный период _____ 480.00 час. Период норм. работы _____ 480.00 час.

Период отклонения питания (U) _____ 0.000 час. Период отказа (E) _____ 0.000 час.
 Период E-1 < min (D) _____ 0.000 час. Период G-1 min (G) _____ 0.000 час.

Представитель _____ Представитель теплонабжающей
 абонента _____ организации _____

$Q = 40, 448 \text{ МкВт}$.

