

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" Номер договора _____
 Адрес ул. Борсовское шоссе д.48А Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 369295
 Дата последующей поверки теплосчетчика 09-11-2025

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 19.02.2024 по 19.03.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн					Объем, м3					Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф
		M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	Нераб.	Работы						
							атм	атм	Тн	Тр										
19.02.24	2.155	191.39	195.1270	191.37	194.0107	0.02	65.4	54.2	11.2	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00						
20.02.24	2.403	191.67	195.9473	191.57	194.5527	0.10	70.1	57.6	12.5	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00						
21.02.24	2.070	183.54	186.9834	183.52	185.9336	0.02	64.1	52.8	11.2	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00						
22.02.24	2.066	188.87	192.4023	188.85	191.3584	0.02	63.9	53.0	10.9	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00						
23.02.24	2.059	198.17	201.8789	198.19	200.8770	-0.02	64.0	53.6	10.3	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00						
24.02.24	2.070	204.71	208.5381	204.74	207.5381	-0.03	64.0	54.0	10.0	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00						
25.02.24	2.033	203.42	207.2256	203.48	206.2744	-0.06	64.0	54.1	9.9	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00						
26.02.24	2.019	194.39	198.0244	194.45	197.0879	-0.06	63.9	53.6	10.3	0.0	9.0	4.6	0.00	24.00						
27.02.24	2.031	196.26	199.9326	196.31	198.9980	-0.05	64.0	53.8	10.2	0.0	9.0	2.1	0.00	24.00						
28.02.24	1.992	198.74	202.4600	198.81	201.5313	-0.08	64.0	54.0	10.0	0.0	9.0	7.3	0.00	24.00						
29.02.24	2.001	207.29	211.1699	207.33	210.2148	-0.04	64.1	54.5	9.6	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00						
01.03.24	2.014	212.52	216.5107	212.57	215.5566	-0.05	64.1	54.7	9.4	0.0	9.0	4.6	0.00	24.00						
02.03.24	2.026	212.45	216.4365	212.53	215.5029	-0.08	64.1	54.6	9.5	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00						
03.03.24	2.029	204.81	208.6582	204.90	207.7314	-0.09	64.1	54.2	9.8	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00						
04.03.24	2.020	201.02	204.7871	201.09	203.8594	-0.07	64.0	54.1	10.0	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00						
05.03.24	2.024	200.49	204.2461	200.55	203.3008	-0.06	64.0	54.0	10.0	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00						
06.03.24	1.933	190.81	194.2500	190.88	193.3682	-0.07	62.6	52.5	10.1	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00						
07.03.24	2.093	202.19	206.1035	202.24	205.0947	-0.05	65.1	54.8	10.3	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00						
08.03.24	2.024	193.42	197.0557	193.42	196.0479	-0.00	64.1	53.7	10.4	0.0	9.0	5.0	0.01	23.99U						
09.03.24	2.016	199.11	202.8564	199.08	201.8262	0.03	64.1	54.1	10.0	0.0	9.0	4.6	0.03	23.97U						
10.03.24	2.052	192.38	196.0742	192.23	194.8877	0.15	64.8	54.2	10.6	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00						
11.03.24	2.112	194.01	197.8564	193.87	196.6348	0.14	65.9	55.1	10.8	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00						
12.03.24	1.995	202.02	205.8154	201.88	204.6758	0.14	64.0	54.2	9.8	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00						
13.03.24	2.031	205.21	209.0869	205.12	207.9805	0.09	64.3	54.5	9.8	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00						
14.03.24	2.033	209.02	212.9668	208.87	211.7881	0.16	64.3	54.6	9.7	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00						
15.03.24	1.980	209.89	213.8320	209.77	212.7129	0.12	64.1	54.7	9.4	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00						
16.03.24	1.983	213.56	217.5723	213.47	216.4912	0.09	64.1	54.9	9.2	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00						
17.03.24	2.011	213.18	217.1787	213.08	216.0723	0.10	64.1	54.7	9.4	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00						
18.03.24	1.949	210.69	214.5820	210.57	213.4844	0.12	63.4	54.3	9.2	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00						
19.03.24	2.002	214.54	218.5723	214.40	217.4248	0.15	64.1	54.8	9.3	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00						
Итого	61.227	6039.79	6154.1309	6039.11	6122.8174	0.67	64.3	54.3	10.1	0.0	9.0	4.9	0.04	719.96	0.04					

Q = 61,230 Гкал

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
19.03.24	24:00	176.842	15199.84	15191.19	15518.39	15415.24	1894.97
19.02.24	00:00	115.615	9160.05	9152.08	9364.25	9292.43	1175.01
Итого		61.227	6039.79	6039.11	6154.13	6122.82	719.96

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 719.96 час.

Период отключения питания (U) 0.043 час. Период функционирования (F) 0.000 час.
 Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

