

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес ул. Борсовское шоссе д.48А Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 369295  
 Дата последующей поверки теплосчетчика 09-11-2025

Спод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 10 \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 20.03.2024 по 18.04.2024

Дата	Масса, тонн. Объем, м3					Температура, °С					Давление		Время, час		Классиф
	Q	M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txв	P1	P2	Нераб.	Работы	
	Гкал				разбор		атм	атм	Тн	Тр			юшибок		
20.03.24	2.005	216.83	220.9053	216.69	219.7607	0.14	64.1	54.9	9.2	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
21.03.24	1.985	216.57	220.6445	216.42	219.5059	0.15	64.2	55.1	9.1	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
22.03.24	1.972	217.23	221.3125	217.13	220.2227	0.10	64.1	55.1	9.0	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
23.03.24	1.938	216.74	220.8105	216.63	219.7363	0.11	64.1	55.3	8.9	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
24.03.24	1.936	223.05	227.2500	222.91	226.1357	0.14	64.2	55.5	8.6	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
25.03.24	1.939	224.51	228.7363	224.38	227.6309	0.13	64.2	55.6	8.6	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
26.03.24	1.930	223.30	227.5039	223.15	226.3809	0.14	64.2	55.6	8.6	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
27.03.24	1.929	227.16	231.4297	226.98	230.2910	0.18	64.2	55.8	8.4	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
28.03.24	1.937	225.72	229.9785	225.58	228.8516	0.15	64.2	55.7	8.5	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
29.03.24	1.924	230.10	234.4355	229.97	233.3379	0.13	64.2	55.9	8.3	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
30.03.24	1.913	235.26	239.6895	235.14	238.6113	0.12	64.2	56.2	8.1	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
31.03.24	1.879	237.07	241.5508	236.97	240.5000	0.10	64.3	56.4	7.9	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
01.04.24	1.808	231.76	236.1387	231.69	235.1602	0.07	64.3	56.6	7.7	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
02.04.24	1.760	232.91	237.3105	232.82	236.3379	0.08	64.3	56.8	7.5	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
03.04.24	1.735	214.04	218.0703	213.99	217.1504	0.05	64.2	56.2	8.0	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
04.04.24	1.857	226.62	230.8848	226.51	229.8398	0.11	64.2	56.1	8.1	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
05.04.24	1.898	213.95	217.9707	213.80	216.8789	0.15	64.1	55.3	8.8	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
06.04.24	1.923	219.96	224.1055	219.88	223.0566	0.08	64.2	55.5	8.7	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
07.04.24	1.888	229.16	233.4805	229.08	232.4492	0.08	64.2	56.1	8.2	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
08.04.24	1.818	225.16	229.4160	225.12	228.4570	0.05	64.3	56.3	8.0	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
09.04.24	1.750	228.98	233.3086	228.95	232.3965	0.02	64.3	56.8	7.6	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
10.04.24	1.687	229.64	233.9824	229.64	233.1367	0.00	64.3	57.1	7.3	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
11.04.24	1.656	232.76	237.1641	232.77	236.3438	-0.01	64.3	57.3	7.0	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
12.04.24	1.755	236.50	240.9512	236.44	240.0215	0.05	64.2	56.9	7.3	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
13.04.24	1.726	235.24	239.6914	235.21	238.7832	0.04	64.3	57.0	7.3	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
14.04.24	1.733	235.74	240.1953	235.72	239.3008	0.02	64.3	57.0	7.3	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
15.04.24	1.778	234.52	238.9434	234.46	237.9883	0.06	64.2	56.7	7.5	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
16.04.24	1.784	235.02	239.4570	234.96	238.4883	0.07	64.3	56.8	7.5	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
17.04.24	1.786	234.35	238.7773	234.33	237.8594	0.01	64.3	56.7	7.5	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
18.04.24	1.839	233.53	237.9277	233.47	236.9473	0.06	64.2	56.4	7.8	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
Итого	55.467	6823.38	6952.0225	6820.80	6921.5605	2.58	64.2	56.2	8.1	0.0	9.0	5.0	0.00	720.00	

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
18.04.24	24:00	232.309	22023.22	22011.99	22470.41	22336.80	2614.97
20.03.24	00:00	176.842	15199.84	15191.19	15518.39	15415.24	1894.97
Итого		55.467	6823.38	6820.80	6952.02	6921.56	720.00

Отчетный период 720.00 час. Период норм.работы 720.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.  
Период  $t_2 - t_1 < \min$  (D) 0.000 час. Период  $G < \min$  (g) 0.000 час.  
Период  $G > \max$  (G) 0.000 час.

Представитель «УПРАВЛОМ» Представитель теплоснабжающей  
абонента «ПОДМОСКОВЬЯ» организации

