

Организация ООО "Ремонтник" *Уралвоом* Номер договора _____
 Адрес ул. Боровское шоссе д.48А Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 369295
 Дата последующей поверки теплосчетчика 09-11-2025

Гпод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= ___ мм
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= ___ мм
 Гп : 10 ___ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 23.12.2023 по 21.01.2024

Дата	Q	M1	V1	M2	V2	M1-M2	Температура, °C			Давление		Время, час	Нераб.	Работы	Классиф
							t1	t2	t1-t2	tхв	P1				
Гкал						разбор	атм	атм	Tн	Tr	ошибок				
23.12.23	2.023	212.51	216.5117	212.19	215.2305	0.32	64.1	54.7	9.4	0.0	8.8	0.1	0.00	24.00	
24.12.23	2.016	209.99	213.9375	209.68	212.6875	0.31	64.0	54.6	9.4	0.0	8.5	0.1	0.00	24.00	
25.12.23	2.014	204.82	208.6523	204.54	207.4375	0.28	64.0	54.3	9.7	0.0	9.0	0.1	0.00	24.00	
26.12.23	2.025	206.41	210.2930	206.09	209.0195	0.31	64.0	54.3	9.7	0.0	7.1	0.1	0.00	24.00	
27.12.23	2.021	205.00	208.8594	204.71	207.6016	0.29	64.0	54.3	9.7	0.0	7.6	0.1	0.00	24.00	
28.12.23	2.008	199.96	203.7734	199.74	202.5234	0.22	64.0	54.0	10.0	0.0	1.8	0.1	0.00	24.00	
29.12.23	1.992	203.45	207.3867	203.29	206.1289	0.16	64.0	54.2	9.8	0.0	-0.7	0.1	0.00	24.00	
30.12.23	1.977	216.37	220.5508	216.20	219.3008	0.18	64.0	54.9	9.2	0.0	-0.8	0.1	0.00	24.00	
31.12.23	1.985	209.45	213.5313	209.28	212.2578	0.17	64.1	54.6	9.5	0.0	-0.8	0.1	0.00	24.00	
01.01.24	2.275	194.91	199.2082	194.67	197.6734	0.24	68.7	57.0	11.7	0.0	-0.8	0.1	0.00	24.00	
02.01.24	3.064	205.57	211.6506	205.30	209.4628	0.27	80.7	65.8	14.9	0.0	0.4	0.1	0.00	24.00	
03.01.24	3.473	196.44	203.2850	196.04	200.5724	0.40	88.3	70.6	17.7	0.0	-0.7	0.1	0.00	24.00	
04.01.24	3.662	195.37	202.5336	194.85	199.5598	0.52	91.0	72.3	18.7	0.0	0.4	0.1	0.00	24.00	
05.01.24	3.515	190.86	197.3387	190.45	194.7168	0.41	88.1	69.8	18.3	0.0	8.8	3.2	0.18	23.82	U
06.01.24	2.864	188.97	194.0237	188.76	192.1542	0.21	77.4	62.4	15.1	0.0	9.0	5.5	0.00	24.00	
07.01.24	3.364	196.44	202.6122	196.15	200.2507	0.29	84.6	67.6	17.0	0.0	9.0	5.2	0.00	24.00	
08.01.24	3.356	193.86	200.0017	193.59	197.6484	0.27	84.9	67.7	17.2	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
09.01.24	2.360	183.83	187.8302	183.68	186.4186	0.15	69.2	56.4	12.8	0.0	7.5	5.0	0.00	24.00	
10.01.24	2.210	181.90	185.7083	181.87	184.4261	0.02	66.9	54.6	12.3	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00	
11.01.24	2.120	181.63	185.3229	181.65	184.1417	-0.02	65.8	54.0	11.8	0.0	-0.5	5.0	0.00	24.00	
12.01.24	2.694	185.16	189.9580	185.14	188.2639	0.02	75.0	60.3	14.7	0.0	-0.3	5.0	0.00	24.00	
13.01.24	3.356	184.45	190.5684	184.35	188.2375	0.09	86.1	67.8	18.2	0.0	1.1	5.0	0.00	24.00	
14.01.24	2.874	181.12	186.2380	180.99	184.3545	0.13	79.1	63.3	15.8	0.0	6.1	5.0	0.00	24.00	
15.01.24	2.036	179.62	183.0391	179.61	181.9648	0.01	64.1	52.8	11.3	0.0	4.9	5.0	0.00	24.00	
16.01.24	1.983	184.30	187.7864	184.29	186.7334	0.01	63.9	53.1	10.8	0.0	4.5	5.5	0.00	24.00	
17.01.24	2.367	182.55	186.6597	182.51	185.2639	0.04	69.8	56.8	13.0	0.0	2.8	5.6	0.00	24.00	
18.01.24	2.482	182.86	187.1196	182.76	185.6338	0.11	71.5	58.0	13.5	0.0	7.1	5.0	0.00	24.00	
19.01.24	2.039	176.28	179.7236	176.22	178.6072	0.06	65.2	53.7	11.6	0.0	6.4	5.2	0.79	23.21	U
20.01.24	2.164	181.07	184.7153	180.94	183.4778	0.12	66.5	54.6	11.9	0.0	9.0	6.0	0.00	24.00	
21.01.24	2.364	181.31	185.2834	181.19	183.9011	0.13	69.6	56.6	13.0	0.0	9.0	5.4	0.00	24.00	
Итого	74.682	5796.43	5934.1025	5790.71	5885.6504	5.71	71.7	58.8	12.8	0.0	4.4	2.9	0.97	719.03	0.97

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
21.01.24	24:00	56.621	3928.48	3924.99	4030.61	3993.46	503.03
01.01.24	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.23	24:00	472.694	42310.57	42225.89	43233.26	42891.25	4774.42
23.12.23	00:00	454.633	40442.62	40360.18	41329.77	40999.06	4558.42
Итого		74.682	5796.43	5790.71	5934.10	5885.65	719.03

Q = 44,483 Гкал

Отчетный период 720.00 час. Период норм.работы 719.03 час.

Период отключения питания (U) 0.974 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.

Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.

Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

