

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмоскья" Номер договора _____
 Адрес Борисовское шоссе д. 48 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 369294
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 19.02.2024 по 19.03.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3					Температура, °C			Давление		Время, час		Классиф
		M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	Нераб.	
					разбор		атм	атм	Tн	Tr	юшибок			
19.02.24	3.224	363.93	371.4688	359.69	365.4023	4.23	67.2	58.3	8.9	0.0	4.7	6.7	0.00	24.00
20.02.24	3.429	354.34	362.2441	350.15	356.0391	4.18	69.8	60.0	9.7	0.0	4.7	6.7	0.01	23.99U
21.02.24	3.149	345.00	351.6133	340.87	345.7578	4.13	64.5	55.4	9.2	0.0	4.6	6.6	0.00	24.00
22.02.24	3.077	355.79	362.6211	351.59	356.7090	4.21	64.5	55.8	8.7	0.0	4.6	6.6	0.00	24.00
23.02.24	3.181	373.35	380.5156	368.96	374.3691	4.38	64.6	56.0	8.6	0.0	4.7	6.6	0.00	24.00
24.02.24	3.111	385.12	392.5059	380.63	386.2871	4.49	64.6	56.4	8.1	0.0	4.7	6.6	0.00	24.00
25.02.24	3.234	380.35	387.6484	375.89	381.3965	4.46	64.5	56.0	8.6	0.0	4.7	6.6	0.00	24.00
26.02.24	3.067	363.73	370.7090	359.50	364.7773	4.22	64.5	56.1	8.5	0.0	4.7	6.6	0.00	24.00
27.02.24	3.167	368.67	375.7441	364.37	369.6895	4.30	64.5	55.9	8.6	0.0	4.7	6.6	0.00	24.00
28.02.24	3.001	374.87	382.0625	370.52	376.0410	4.35	64.6	56.5	8.1	0.0	4.7	6.7	0.00	24.00
29.02.24	3.075	391.04	398.5547	386.50	392.2910	4.54	64.6	56.7	7.9	0.0	4.7	6.7	0.00	24.00
01.03.24	3.022	398.60	406.2598	394.01	399.9766	4.59	64.6	57.0	7.6	0.0	4.8	6.7	0.00	24.00
02.03.24	2.982	395.71	403.3145	391.16	397.0801	4.55	64.6	57.0	7.6	0.0	4.8	6.7	0.00	24.00
03.03.24	2.995	384.06	391.4414	379.61	385.3145	4.46	64.6	56.8	7.8	0.0	4.7	6.6	0.00	24.00
04.03.24	2.879	376.62	383.8535	372.29	377.9102	4.32	64.6	56.9	7.7	0.0	4.7	6.6	0.00	24.00
05.03.24	2.729	373.39	380.5664	369.08	374.7188	4.31	64.6	57.2	7.4	0.0	4.7	6.6	0.00	24.00
06.03.24	2.857	358.60	365.2773	354.24	359.3516	4.35	63.4	55.3	8.0	0.0	4.7	6.6	0.00	24.00
07.03.24	3.103	379.15	386.6230	374.62	380.3340	4.54	65.4	57.2	8.2	0.0	4.7	6.6	0.00	24.00
08.03.24	2.990	363.27	370.2734	358.94	364.2773	4.33	64.7	56.4	8.3	0.0	4.7	6.6	0.01	23.99U
09.03.24	3.120	375.01	382.2422	370.54	376.0313	4.47	64.7	56.4	8.4	0.0	4.7	6.6	0.03	23.97U
10.03.24	3.182	363.69	370.9395	359.28	364.7461	4.40	65.9	57.1	8.8	0.0	4.7	6.6	0.00	24.00
11.03.24	3.125	365.32	372.6230	360.96	366.4980	4.35	65.9	57.3	8.6	0.0	4.7	6.6	0.00	24.00
12.03.24	2.943	379.79	387.0859	375.29	380.9355	4.49	64.6	56.8	7.8	0.0	4.7	6.6	0.00	24.00
13.03.24	3.050	387.78	395.2910	383.20	388.9922	4.58	64.8	56.9	7.9	0.0	4.7	6.6	0.00	24.00
14.03.24	3.069	393.97	401.5820	389.30	395.1973	4.66	64.8	57.0	7.8	0.0	4.8	6.6	0.00	24.00
15.03.24	2.909	396.22	403.8301	391.58	397.5488	4.64	64.6	57.2	7.4	0.0	4.8	6.7	0.00	24.00
16.03.24	2.927	401.62	409.3359	396.92	402.9785	4.70	64.6	57.3	7.3	0.0	4.8	6.7	0.00	24.00
17.03.24	3.022	399.73	407.4180	395.06	401.0410	4.67	64.6	57.0	7.6	0.0	4.8	6.7	0.00	24.00
18.03.24	2.866	380.93	388.1543	376.42	382.0508	4.51	64.1	56.6	7.6	0.0	4.8	6.6	0.94	23.06U
19.03.24	2.980	400.88	408.5859	396.14	402.1699	4.74	64.6	57.1	7.5	0.0	4.8	6.6	0.00	24.00
Итого	91.464	11330.5	11550.3848	11197.3	11365.9121	133.18	64.9	56.8	8.1	0.0	4.7	6.6	0.99	719.01 0.99

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
19.03.24	24:00	264.932	28513.54	28179.91	29124.79	28636.22	1894.94
19.02.24	00:00	173.467	17183.03	16982.59	17574.40	17270.30	1175.93
Итого		91.464	11330.50	11197.33	11550.38	11365.91	719.01

Q = 91,591 Гкал

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 719.01 час.

Период отключения питания (U) 0.990 час. Период функции отказа (E) 0.000 час.

Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G < min (G) 0.000 час.

Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

