

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмоскья" Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес Борисовское шоссе д. 48 Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 369294  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Гпод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 10 \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
с 20.03.2024 по 18.04.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3					Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	Нераб.	Работы		
							атм	атм	Тн	Тр			ошибок			
20.03.24	3.001	408.13	415.9785	403.36	409.5137	4.77	64.6	57.2	7.4	0.0	4.8	6.6	0.00	24.00		
21.03.24	2.913	408.33	416.1934	403.59	409.7949	4.75	64.7	57.5	7.2	0.0	4.8	6.6	0.00	24.00		
22.03.24	3.048	409.23	417.0977	404.51	410.6602	4.72	64.6	57.1	7.5	0.0	4.8	6.7	0.01	23.99	U	
23.03.24	2.817	410.57	418.4629	405.86	412.1543	4.72	64.6	57.7	6.9	0.0	4.8	6.7	0.00	24.00		
24.03.24	2.905	421.59	429.6934	416.68	423.1328	4.91	64.6	57.7	6.9	0.0	4.9	6.7	0.00	24.00		
25.03.24	2.931	423.14	431.2734	418.19	424.6680	4.95	64.6	57.7	7.0	0.0	4.9	6.6	0.00	24.00		
26.03.24	2.985	422.88	431.0156	417.90	424.3477	4.98	64.6	57.5	7.1	0.0	4.9	6.6	0.00	24.00		
27.03.24	2.901	428.28	436.5195	423.33	429.9121	4.95	64.6	57.8	6.8	0.0	4.9	6.6	0.00	24.00		
28.03.24	2.901	427.60	435.8262	422.67	429.2363	4.94	64.6	57.8	6.8	0.0	4.9	6.6	0.00	24.00		
29.03.24	2.879	431.67	439.9648	426.70	433.3633	4.96	64.7	57.9	6.7	0.0	4.9	6.6	0.00	24.00		
30.03.24	2.769	438.86	447.3203	433.78	440.6445	5.08	64.7	58.3	6.3	0.0	5.0	6.6	0.00	24.00		
31.03.24	2.772	437.95	446.3984	432.89	439.7344	5.06	64.7	58.3	6.4	0.0	5.0	6.6	0.00	24.00		
01.04.24	2.543	428.17	436.4102	423.25	430.0352	4.91	64.7	58.7	6.0	0.0	4.9	6.7	0.00	24.00		
02.04.24	2.509	430.40	438.6914	425.50	432.3320	4.90	64.7	58.8	5.9	0.0	4.9	6.7	0.00	24.00		
03.04.24	2.517	394.08	401.6641	389.59	395.7227	4.50	64.6	58.2	6.4	0.0	4.8	6.6	0.00	24.00		
04.04.24	2.594	415.79	423.7852	410.96	417.4688	4.83	64.6	58.4	6.3	0.0	4.9	6.6	0.00	24.00		
05.04.24	2.872	396.63	404.2500	392.00	398.0039	4.63	64.6	57.3	7.3	0.0	4.8	6.6	0.00	24.00		
06.04.24	2.832	411.10	419.0078	406.37	412.6680	4.73	64.6	57.7	6.9	0.0	4.8	6.6	0.00	24.00		
07.04.24	2.779	428.45	436.6953	423.56	430.2188	4.89	64.7	58.1	6.5	0.0	4.9	6.6	0.00	24.00		
08.04.24	2.567	416.01	424.0156	411.30	417.8516	4.70	64.7	58.5	6.2	0.0	4.9	6.6	0.00	24.00		
09.04.24	2.385	423.30	431.4492	418.55	425.3164	4.75	64.7	59.0	5.7	0.0	4.9	6.6	0.00	24.00		
10.04.24	2.441	424.96	433.1680	420.18	426.9766	4.78	64.7	58.9	5.8	0.0	4.9	6.6	0.00	24.00		
11.04.24	2.376	432.97	441.2969	428.14	435.0938	4.83	64.7	59.2	5.5	0.0	5.0	6.6	0.00	24.00		
12.04.24	2.450	437.17	445.5859	432.30	439.2695	4.87	64.6	59.0	5.6	0.0	5.0	6.6	0.00	24.00		
13.04.24	2.437	437.60	446.0391	432.70	439.7266	4.90	64.7	59.1	5.6	0.0	5.0	6.6	0.00	24.00		
14.04.24	2.603	437.73	446.1641	432.82	439.7539	4.91	64.7	58.7	6.0	0.0	5.0	6.6	0.00	24.00		
15.04.24	2.513	436.21	444.5977	431.41	438.3516	4.80	64.6	58.8	5.8	0.0	5.0	6.6	0.00	24.00		
16.04.24	2.446	436.28	444.6797	431.43	438.4023	4.86	64.7	59.0	5.6	0.0	5.0	6.6	0.00	24.00		
17.04.24	2.524	437.04	445.4453	432.20	439.1523	4.84	64.7	58.9	5.8	0.0	5.0	6.6	0.00	24.00		
18.04.24	2.605	434.85	443.2148	430.02	436.8867	4.84	64.7	58.6	6.0	0.0	5.0	6.6	0.00	24.00		
Итого	80.815	12727.0	12971.9043	12581.7	12780.3926	145.25	64.7	58.3	6.4	0.0	4.9	6.6	0.01	719.99	0.01	

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
18.04.24	24:00	345.746	41240.54	40761.66	42096.69	41416.61	2614.93
20.03.24	00:00	264.932	28513.54	28179.91	29124.79	28636.22	1894.94
Итого		80.815	12727.00	12581.74	12971.90	12780.39	719.99

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 719.99 час.

Период отключения питания (U) 0.011 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.  
Период  $t_2-t_1 < \min$  (D) 0.000 час. Период  $G < \min$  (g) 0.000 час.  
Период  $G > \max$  (G) 0.000 час.

Представитель  
абонента



Представитель теплоснабжающей  
организации

