

Организация ООО "Ремонтник" "Триосет" Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес Борисовское шоссе д. 48 Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 369294  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Гпод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_мм  
 Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= \_\_\_мм  
 Гп : 10 \_\_\_л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 23.12.2023 по 21.01.2024

Дата	Q	M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	Нераб.	Работы	Классиф
Гкал				разбор			атм	атм	Tн	Tr	ошибок				
23.12.23	2.817	397.43	405.0625	392.58	398.6016	4.85	64.6	57.4	7.1	0.0	4.8	6.7	0.00	24.00	
24.12.23	3.024	392.89	400.4531	388.13	393.9531	4.77	64.6	56.8	7.7	0.0	4.8	6.7	0.00	24.00	
25.12.23	2.850	382.16	389.5000	377.57	383.2813	4.59	64.5	57.0	7.5	0.0	4.8	6.7	0.00	24.00	
26.12.23	3.001	386.41	393.8594	381.76	387.5000	4.66	64.5	56.7	7.8	0.0	4.8	6.7	0.00	24.00	
27.12.23	2.948	383.23	390.5313	378.63	384.2969	4.61	64.5	56.8	7.7	0.0	4.8	6.6	0.00	24.00	
28.12.23	2.942	373.06	380.2500	368.54	374.0469	4.52	64.5	56.6	7.9	0.0	4.7	6.6	0.00	24.00	
29.12.23	2.977	383.67	391.0781	378.95	384.6094	4.73	64.5	56.7	7.8	0.0	4.8	6.7	0.00	24.00	
30.12.23	3.012	405.89	413.7031	400.98	407.1094	4.91	64.6	57.1	7.5	0.0	4.8	6.7	0.00	24.00	
31.12.23	3.300	388.08	395.5469	383.39	389.1094	4.69	64.9	56.4	8.6	0.0	4.8	6.6	0.00	24.00	
01.01.24	3.350	369.87	378.1626	365.52	371.8127	4.36	70.1	61.0	9.1	0.0	4.7	6.6	0.00	24.00	
02.01.24	4.635	383.98	395.7918	379.69	388.3605	4.29	83.1	71.0	12.1	0.0	4.5	6.7	0.07	23.93	
03.01.24	5.102	369.26	382.3491	365.19	374.6379	4.07	89.8	75.9	13.8	0.0	4.7	6.7	0.00	24.00	
04.01.24	5.239	366.66	380.2473	362.59	372.3765	4.07	92.0	77.7	14.3	0.0	4.7	6.7	0.00	24.00	
05.01.24	5.005	360.32	372.7142	356.40	365.2863	3.92	88.3	74.4	13.9	0.0	4.7	6.7	0.00	24.00	
06.01.24	4.183	353.70	363.4209	349.66	356.7058	4.05	78.2	66.3	11.9	0.0	4.7	6.6	0.00	24.00	
07.01.24	4.869	368.59	380.6980	364.60	373.3572	3.98	86.2	72.9	13.2	0.0	4.7	6.6	0.00	24.00	
08.01.24	4.763	361.58	373.0552	357.61	365.8491	3.97	84.4	71.2	13.2	0.0	4.7	6.6	0.00	24.00	
09.01.24	3.358	341.76	349.1375	337.70	343.1357	4.06	68.7	58.8	9.9	0.0	4.6	6.6	0.00	24.00	
10.01.24	3.376	340.58	347.7571	336.54	341.7800	4.05	67.8	57.8	10.0	0.0	4.6	6.6	0.00	24.00	
11.01.24	3.341	342.91	350.0105	338.81	344.0100	4.10	67.2	57.4	9.8	0.0	4.6	6.6	0.00	24.00	
12.01.24	4.079	345.82	355.0356	341.77	348.4143	4.05	76.9	65.1	11.8	0.0	4.6	6.7	0.00	24.00	
13.01.24	4.962	345.91	357.7451	342.12	350.4985	3.78	88.0	73.7	14.4	0.0	4.6	6.7	0.00	24.00	
14.01.24	4.120	337.19	346.3247	333.36	339.8857	3.83	77.3	65.0	12.3	0.0	4.6	6.6	0.00	24.00	
15.01.24	3.127	338.38	344.8696	334.31	339.0898	4.06	64.5	55.2	9.3	0.0	4.6	6.6	0.00	24.00	
16.01.24	3.061	345.36	351.9741	341.21	346.1367	4.15	64.5	55.6	8.9	0.0	4.6	6.6	0.00	24.00	
17.01.24	3.782	343.71	351.7666	339.64	345.4380	4.07	71.8	60.7	11.0	0.0	4.6	6.6	0.00	24.00	
18.01.24	3.543	341.14	349.0239	337.08	342.8452	4.07	71.1	60.7	10.4	0.0	4.6	6.6	0.00	24.00	
19.01.24	3.274	343.57	350.5679	339.51	344.6553	4.07	66.6	57.0	9.6	0.0	4.6	6.6	0.00	24.00	
20.01.24	3.339	336.77	343.6230	332.74	337.7241	4.03	66.6	56.6	10.0	0.0	4.6	6.6	0.00	24.00	
21.01.24	3.746	342.29	350.1924	338.22	343.9072	4.07	71.2	60.2	11.0	0.0	4.6	6.6	0.00	24.00	
Итого	111.127	10872.1	11134.4512	10744.7	10938.4141	127.42	72.4	62.2	10.3	0.0	4.7	6.6	0.07	719.93	

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
21.01.24	24:00	84.255	7379.36	7294.27	7574.47	7435.91	503.93
01.01.24	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.23	24:00	760.888	133303.22	131830.66	135902.41	133979.20	8536.96
23.12.23	00:00	734.016	129810.39	128380.15	132342.42	130476.70	8320.96
Итого		111.127	10872.19	10744.77	11134.45	10938.41	719.93

*Q = 111,138 Гкал*

Отчетный период 720.00 час. Период норм.работы 719.93 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.  
 Период t2-t1 < min (D) 0.069 час. Период G < min (g) 0.000 час.  
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

