

Организация "ООО "Управдом ЮГ Подмоскolve"

Номер договора

Телефон

Адрес "Борисовское шоссе д. 48"

Тип теплосчетчика "КМ-5-2"

Версия "02.30"

Номер теплосчетчика "369294"

Дата последней поверки теплосчетчика

Спол.: 0,06 - 60,0 м3/ч Ду= мм

Собр.: 0,06 - 60,0 м3/ч Ду= мм

Гп : 10 л/Илп

Плосучная ведомость учета параметров теплоснабжения

с 22.11.2023 по 11.12.2023

с 22.11 по 11.12 2023

Дата	Q	M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	Ква	Р1	Р2	Неряб.	Работы	Классиф
							л/м	л/м	Тн	Тр	л/ш	л/ш			
22.11.23	3.184	353.99	361.3594	349.70	355.2266	4.29	67.4	58.3	9.0	0.0	4.6	6.6	0.00	24.00	
23.11.23	3.126	354.20	361.3438	349.93	355.2891	4.27	66.2	57.4	8.9	0.0	4.5	6.6	0.00	24.00	
24.11.23	2.982	358.70	365.6094	354.33	359.5625	4.37	64.6	56.2	8.4	0.0	4.5	6.7	0.00	24.00	
25.11.23	3.031	376.21	383.4375	371.65	377.1563	4.56	64.6	56.5	8.1	0.0	4.6	6.7	0.00	24.00	
26.11.23	3.091	358.98	365.8906	354.66	359.8359	4.32	64.5	55.9	8.7	0.0	4.5	6.6	0.00	24.00	
27.11.23	2.960	364.54	371.5391	359.89	365.2422	4.65	64.5	56.4	8.2	0.0	4.5	6.6	0.00	24.00	
28.11.23	3.008	356.69	363.5625	352.38	357.5625	4.31	64.6	56.1	8.5	0.0	4.5	6.6	0.00	24.00	
29.11.23	3.004	346.62	353.3516	342.37	347.4375	4.25	65.0	56.3	8.7	0.0	4.6	6.6	0.00	24.00	
30.11.23	3.021	348.97	355.6797	344.73	349.7891	4.23	64.5	55.8	8.7	0.0	4.7	6.6	0.00	24.00	
01.12.23	3.029	358.83	365.7109	354.49	359.6953	4.34	64.6	56.1	8.5	0.0	4.7	6.7	0.00	24.00	
02.12.23	2.983	361.55	368.4609	357.15	362.4688	4.40	64.6	56.3	8.3	0.0	4.7	6.7	0.00	24.00	
03.12.23	3.181	353.87	360.8125	349.51	354.6797	4.36	65.4	56.3	9.0	0.0	4.7	6.7	0.00	24.00	
04.12.23	3.149	351.02	358.3281	346.75	352.2578	4.27	67.4	58.4	9.0	0.0	4.7	6.7	0.00	24.00	
05.12.23	3.182	346.56	353.6250	342.40	347.6406	4.16	66.5	57.3	9.2	0.0	4.7	6.6	0.00	24.00	
06.12.23	3.269	348.01	355.2422	343.85	349.2188	4.16	67.3	57.9	9.4	0.0	4.7	6.6	0.00	24.00	
07.12.23	3.614	351.70	360.0547	347.52	353.7031	4.17	72.3	62.0	10.3	0.0	4.7	6.7	0.00	24.00	
08.12.23	3.716	344.36	352.9766	340.34	346.6250	4.02	74.3	63.4	10.8	0.0	4.7	6.7	0.23	23.77	U
09.12.23	3.934	348.13	356.9844	344.04	350.4688	4.09	75.1	63.7	11.3	0.0	4.7	6.7	0.00	24.00	
10.12.23	3.496	344.30	351.9453	340.00	345.5938	4.30	69.8	59.7	10.2	0.0	4.6	6.6	0.00	24.00	
11.12.23	3.170	343.96	350.7500	339.59	344.6328	4.38	65.6	56.4	9.3	0.0	4.6	6.6	0.07	23.93	U

Итого | 64.128|7071.18| 7216.664|6985.27| 7094.0859| 85.91| 66.9| 57.8| 9.1| 0.0| 4.6| 6.6| 0.30|479.70|0.30 |

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
11.12.23	24:00	699.562	125834.78	124453.52	128287.09	126489.84	8058.23
22.11.23	00:00	635.433	118763.60	117468.25	121070.43	119395.75	7578.53
Итого		64.128	7071.18	6985.27	7216.66	7094.09	479.70

*Q = 99, 462 л/мин*

Отчетный период \_\_\_\_\_ 480.00 час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 479.70 час.

Период отключения питания (U) \_\_\_\_\_ 0.296 час. Период функц.отказа (E) \_\_\_\_\_ 6.900 час.  
 Период <math>G</math>-max (D) \_\_\_\_\_ 0.000 час. Период <math>G</math>-min (g) \_\_\_\_\_ 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

