

Адрес ул. Борзовское шоссе д.48А
 Тип тендерсчётчика КМ-5-2
 Дата последующей поверки теплосчётчика 09-11-2025
 Номер долговора
 Телефон
 Номер теплосчётчика 369295

Год.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду = мм
 Годр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду = мм
 Гп : 10 л/мин

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения
 с 03.10.2024 по 18.10.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °С				Давление		Время, час		Классиф ошибок	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн		Работы Тр
03.10.24	1.155	151.39	154.2324	150.78	153.0488	0.61	64.1	56.5	7.6	0.0	9.0	5.0	7.74	16.26	D
04.10.24	1.570	211.57	215.5527	211.08	214.2578	0.49	64.1	56.8	7.3	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
05.10.24	1.553	215.03	219.0625	214.35	217.6133	0.67	64.1	57.0	7.1	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
06.10.24	1.658	217.70	221.7813	217.04	220.2891	0.66	64.1	56.5	7.5	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
07.10.24	1.628	205.90	209.7813	205.40	208.4531	0.50	64.2	56.3	7.8	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
08.10.24	1.596	196.29	199.9824	195.86	198.7344	0.44	64.1	56.1	8.1	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
09.10.24	1.597	185.87	189.3125	185.51	188.1523	0.36	63.6	55.1	8.5	0.0	9.0	5.0	0.10	23.90	D
10.10.24	1.630	173.33	176.5684	172.96	175.3926	0.36	64.0	54.7	9.3	0.0	9.0	5.0	0.07	23.93	D
11.10.24	1.764	223.80	228.0273	223.25	226.5762	0.55	64.3	56.4	7.8	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
12.10.24	1.838	250.55	255.2910	249.83	253.6289	0.72	64.3	57.1	7.3	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
13.10.24	1.898	254.80	259.6074	253.85	257.6895	0.95	64.3	56.9	7.4	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
14.10.24	1.866	221.72	225.8535	221.03	224.2109	0.69	63.8	55.4	8.3	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
15.10.24	1.934	245.60	250.2305	245.05	248.7051	0.55	64.2	56.4	7.8	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
16.10.24	1.934	249.75	254.4531	249.19	252.9160	0.56	64.2	56.6	7.7	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
17.10.24	1.937	243.27	247.8613	242.67	246.2656	0.61	64.2	56.3	7.9	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
18.10.24	1.960	236.74	241.2012	236.13	239.5898	0.61	64.2	56.0	8.2	0.0	9.0	5.0	0.00	24.00	
Итого	27.519	3483.32	3548.7988	3473.97	3525.5234	9.35	64.1	56.3	7.8	0.0	9.0	5.0	7.91	376.09	7.91

88508

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
18.10.24	24:00	284.308	28271.12	28239.90	28835.76	28655.88	4066.45
03.10.24	00:00	256.788	24787.81	24765.93	25286.96	25130.35	3690.36
Итого		27.519	3483.32	3473.97	3548.80	3525.52	376.09

Отчетный период _____ 384.00 час. Период норм. работы _____ 376.09 час.

Период отключения питания (У) _____ 0.000 час. Период функци.отказа (Е) _____ 0.000 час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 7.912 час. Период G<min (B) _____ 0.000 час.
 Период G<max (G) _____ 0.000 час.

Q = 27,532 Гкал


