

Организация "ООО "Управдом ЮГ Подмосквовья"  
 Адрес ул. Борсовское шоссе д.48А  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30  
 Дата следующей поверки теплосчетчика 09-11-2025

Номер договора \_\_\_\_\_  
 Телефон \_\_\_\_\_  
 Номер теплосчетчика 369295  
 СПОД : 0.06 - 60.0 м3/ч Ду = мм  
 Годр. : 0.06 - 60.0 м3/ч Ду = мм  
 Гп : 10 л/имп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения с 23.10.2023 по 21.11.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн, Объем, м3					Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. тн	Работы тр	
23.10.23	1.852	223.79	228.1094	223.67	227.0098	0.12	64.2	56.0	8.3	0.0	1.3	0.0	0.00	24.00	
24.10.23	1.859	214.89	219.0625	214.72	217.8750	0.17	64.2	55.5	8.7	0.0	-0.5	0.0	0.00	24.00	
25.10.23	1.875	206.70	210.6934	206.45	209.4316	0.24	64.1	55.0	9.1	0.0	-0.1	0.1	0.00	24.00	
26.10.23	1.913	202.98	206.9023	202.77	205.6641	0.21	64.1	54.6	9.4	0.0	-0.3	0.1	0.00	24.00	
27.10.23	1.932	209.39	213.4316	209.08	212.0859	0.30	64.1	54.9	9.2	0.0	-0.0	0.1	0.00	24.00	
28.10.23	1.935	222.16	226.4570	221.89	225.1367	0.27	64.1	55.4	8.7	0.0	-0.3	0.1	0.00	24.00	
29.10.23	1.955	224.38	228.7305	224.12	227.4063	0.26	64.1	55.4	8.7	0.0	-0.2	0.1	0.00	24.00	
30.10.23	1.919	221.28	225.5566	221.01	224.2539	0.27	64.2	55.5	8.7	0.0	0.6	0.1	0.00	24.00	
31.10.23	1.836	225.82	230.2148	225.65	229.0313	0.17	64.2	56.1	8.1	0.0	-0.5	0.0	0.00	24.00	
01.11.23	1.800	246.30	251.1016	246.17	249.9727	0.13	64.3	57.0	7.3	0.0	-0.5	0.0	0.00	24.00	
02.11.23	1.821	259.19	264.2344	259.02	263.0586	0.18	64.3	57.3	7.0	0.0	-0.3	0.0	0.00	24.00	
03.11.23	1.855	241.30	245.9980	241.21	244.8770	0.09	64.2	56.5	8.2	0.0	-0.4	0.1	0.00	24.00	
04.11.23	1.866	228.99	233.4297	228.88	232.2969	0.11	64.2	56.0	8.2	0.0	0.5	0.1	0.00	24.00	
05.11.23	1.841	234.03	238.5723	233.91	237.4434	0.12	64.2	56.4	7.9	0.0	0.4	0.0	0.00	24.00	
06.11.23	1.814	229.87	234.2559	229.71	233.1973	0.16	64.2	56.5	7.8	0.0	5.5	0.0	0.00	24.00	
07.11.23	1.813	229.14	233.4980	228.99	232.4629	0.15	64.2	56.5	7.8	0.0	6.8	0.0	0.00	24.00	
08.11.23	1.828	226.82	231.1152	226.65	225.8926	0.17	64.2	56.3	7.9	0.0	7.5	0.0	0.00	24.00	
09.11.23	1.855	222.77	226.9609	222.56	225.8926	0.20	64.2	56.3	8.2	0.0	9.0	0.0	0.00	24.00	
10.11.23	1.876	230.58	234.9180	230.40	233.8711	0.18	64.2	56.1	8.0	0.0	9.0	0.0	0.00	24.00	
11.11.23	1.875	227.29	231.5703	227.13	230.5488	0.15	64.2	56.1	8.1	0.0	9.0	0.0	0.00	24.00	
12.11.23	1.881	225.92	230.1875	225.70	229.0820	0.22	64.2	56.0	8.2	0.0	8.7	0.0	0.00	24.00	
13.11.23	1.734	209.00	212.7070	208.80	211.7031	0.21	62.0	53.8	8.1	0.0	8.8	0.0	0.18	23.82	
14.11.23	1.860	205.89	209.7891	205.71	208.7148	0.18	64.1	55.2	8.9	0.0	8.0	0.0	0.00	24.00	
15.11.23	1.871	207.93	211.8281	207.69	210.7227	0.24	64.1	55.3	8.8	0.0	8.7	0.0	0.00	24.00	
16.11.23	1.892	197.68	211.5898	207.43	210.4453	0.25	64.1	55.2	8.9	0.0	8.8	0.0	0.00	24.00	
17.11.23	1.916	197.10	200.7813	196.81	199.6094	0.29	64.0	54.4	9.6	0.0	8.5	0.1	0.00	24.00	
18.11.23	2.054	193.86	197.6055	193.51	196.2813	0.34	65.1	54.7	10.4	0.0	9.0	0.1	0.00	24.00	
19.11.23	2.072	189.58	193.4609	189.33	192.0938	0.25	66.2	55.3	10.9	0.0	1.5	0.1	0.00	24.00	
20.11.23	2.028	184.50	188.1992	184.28	186.8867	0.22	65.3	54.3	11.0	0.0	-0.7	0.1	0.00	24.00	
21.11.23	2.176	189.21	193.2305	189.02	191.8164	0.20	67.2	55.7	11.5	0.0	-0.5	0.1	0.00	24.00	
Итого	56.805	6538.35	6664.1914	6532.29	6628.9570	6.06	64.3	55.7	8.6	0.0	3.5	0.0	0.18	719.82	0.18

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
------	-------	---	----	----	----	----	----

21.11.23 24:00	387.952	34550.74	34475.15	35317.85	35029.89	3814.48
23.10.23 00:00	331.147	28012.39	27942.86	28653.66	28400.93	3094.66
Итого	56.805	6538.35	6532.29	6664.19	6628.96	719.82

Отчетный период \_\_\_\_\_ 720.00\_час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 719.82\_час.

Период отключения питания (U) \_\_\_\_\_ 0.000\_час. Период функц.отказа (E) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.  
 Период t2-t1 < min (D) \_\_\_\_\_ 0.176\_час. Период G>min (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.  
 Период G>max (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_час.



Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_

*Q = 56, 819 Гкал*

Представитель абонента \_\_\_\_\_