

Организация: ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"

Номер абонента: №6 (65/50)

Тип прибора: KM-5-2 v2.30.2

Номер прибора: 369295

Адрес дома: ш Борисовское 48А

Система: ОТП

База заводской проверки прибора:

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
за период с 19.09.2023 по 18.10.2023

по 22.10.23

Дата	Тепло, Гкал, Q	Масса, тонн		Утечка, тонн, M1-M2	Подмес, тонн, M2-M1	Подпитка, тонн, Mx	Температура, гр.С			Наработка, Тр, час	Классифик. ошибок
		M1	M2				T1	T2	T1-T2		
19,09	0	0	0	0	0	0	17,4	17,4	0	0	D
20,09	0	0	0	0	0	0	17,8	17,7	0,1	0,37	D
21,09	0	0	0	0	0	0	18,3	18,3	0	0	D
22,09	0	0	0	0	0	0	18,6	18,6	0	0	D
23,09	0	0	0	0	0	0	18,7	18,6	0	0	D
24,09	0	0	0	0	0	0	18,9	18,8	0	0	D
25,09	0	0	0	0	0	0	18,8	18,8	0	0	D
26,09	0	0	0	0	0	0	17,2	17	0,2	0,53	D
27,09	0	0	0	0	0	0	16,6	16,3	0,3	23,49	D
28,09	0	0	0	0	0	0	16,6	16,3	0,3	21,72	D
29,09	0	0	0	0	0	0	17,3	17,2	0,1	0	D
30,09	0	0	0	0	0	0	17,4	17,2	0,2	6,2	D
1,1	0	0	0	0	0	0	17,3	17,3	0	0	D
2,1	0	0	0	0	0	0	16,3	16,1	0,2	8,27	D
3,1	0	0	0	0	0	0	16,1	16,1	0,1	0	D
4,1	0	0	0	0	0	0	16,5	16,5	0	0	D
5,1	0	0	0	0	0	0	16,1	16,1	0	0	D
6,1	0	0	0	0	0	0	15,2	15,3	-0,1	0	D
7,1	0	0	0	0	0	0	13	13	0	0	D
8,1	0	0	0	0	0	0	12,2	12,3	-0,1	0	D
9,1	1,200256	114,215	114,109	0,105	0	0	64	53,7	10,3	12,2	D
10,1	2,120418	224,703	224,586	0,197	0	0	64,2	54,9	9,3	24	D
11,1	2,084686	228,531	228,309	0,223	0	0	64,2	55,2	8,9	24	D
12,1	1,977356	228,816	228,695	0,121	0	0	64,2	55,7	8,5	24	D
13,1	1,924011	230,576	230,504	0,072	0	0	64,3	56,1	8,2	23,96	D
14,1	1,900726	239,424	239,301	0,123	0	0	64,3	56,5	7,8	24	D
15,1	1,820461	238,799	238,598	0,201	0	0	64,3	56,8	7,5	24	D
16,1	1,756531	228,488	228,268	0,221	0	0	63,1	55,6	7,5	24	D
17,1	1,903809	230,787	230,529	0,258	0	0	64,2	56,1	8,1	24	D
18,1	1,858398	226,57	226,34	0,23	0	0	64,2	56,1	8,1	24	D
Итого	18,5627	2190,99	2189,24	1,75	0	0	64,1	55,8	8,3	296,75	

-0,04  
324,16z

Показания интеграторов счетчика

дата	время	Q, Гкал	M1, тонн	M2, тонн	Mx, тонн	Тр, час
18.09.2023	24:00	305,10803	24925,9	24858,99	0	2702,08
18.10.2023	24:00	323,67068	27116,89	27048,23	0	2998,83
Итого		18,563	2190,99	2189,24	0	296,75

Классификация ошибок:  
D - отключение по T1-T2<min  
G - отключение по Gmin, Gmax  
E - функциональный отказ  
U - отключение питания

324,16z

Точ = Tнараб + Tсб.пит + Tф.отк + Tдс<min + TG<min + TG>max + То.д.  
720 296,75 0,04 0 423,21 0 0

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей



TR = 299,71z  
TH = 336

18,57  
Q = 18,565 - .т.кач

