

ЧП «Индизафт» ООО Угледобывающее предприятие
 Адрес: Борисовское шоссе Д. 48
 Тип: Теплосчетчика КМ-5-2 Версия: 02.30
 Дата: последующей поверки теплосчетчика _____
 Номер долговора _____
 Телефон: _____
 Номер теплосчетчика: 369294
 Год: 0.06 - 60.0 м³/ч Ду = мм
 Год: 0.06 - 60.0 м³/ч Ду = мм
 ГИ: 10 л/мин

Послужная ведомость учета параметров теплоснабжения с 23.10.2023 по 21.11.2023

Дата	Q Гкал	Масса, тонн, Объем, м3						Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. ТН	Работы Тр		
23.10.23	2.642	418.06	426.1094	413.09	419.5781	4.98	64.7	58.3	6.4	0.0	4.8	6.7	0.00	24.00	U	
24.10.23	2.696	397.70	405.3438	392.98	399.1094	4.71	64.6	57.8	6.8	0.0	4.7	6.6	0.03	23.97	ED	
25.10.23	2.773	385.21	392.6094	380.64	386.4766	4.57	64.6	57.4	7.2	0.0	4.7	6.6	0.03	23.97	ED	
26.10.23	2.825	381.09	388.4063	376.54	382.2500	4.55	64.6	57.2	7.5	0.0	4.7	6.6	0.00	24.00		
27.10.23	2.888	394.58	402.1719	389.87	395.8438	4.71	64.6	57.3	7.4	0.0	4.7	6.7	0.00	24.00		
28.10.23	2.930	417.51	425.5156	412.52	418.8672	4.99	64.6	57.6	7.1	0.0	4.8	6.7	0.00	24.00		
29.10.23	2.968	421.06	429.1328	415.46	421.8672	5.60	64.6	57.5	7.1	0.0	4.8	6.6	0.00	24.00		
30.10.23	2.739	414.95	422.9453	409.98	416.3828	4.97	64.6	58.0	6.6	0.0	4.8	6.7	0.00	24.00		
31.10.23	2.701	420.27	428.3594	415.13	421.6641	5.13	64.7	58.2	6.5	0.0	4.8	6.7	0.00	24.00		
01.11.23	2.473	463.99	472.9531	458.76	466.2578	5.23	64.7	59.4	5.4	0.0	5.0	6.7	0.00	24.00		
02.11.23	2.556	482.99	492.2734	477.47	485.2656	5.52	64.7	59.3	5.3	0.0	5.1	6.7	0.00	24.00		
03.11.23	2.749	444.53	453.1016	439.45	446.4219	5.08	64.7	58.4	6.2	0.0	4.9	6.6	0.00	24.00		
04.11.23	2.732	429.62	437.8906	424.66	431.3125	4.96	64.6	58.2	6.4	0.0	4.8	6.6	0.00	24.00		
05.11.23	2.693	438.38	446.8359	433.38	440.2500	5.00	64.7	58.5	6.2	0.0	4.8	6.6	0.00	24.00		
06.11.23	2.604	430.36	438.6406	424.68	431.4609	5.68	64.7	58.6	6.1	0.0	4.8	6.7	0.00	24.00		
07.11.23	2.617	427.83	436.0625	422.84	429.5703	4.98	64.7	58.5	6.2	0.0	4.8	6.7	0.00	24.00		
08.11.23	2.577	418.04	426.0859	413.20	419.7813	4.84	64.7	58.5	6.2	0.0	4.8	6.6	0.00	24.00		
09.11.23	2.568	411.94	419.8438	407.15	413.5938	4.79	64.7	58.4	6.3	0.0	4.8	6.6	0.00	24.00		
10.11.23	2.554	426.95	435.1563	421.98	428.7109	4.98	64.7	58.6	6.0	0.0	4.8	6.6	0.00	24.00		
11.11.23	2.718	420.10	428.2109	415.26	421.7813	4.84	64.7	58.1	6.5	0.0	4.8	6.6	0.00	24.00		
12.11.23	2.674	418.05	426.1016	413.19	419.6797	4.86	64.6	58.2	6.4	0.0	4.8	6.6	0.00	24.00		
13.11.23	2.513	383.27	390.2344	378.66	384.2109	4.61	62.4	55.8	6.6	0.0	4.7	6.6	0.00	24.00		
14.11.23	2.663	382.65	390.0156	377.73	383.5469	4.91	64.6	57.6	7.0	0.0	4.6	6.6	0.00	24.00		
15.11.23	2.770	389.26	396.7344	384.65	390.5469	4.61	64.6	57.4	7.2	0.0	4.7	6.6	0.00	24.00		
16.11.23	2.776	387.07	394.4922	382.45	388.2969	4.62	64.6	57.4	7.2	0.0	4.7	6.6	0.00	24.00		
17.11.23	2.874	364.80	371.7891	360.35	365.7656	4.45	64.6	56.6	7.9	0.0	4.6	6.6	0.00	24.00		
18.11.23	2.993	362.63	369.9766	358.24	363.8672	4.38	66.4	58.1	8.3	0.0	4.6	6.6	0.00	24.00		
19.11.23	3.203	352.17	359.3047	347.95	353.2734	4.23	66.4	57.3	9.1	0.0	4.5	6.6	0.00	24.00		
20.11.23	3.034	346.64	353.6250	342.37	347.6172	4.27	66.2	57.4	8.8	0.0	4.5	6.6	0.00	24.00		
21.11.23	3.302	336.54	343.6484	332.40	337.6094	4.14	67.9	58.0	9.9	0.0	4.5	6.6	0.00	24.00		
Итого	82.804	12168.2	12403.5703	12023.0	12210.8594	145.21	64.8	58.0	6.8	0.0	4.7	6.6	0.06	719.94	0.06	

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Тр
------	-------	---	----	----	----	----	----

21.11.23 24:00	052.453	116/03.00	11/408.43	14/10.43	119392.73	12/8.23
23.10.23 00:00	552.629	106595.37	105445.23	108666.86	107184.89	6858.59
Итого	82.804	12168.23	12023.02	12403.57	12210.86	719.94

Отчетный период

___ 720.00_час.

Период норм. работы

___ 719.94_час.

Период отключения питания

(U) ___ 0.026_час.
 (D) ___ 0.029_час.
 (G) ___ 0.000_час.

Период функц. отс. завед.

(E) ___ 0.001_час.
 (G) ___ 0.000_час.

Представитель абонента



Представитель организации



$Q = 82, 811 \text{ Квч}$