

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС
за период с 22.11.2023 по 11.12.2023

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"
 Адрес объекта: ул. Советская 103 г/к
 Теплосчетчик МКТС: № 013448-2 Версия МКТС: 2.54
 Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-hx) - M2(h2-hx)$

Дата/ Время	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2		M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		T1 [°C]	T2 [°C]	Tхв [°C]	P1 [атм]	P2 [атм]	Тнар [час]	Отказы
				Подмес	Разбор			Подмес	Разбор							
22.11.23	1.623	172.250	159.000	0.000	13.250	168.688	156.188	0.000	12.500	67.6	62.0	8.0	7.6	7.2	24.00	
23.11.23	1.626	171.500	159.188	0.000	12.313	167.875	156.281	0.000	11.566	69.3	63.4	8.0	7.6	7.2	24.00	
24.11.23	1.660	171.813	159.281	0.000	12.531	167.938	156.381	0.000	11.715	70.6	64.7	8.0	7.6	7.2	24.00	
25.11.23	1.625	171.003	158.938	0.000	12.125	167.513	155.938	0.000	11.332	70.3	64.4	8.0	7.5	7.2	24.00	
26.11.23	1.783	174.313	159.094	0.000	15.219	170.500	156.156	0.000	14.363	69.9	64.2	8.0	7.5	7.2	24.00	
27.11.23	1.637	173.250	159.000	0.000	14.250	169.750	156.188	0.000	13.520	67.3	62.0	8.0	7.6	7.2	24.00	
28.11.23	1.524	173.125	159.563	0.000	13.563	169.875	157.000	0.000	12.902	64.4	59.3	8.0	7.5	7.2	24.00	
29.11.23	1.474	171.688	158.906	0.000	12.781	168.500	156.344	0.000	12.137	64.1	59.8	8.0	7.5	7.2	24.00	
30.11.23	1.526	172.813	158.781	0.000	14.031	169.625	156.281	0.000	13.352	63.8	58.8	8.0	7.5	7.2	24.00	
01.12.23	1.640	172.875	156.469	0.000	16.406	169.750	154.031	0.000	15.695	63.4	58.4	8.0	7.4	7.0	24.00	
02.12.23	1.617	171.688	155.781	0.000	15.906	168.563	153.344	0.000	15.246	63.4	58.3	8.0	7.3	7.0	24.00	
03.12.23	1.593	171.938	155.906	0.000	16.031	168.813	153.469	0.000	15.305	62.8	57.9	8.0	7.2	6.9	24.00	
04.12.23	1.487	169.625	156.156	0.000	13.469	166.563	153.750	0.000	12.840	63.3	58.3	8.0	7.3	7.0	24.00	
05.12.23	1.594	171.438	155.750	0.000	15.688	168.313	153.313	0.000	15.008	63.3	58.3	8.0	7.3	7.0	24.00	
06.12.23	1.671	173.125	155.409	0.000	17.656	170.800	153.694	0.000	16.926	62.6	57.7	8.0	7.3	6.9	24.00	
07.12.23	1.583	171.125	155.938	0.000	15.188	168.063	153.500	0.000	14.566	63.2	58.1	8.0	7.3	7.0	24.00	
08.12.23	1.591	170.688	157.375	0.000	13.313	167.313	154.719	0.000	12.531	66.5	61.1	8.0	7.3	7.0	24.00	
09.12.23	1.598	170.375	156.469	0.000	13.906	167.063	153.875	0.000	13.207	65.7	60.2	8.0	7.3	7.0	24.00	
10.12.23	1.573	172.500	156.156	0.000	16.344	169.500	153.813	0.000	15.688	61.7	56.9	8.0	7.2	6.9	24.00	
11.12.23	1.602	172.938	155.688	0.000	17.250	170.000	153.438	0.000	16.566	60.9	56.2	8.0	7.3	6.9	24.00	
Итого:	32.027	3440.125	3148.906	0.000	291.219	3374.000	3097.000	0.000	276.984	65.3	60.0	8.0	7.4	7.1	480.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар [час]
11.12.23 24:00	4612.838	557084.44	512791.28	546758.75	504468.53	71615.77
21.11.23 24:00	4580.811	553644.31	509642.38	543384.75	501371.53	71135.77
Итого:	32.027	3440.13	3148.91	3374.00	3097.00	480.00

Отчетный период: 480.00 чВремя работы: 480.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Сбой эл-пит.(Эл) Неисправ.(Не) Двиг. Gv (ДГ) Двиг. t (Дт) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя: _____Представитель
поставщика: _____Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

$V = 451,907 \text{ м}^3$
 $Q = 28,168 \text{ Гкал}$