

Ведомость учета расхода воды
за период с 17.11.2022 по 11.12.2022

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосквья" *№016.12.22*
Адрес объекта: ул. Советская д.103
МКТС: № 013448-2 Версия МКТС: 2.54

Дата	Трубопровод № 1				Трубопровод № 2				Трубопровод № 3			
	Объем V1, м3	Темп. °С	Давл. атм	Вр.раб час	Объем V2, м3	Темп. °С	Давл. атм	Вр.раб час	Объем V3, м3	Темп. °С	Давл. атм	Вр.раб час
17.11.22	186.59	66.6	6.9	24.00	172.38	61.6	6.5	24.00	0.00	---	---	0.00
18.11.22	186.84	66.9	6.9	24.00	172.22	61.8	6.5	24.00	0.00	---	---	0.00
19.11.22	187.72	67.5	6.9	24.00	172.25	62.3	6.5	24.00	0.00	---	---	0.00
20.11.22	188.91	68.7	6.9	24.00	172.47	63.3	6.5	24.00	0.00	---	---	0.00
21.11.22	185.44	69.2	6.9	24.00	173.13	63.8	6.5	24.00	0.00	---	---	0.00
22.11.22	184.94	67.9	6.9	24.00	173.22	62.7	6.5	24.00	0.00	---	---	0.00
23.11.22	188.00	66.8	6.9	24.00	172.75	61.8	6.5	24.00	0.00	---	---	0.00
24.11.22	186.88	66.9	6.9	24.00	172.63	61.8	6.5	24.00	0.00	---	---	0.00
25.11.22	184.25	67.2	6.9	24.00	173.19	62.0	6.5	24.00	0.00	---	---	0.00
26.11.22	186.88	67.2	6.9	24.00	172.63	62.0	6.5	24.00	0.00	---	---	0.00
27.11.22	189.09	66.9	6.9	24.00	172.25	61.8	6.5	24.00	0.00	---	---	0.00
28.11.22	186.63	66.8	6.9	24.00	172.94	61.7	6.5	24.00	0.00	---	---	0.00
29.11.22	185.16	66.9	6.9	24.00	173.06	61.7	6.5	24.00	0.00	---	---	0.00
30.11.22	185.94	68.4	6.9	24.00	173.16	63.0	6.5	24.00	0.00	---	---	0.00
01.12.22	184.69	70.7	6.9	24.00	172.28	65.0	6.5	24.00	0.00	---	---	0.00
02.12.22	168.25	69.4	6.6	22.43	158.34	63.8	6.3	22.43	0.00	---	---	0.00
03.12.22	185.44	68.6	6.8	24.00	172.41	63.2	6.4	24.00	0.00	---	---	0.00
04.12.22	187.16	70.4	6.8	24.00	172.34	64.7	6.4	24.00	0.00	---	---	0.00
05.12.22	184.19	73.3	6.9	24.00	172.78	67.2	6.5	24.00	0.00	---	---	0.00
06.12.22	183.97	73.4	6.9	24.00	172.09	67.3	6.5	24.00	0.00	---	---	0.00
07.12.22	185.00	71.2	6.8	24.00	171.91	65.5	6.4	24.00	0.00	---	---	0.00
08.12.22	188.22	70.2	6.9	24.00	173.00	64.6	6.5	24.00	0.00	---	---	0.00
09.12.22	186.88	69.8	7.0	24.00	174.88	64.4	6.6	24.00	0.00	---	---	0.00
10.12.22	187.81	66.8	7.0	24.00	174.16	61.9	6.6	24.00	0.00	---	---	0.00
11.12.22	188.69	64.5	7.0	24.00	173.94	59.7	6.6	24.00	0.00	---	---	0.00
Итого:	4643.53	68.5	6.9	598.43	4306.38	63.1	6.5	598.43	0.00	---	---	0.00

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Объем V1, м3	Траб V1, ч	Объем V2, м3	Траб V2, ч	Объем V3, м3	Траб V3, ч
11.12.22 24:00	493860.19	62889.85	454313.72	62889.85	0.00	0.00
16.11.22 24:00	489216.66	62291.42	450007.34	62291.42	0.00	0.00
Итого:	4643.53	598.43	4306.38	598.43	0.00	0.00

Отчетный период: 600.00 чВремя работы V1: 598.43 чВремя работы V2: 598.43 чВремя работы V3: 0.00 чВремя откл. эл.-питания: 1.57 чВремя неисправности V1: 0.00 чВремя неисправности V2: 0.00 чВремя неисправности V3: 598.43 чПредставитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrnt, версия: 1.31

$V = 405,641 \text{ м}^3$
 $Q_{рас.} = 25,312 \text{ Гкал/ч}$

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС

за период с 17.11.2022 по 11.12.2022

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"

Адрес объекта: ул. Советская д.103

Теплосчетчик МКТС: № 013448-2

Версия МКТС: 2.54

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-hx) - M2(h2-hx)$

Дата	Тепл.эл., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С				Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	txb	P1	P2	работы	отказа	
17.11.22	1.646	182.84	169.38	13.48	66.6	61.6	5.0	8.0	6.9	6.5	24.00	0.00	
18.11.22	1.683	183.09	169.25	13.86	66.9	61.8	5.1	8.0	6.9	6.5	24.00	0.00	
19.11.22	1.764	183.88	169.22	14.66	67.5	62.3	5.3	8.0	6.9	6.5	24.00	0.00	
20.11.22	1.855	184.94	169.28	15.61	68.7	63.3	5.4	8.0	6.9	6.5	24.00	0.00	
21.11.22	1.628	181.44	169.94	11.50	69.2	63.8	5.4	8.0	6.9	6.5	24.00	0.00	
22.11.22	1.544	181.09	170.13	10.97	67.9	62.7	5.2	8.0	6.9	6.5	24.00	0.00	
23.11.22	1.703	184.25	169.75	14.51	66.8	61.8	5.0	8.0	6.9	6.5	24.00	0.00	
24.11.22	1.656	183.09	169.63	13.47	66.9	61.8	5.1	8.0	6.9	6.5	24.00	0.00	
25.11.22	1.493	180.50	170.13	10.36	67.2	62.0	5.2	8.0	6.9	6.5	24.00	0.00	
26.11.22	1.680	183.09	169.63	13.48	67.2	62.0	5.2	8.0	6.9	6.5	24.00	0.00	
27.11.22	1.815	185.28	169.22	16.06	66.9	61.8	5.1	8.0	6.9	6.5	24.00	0.00	
28.11.22	1.641	182.88	169.94	12.93	66.8	61.7	5.2	8.0	6.9	6.5	24.00	0.00	
29.11.22	1.546	181.41	170.06	11.35	66.9	61.7	5.2	8.0	6.9	6.5	24.00	0.00	
30.11.22	1.641	182.03	170.03	12.00	68.4	63.0	5.4	8.0	6.9	6.5	24.00	0.00	
01.12.22	1.687	180.59	169.00	11.60	70.7	65.0	5.7	8.0	6.9	6.5	24.00	0.00	
02.12.22	1.439	164.63	155.41	9.22	69.4	63.8	5.6	8.0	6.6	6.3	22.43	1.57	Эл
03.12.22	1.667	181.50	169.28	12.24	68.6	63.2	5.5	8.0	6.8	6.4	24.00	0.00	
04.12.22	1.847	183.03	169.06	13.94	70.4	64.7	5.8	8.0	6.8	6.4	24.00	0.00	
05.12.22	1.714	179.78	169.28	10.52	73.3	67.2	6.1	8.0	6.9	6.5	24.00	0.00	
06.12.22	1.744	179.59	168.56	11.02	73.4	67.3	6.1	8.0	6.9	6.5	24.00	0.00	
07.12.22	1.738	180.84	168.59	12.25	71.2	65.5	5.7	8.0	6.8	6.4	24.00	0.00	
08.12.22	1.841	184.06	169.72	14.35	70.2	64.6	5.6	8.0	6.9	6.5	24.00	0.00	
09.12.22	1.625	182.78	171.59	11.20	69.8	64.4	5.4	8.0	7.0	6.6	24.00	0.00	
10.12.22	1.607	184.06	171.09	12.96	66.8	61.9	4.9	8.0	7.0	6.6	24.00	0.00	
11.12.22	1.601	185.13	171.06	14.05	64.5	59.7	4.7	8.0	7.0	6.6	24.00	0.00	
Итого:	41.808	4545.81	4228.22	317.60	68.5	63.1	5.3	8.0	6.9	6.5	598.43	1.57	Эл

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
11.12.22 24:00	4074.216	484740.38	446956.03	62889.85
16.11.22 24:00	4032.408	480194.56	442727.81	62291.42
Итого:	41.808	4545.81	4228.22	598.43

Отчетный период: 600.00 ч

Время работы: 598.43 ч

Суммарное время отказа: 1.57 ч = 1.57 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-нит.(Эл) Неисправ.(Не) Густота(ДГ) Сре.макс(ДГ) dt<min(Дт)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.31