

Ведомость учета расхода воды
за период с 17.01.2023 по 15.02.2023

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосквья"Адрес объекта: ул. Советская д.103МКТС: № 013448-2

Версия МКТС: 2.54

Дата	Трубопровод № 1				Трубопровод № 2				Трубопровод № 3			
	Объем V1, м3	Темп. °С	Давл. атм	Вр.раб час	Объем V2, м3	Темп. °С	Давл. атм	Вр.раб час	Объем V3, м3	Темп. °С	Давл. атм	Вр.раб час
17.01.23	184.75	65.9	6.8	24.00	171.94	60.8	6.5	24.00	0.00	---	---	0.00
18.01.23	185.72	65.8	6.8	24.00	171.72	60.8	6.5	24.00	0.00	---	---	0.00
19.01.23	186.63	66.0	6.8	24.00	173.34	61.0	6.4	24.00	0.00	---	---	0.00
20.01.23	185.75	65.8	6.8	24.00	173.63	60.8	6.5	24.00	0.00	---	---	0.00
21.01.23	186.66	65.8	6.8	24.00	173.91	60.8	6.4	24.00	0.00	---	---	0.00
22.01.23	188.53	64.9	6.8	24.00	173.34	60.1	6.4	24.00	0.00	---	---	0.00
23.01.23	187.13	65.2	6.8	24.00	173.72	60.3	6.4	24.00	0.00	---	---	0.00
24.01.23	186.22	65.3	6.8	24.00	173.88	60.4	6.5	24.00	0.00	---	---	0.00
25.01.23	187.25	65.3	6.8	24.00	173.75	60.3	6.4	24.00	0.00	---	---	0.00
26.01.23	186.66	65.0	6.9	24.00	172.69	60.0	6.5	24.00	0.00	---	---	0.00
27.01.23	186.16	65.0	6.9	24.00	172.16	60.0	6.5	24.00	0.00	---	---	0.00
28.01.23	183.28	65.0	6.8	24.00	170.22	60.0	6.4	24.00	0.00	---	---	0.00
29.01.23	186.63	64.7	6.8	24.00	171.88	59.9	6.4	24.00	0.00	---	---	0.00
30.01.23	186.09	64.6	6.9	24.00	171.81	59.6	6.5	24.00	0.00	---	---	0.00
31.01.23	185.13	64.9	6.9	24.00	171.97	59.9	6.5	24.00	0.00	---	---	0.00
01.02.23	183.91	64.8	6.8	24.00	171.13	59.9	6.4	24.00	0.00	---	---	0.00
02.02.23	185.34	64.8	6.8	24.00	172.81	60.0	6.4	24.00	0.00	---	---	0.00
03.02.23	183.69	64.9	6.8	24.00	170.41	60.0	6.4	24.00	0.00	---	---	0.00
04.02.23	183.47	65.4	6.8	24.00	170.38	60.4	6.4	24.00	0.00	---	---	0.00
05.02.23	184.78	65.2	6.7	24.00	170.44	60.3	6.3	24.00	0.00	---	---	0.00
06.02.23	183.81	64.8	6.8	24.00	170.66	59.9	6.4	24.00	0.00	---	---	0.00
07.02.23	184.19	64.4	6.8	24.00	171.06	59.5	6.4	24.00	0.00	---	---	0.00
08.02.23	183.28	64.8	6.8	24.00	170.75	59.8	6.4	24.00	0.00	---	---	0.00
09.02.23	184.34	64.7	6.8	24.00	170.38	59.8	6.4	24.00	0.00	---	---	0.00
10.02.23	181.13	64.6	6.7	24.00	169.59	59.6	6.3	24.00	0.00	---	---	0.00
11.02.23	185.09	64.5	6.7	24.00	170.34	59.4	6.4	24.00	0.00	---	---	0.00
12.02.23	184.75	64.6	6.7	23.89	169.38	59.6	6.3	23.89	0.00	---	---	0.00
13.02.23	184.66	64.1	6.8	24.00	171.13	59.2	6.4	24.00	0.00	---	---	0.00
14.02.23	183.47	64.6	6.8	24.00	170.81	59.7	6.4	24.00	0.00	---	---	0.00
15.02.23	184.63	64.3	6.8	24.00	170.44	59.5	6.4	24.00	0.00	---	---	0.00
Итого:	5553.09	65.0	6.8	719.89	5149.63	60.0	6.4	719.89	0.00	---	---	0.00

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Объем V1, м3	Траб V1, ч	Объем V2, м3	Траб V2, ч	Объем V3, м3	Траб V3, ч
15.02.23 24:00	506159.00	64472.37	465702.13	64472.37	0.00	0.00
16.01.23 24:00	500605.91	63752.48	460552.50	63752.48	0.00	0.00
Итого:	5553.09	719.89	5149.63	719.89	0.00	0.00

Отчетный период: 720.00 чВремя откл. эл.-питания: 0.11 чВремя работы V1: 719.89 чВремя неисправности V1: 0.00 чВремя работы V2: 719.89 чВремя неисправности V2: 0.00 чВремя работы V3: 0.00 чВремя неисправности V3: 719.89 чПредставитель
потребителя:Представитель
поставщика:

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.31

V = 403,522 м³

Q = 95,18 л/с

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС

за период с 17.01.2023 по 15.02.2023

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"

Адрес объекта: ул. Советская д.103

Теплосчетчик МКТС: № 013448-2

Версия МКТС: 2.54

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-hx) - M2(h2-hx)$

Дата	Тепл.зн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С				Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	tхв	P1	P2	работы	отказа	
17.01.23	1.565	181.13	169.03	12.13	65.9	60.8	5.1	8.0	6.8	6.5	24.00	0.00	
18.01.23	1.624	182.06	168.84	13.23	65.8	60.8	5.1	8.0	6.8	6.5	24.00	0.00	
19.01.23	1.594	182.97	170.38	12.59	66.0	61.0	5.1	8.0	6.8	6.4	24.00	0.00	
20.01.23	1.516	182.13	170.69	11.41	65.8	60.8	5.0	8.0	6.8	6.5	24.00	0.00	
21.01.23	1.554	183.00	171.00	12.02	65.8	60.8	5.0	8.0	6.8	6.4	24.00	0.00	
22.01.23	1.656	184.94	170.44	14.50	64.9	60.1	4.9	8.0	6.8	6.4	24.00	0.00	
23.01.23	1.565	183.53	170.84	12.67	65.2	60.3	4.9	8.0	6.8	6.4	24.00	0.00	
24.01.23	1.514	182.63	171.00	11.66	65.3	60.4	5.0	8.0	6.8	6.5	24.00	0.00	
25.01.23	1.582	183.66	170.81	12.81	65.3	60.3	5.0	8.0	6.8	6.4	24.00	0.00	
26.01.23	1.610	183.06	169.84	13.22	65.0	60.0	5.0	8.0	6.9	6.5	24.00	0.00	
27.01.23	1.614	182.59	169.34	13.27	65.0	60.0	5.1	8.0	6.9	6.5	24.00	0.00	
28.01.23	1.540	179.78	167.41	12.38	65.0	60.0	5.0	8.0	6.8	6.4	24.00	0.00	
29.01.23	1.618	183.09	169.03	14.05	64.7	59.9	4.9	8.0	6.8	6.4	24.00	0.00	
30.01.23	1.600	182.56	169.00	13.57	64.6	59.6	4.9	8.0	6.9	6.5	24.00	0.00	
31.01.23	1.547	181.63	169.16	12.45	64.9	59.9	5.0	8.0	6.9	6.5	24.00	0.00	
01.02.23	1.520	180.41	168.31	12.12	64.8	59.9	4.9	8.0	6.8	6.4	24.00	0.00	
02.02.23	1.496	181.81	169.97	11.84	64.8	60.0	4.8	8.0	6.8	6.4	24.00	0.00	
03.02.23	1.533	180.19	167.56	12.60	64.9	60.0	4.9	8.0	6.8	6.4	24.00	0.00	
04.02.23	1.544	179.91	167.56	12.37	65.4	60.4	5.0	8.0	6.8	6.4	24.00	0.00	
05.02.23	1.601	181.25	167.59	13.66	65.2	60.3	4.9	8.0	6.7	6.3	24.00	0.00	
06.02.23	1.525	180.31	167.84	12.46	64.8	59.9	4.9	8.0	6.8	6.4	24.00	0.00	
07.02.23	1.517	180.72	168.28	12.45	64.4	59.5	4.8	8.0	6.8	6.4	24.00	0.00	
08.02.23	1.512	179.81	167.94	11.86	64.8	59.8	5.0	8.0	6.8	6.4	24.00	0.00	
09.02.23	1.580	180.84	167.59	13.26	64.7	59.8	4.9	8.0	6.8	6.4	24.00	0.00	
10.02.23	1.459	177.69	166.81	10.87	64.6	59.6	5.0	8.0	6.7	6.3	24.00	0.00	
11.02.23	1.633	181.63	167.63	14.02	64.5	59.4	5.0	8.0	6.7	6.4	24.00	0.00	
12.02.23	1.663	181.25	166.59	14.64	64.6	59.6	5.0	8.0	6.7	6.3	23.89	0.11	Эл
13.02.23	1.542	181.22	168.34	12.88	64.1	59.2	4.9	8.0	6.8	6.4	24.00	0.00	
14.02.23	1.500	180.00	168.03	11.96	64.6	59.7	4.9	8.0	6.8	6.4	24.00	0.00	
15.02.23	1.582	181.19	167.69	13.50	64.3	59.5	4.9	8.0	6.8	6.4	24.00	0.00	
Итого:	46.907	5446.97	5064.56	382.41	65.0	60.0	5.0	8.0	6.8	6.4	719.89	0.11	Эл

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
15.02.23 24:00	4179.352	496801.75	458154.34	64472.37
16.01.23 24:00	4132.445	491354.78	453089.78	63752.48
Итого:	46.907	5446.97	5064.56	719.89

Отчетный период: 720.00 ч

Время работы: 719.89 ч

Суммарное время отказа: 0.11 ч = 0.11 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл) Неисп.р.(Не) Gv<min(DG) Gv>max(DG) dt<min(Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.31