

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 13.01.2022 по 13.02.2022Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Советская д.103Теплосчетчик МКТС: № 013448-1Версия МКТС: 2.54Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
13.01.22	6.171	465.25	467.25	-2.00	72.9	59.7	13.1	10.7	4.5	24.00	0.00	
14.01.22	3.849	468.56	470.94	-2.32	56.3	48.2	8.2	6.8	4.6	24.00	0.00	
15.01.22	4.090	466.81	469.00	-2.20	58.1	49.4	8.7	6.3	4.6	24.00	0.00	
16.01.22	4.382	466.56	468.75	-2.17	60.3	51.0	9.4	5.9	4.6	24.00	0.00	
17.01.22	4.437	465.50	467.50	-2.05	61.3	51.7	9.5	5.3	4.5	24.00	0.00	
18.01.22	4.393	465.56	467.63	-2.03	60.3	50.8	9.4	5.2	4.5	24.00	0.00	
19.01.22	5.197	463.56	465.50	-1.94	66.3	55.1	11.2	5.1	4.5	24.00	0.00	
20.01.22	4.520	464.69	466.56	-1.86	61.2	51.5	9.7	5.1	4.6	24.00	0.00	
21.01.22	4.593	464.94	466.81	-1.89	61.8	51.9	9.9	5.1	4.5	24.00	0.00	
22.01.22	4.310	464.56	466.38	-1.84	60.3	51.0	9.3	5.1	4.5	24.00	0.00	
23.01.22	4.289	464.56	466.44	-1.81	59.9	50.7	9.2	5.0	4.5	24.00	0.00	
24.01.22	4.709	464.63	466.31	-1.77	62.7	52.5	10.1	5.0	4.5	24.00	0.00	
25.01.22	5.116	464.13	465.88	-1.77	65.7	54.7	11.0	5.0	4.5	24.00	0.00	
26.01.22	4.909	464.31	466.19	-1.85	64.6	54.0	10.6	4.7	4.5	24.00	0.00	
27.01.22	5.006	465.50	467.50	-2.01	64.6	53.9	10.8	4.4	4.5	24.00	0.00	
28.01.22	4.903	470.00	472.00	-1.92	64.3	53.9	10.4	5.0	4.5	24.00	0.00	
29.01.22	4.194	470.50	472.44	-2.02	59.4	50.5	8.9	4.6	4.5	24.00	0.00	
30.01.22	4.256	470.44	472.44	-1.98	59.7	50.7	9.1	4.8	4.5	24.00	0.00	
31.01.22	3.809	470.88	472.88	-1.98	56.8	48.7	8.1	4.6	4.5	24.00	0.00	
01.02.22	3.929	471.00	472.94	-1.96	56.8	48.5	8.3	5.1	4.5	24.00	0.00	
02.02.22	4.359	470.75	472.81	-2.00	60.0	50.8	9.3	5.1	4.5	24.00	0.00	
03.02.22	4.693	471.00	473.13	-2.19	62.9	52.9	10.0	4.7	4.6	24.00	0.00	
04.02.22	4.603	470.63	473.00	-2.36	62.2	52.4	9.8	4.9	4.6	24.00	0.00	
05.02.22	5.588	469.38	471.81	-2.40	69.1	57.2	11.9	5.1	4.6	24.00	0.00	
06.02.22	4.926	467.75	470.06	-2.36	64.8	54.4	10.4	10.3	4.6	24.00	0.00	
07.02.22	3.725	467.56	470.00	-2.42	55.8	47.9	7.9	8.1	4.6	24.00	0.00	
08.02.22	3.453	467.69	470.06	-2.40	53.5	46.1	7.4	6.7	4.6	24.00	0.00	
09.02.22	3.653	469.50	471.94	-2.37	55.1	47.3	7.8	5.7	4.5	24.00	0.00	
10.02.22	3.500	467.19	469.44	-2.29	54.1	46.6	7.5	5.2	4.6	24.00	0.00	
11.02.22	3.487	467.19	469.50	-2.30	53.8	46.3	7.5	5.0	4.6	24.00	0.00	
12.02.22	3.848	467.06	469.31	-2.26	56.0	47.8	8.2	5.0	4.5	24.00	0.00	
13.02.22	3.873	467.06	469.31	-2.25	56.2	48.0	8.3	4.9	4.5	24.00	0.00	
Итого:	140.771	14954.69	15021.69	-66.97	60.5	51.1	9.4	5.6	4.5	768.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
13.02.22 24:00	4539.048	579482.25	582181.06	44931.32
12.01.22 24:00	4398.278	564527.56	567159.38	44163.32
Итого:	140.771	14954.69	15021.69	768.00

Отчетный период: 768.00 чВремя работы: 768.00 чСуммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) $Gv < \min(DG)$ $Gv > \max(DG)$ $dt < \min(Dt)$ Представитель
потребителя:**ООО СУК «УПРАВДОМ ЮГ
ПОДМОСКОВЬЯ»**Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.31**ИНЖЕНЕР КОЛЕСНИКОВ А.Б.****ООО «Газпром теплоэнерго МО»
«Тепловая инспекция»**