



Организация Управдом Юг Подмосковья
Адрес Ивана Болотникова 32

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 371959
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гнод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
 Гп : 10 л/лмп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 21.12.2025 по 19.01.2026

Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф ошибка
							t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр		
21.12.25	4.073	628.05	640.2031	631.93	642.0234	-3.88	65.0	58.5	6.5	0.0	5.6	4.2	0.00	24.00		
22.12.25	4.069	628.06	640.1875	631.98	642.0859	-3.91	64.9	58.5	6.5	0.0	5.6	4.2	0.00	24.00		
23.12.25	4.828	617.32	630.9453	621.11	632.1641	-3.79	69.7	61.9	7.8	0.0	5.6	4.2	0.00	24.00		
24.12.25	5.060	615.67	629.8828	619.51	630.9219	-3.84	71.3	63.1	8.2	0.0	5.6	4.2	0.00	24.00		
25.12.25	4.270	619.42	631.3516	623.37	633.1250	-3.95	64.7	57.8	6.9	0.0	5.6	4.2	0.00	24.00		
26.12.25	4.052	614.47	626.0313	618.57	628.1250	-4.10	63.9	57.4	6.6	0.0	5.4	4.1	0.00	24.00		
27.12.25	4.137	626.45	638.5703	630.66	640.6875	-4.21	64.9	58.4	6.6	0.0	5.6	4.2	0.00	24.00		
28.12.25	4.110	626.88	639.0156	630.97	641.0313	-4.09	64.9	58.4	6.5	0.0	5.6	4.2	0.00	24.00		
29.12.25	4.107	626.66	638.7734	630.86	640.8984	-4.20	64.9	58.4	6.5	0.0	5.6	4.2	0.00	24.00		
30.12.25	4.127	625.40	637.4766	629.70	639.7422	-4.30	65.0	58.4	6.6	0.0	5.6	4.2	0.00	24.00		
31.12.25	4.182	622.17	634.2500	626.51	636.4609	-4.34	65.1	58.4	6.7	0.0	5.6	4.2	0.00	24.00		
01.01.26	4.597	617.22	630.1004	621.58	632.0435	-4.36	67.6	60.1	7.4	0.0	5.5	4.2	0.00	24.00		
02.01.26	4.627	617.60	630.5508	621.98	632.4938	-4.38	67.7	60.3	7.5	0.0	5.5	4.2	0.00	24.00		
03.01.26	4.212	623.28	635.3082	627.79	637.6854	-4.51	64.8	58.1	6.7	0.0	5.6	4.2	0.00	24.00		
04.01.26	4.178	624.75	636.8145	629.17	639.1199	-4.42	64.8	58.2	6.7	0.0	5.6	4.2	0.00	24.00		
05.01.26	4.202	622.37	634.3877	626.84	636.7297	-4.47	64.8	58.1	6.7	0.0	5.6	4.2	0.00	24.00		
06.01.26	4.238	620.25	632.2192	624.76	634.5837	-4.51	64.8	58.0	6.8	0.0	5.6	4.2	0.00	24.00		
07.01.26	4.228	623.66	635.6924	628.13	638.0286	-4.48	64.8	58.1	6.8	0.0	5.6	4.2	0.00	24.00		
08.01.26	4.222	622.31	634.3623	626.82	636.7290	-4.51	64.9	58.2	6.8	0.0	5.6	4.2	0.00	24.00		
09.01.26	4.288	621.83	634.0527	626.32	636.3555	-4.49	65.5	58.6	6.9	0.0	5.6	4.2	0.00	24.00		
10.01.26	4.194	622.17	634.1699	626.66	636.5327	-4.48	64.8	58.1	6.7	0.0	5.6	4.2	0.00	24.00		
11.01.26	4.181	619.67	631.6240	624.11	633.9419	-4.44	64.8	58.1	6.7	0.0	5.6	4.2	0.00	24.00		
12.01.26	4.164	621.50	633.5024	625.86	635.7593	-4.37	64.9	58.2	6.7	0.0	5.6	4.2	0.00	24.00		
13.01.26	4.619	615.37	628.2427	619.69	630.1348	-4.32	67.7	60.2	7.5	0.0	5.5	4.2	0.00	24.00		
14.01.26	4.849	614.25	627.6533	618.06	628.8613	-3.81	69.2	61.3	7.9	0.0	5.5	4.2	0.00	24.00		
15.01.26	5.060	613.22	627.1426	617.05	628.2119	-3.83	70.7	62.5	8.2	0.0	5.5	4.2	0.00	24.00		

16.01.26	4.881	612.70	625.9707	616.55	627.2002	-3.84	68.9	61.0	7.9	0.0	5.5	4.2	0.00	24.00
17.01.26	5.453	610.65	625.4854	614.52	626.2852	-3.87	73.3	64.4	8.9	0.0	5.5	4.2	0.00	24.00
18.01.26	5.421	611.43	626.2139	615.21	626.9404	-3.77	73.1	64.3	8.8	0.0	5.5	4.2	0.00	24.00
19.01.26	4.589	612.35	624.7275	616.11	626.0977	-3.76	66.4	58.9	7.5	0.0	5.5	4.2	0.00	24.00
Итого	133.216	18597.1	18974.9082	18722.3	19031.0000	-125.22	66.6	59.4	7.1	0.0	5.5	4.2	0.00	720.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
19.01.26	24:00	86.202	11746.58	11827.21	11988.22	12023.73	456.00
01.01.26	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.25	24:00	732.210	115568.14	116236.32	117786.09	118083.40	5416.19
21.12.25	00:00	685.195	108717.58	109341.16	110799.40	111076.13	5152.19
Итого		✓ 133.216	18597.14	18722.37	18974.91	19031.00	720.00

Отчетный период _____ 720.00 час. Период норм. работы _____ 720.00 час.

Период отключения питания (У) _____ 0.000 час. Период функц.отказа (Е) _____ 0.000 час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000 час. Период G<min (g) _____ 0.000 час.
 Период G>max (G) _____ 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

