

Организация ООО "Управдом ЮГ Подмосковья" Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес ул. Ивана Болотникова д.32 Телефон \_\_\_\_\_  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 371959  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Гпод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : 10 \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 20.03.2024 по 18.04.2024

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2	t1	t2	t1-t2	txв	P1	P2	Нераб.		Работы
20.03.24	3.951	628.13	640.3438	631.92	642.1289	-3.79	65.2	58.9	6.3	0.0	5.6	4.2	0.00	24.00	
21.03.24	3.949	629.25	641.5078	633.21	643.4727	-3.97	65.1	58.9	6.3	0.0	5.6	4.2	0.00	24.00	
22.03.24	3.949	623.23	635.3672	627.18	637.2969	-3.95	65.1	58.8	6.3	0.0	5.6	4.2	0.00	24.00	
23.03.24	3.930	624.63	636.7969	628.57	638.7305	-3.95	65.2	58.9	6.3	0.0	5.6	4.2	0.00	24.00	
24.03.24	3.877	626.11	638.3047	630.08	640.2891	-3.96	65.2	59.0	6.2	0.0	5.8	4.3	0.00	24.00	
25.03.24	3.894	626.80	639.0039	630.75	640.9922	-3.96	65.2	59.0	6.2	0.0	5.8	4.3	0.00	24.00	
26.03.24	3.846	627.88	640.1172	631.91	642.1758	-4.03	65.1	59.0	6.1	0.0	5.8	4.3	0.00	24.00	
27.03.24	3.820	629.11	641.3516	633.03	643.3242	-3.93	65.1	59.1	6.0	0.0	5.7	4.3	0.00	24.00	
28.03.24	3.805	630.95	643.2031	634.87	645.2109	-3.92	65.1	59.1	6.0	0.0	5.8	4.3	0.00	24.00	
29.03.24	3.754	632.01	644.3047	635.93	646.3242	-3.92	65.1	59.2	5.9	0.0	5.8	4.3	0.00	24.00	
30.03.24	3.652	630.83	643.0938	634.77	645.1797	-3.94	65.1	59.3	5.8	0.0	5.8	4.3	0.00	24.00	
31.03.24	3.534	630.95	643.2031	634.78	645.2500	-3.84	65.1	59.5	5.6	0.0	5.8	4.3	0.00	24.00	
01.04.24	3.407	653.48	666.1797	657.54	668.5156	-4.06	65.1	59.9	5.2	0.0	6.0	4.4	0.00	24.00	
02.04.24	3.281	665.23	678.1289	669.42	680.6836	-4.19	65.0	60.1	4.9	0.0	6.0	4.3	0.00	24.00	
03.04.24	3.347	664.14	677.0391	668.29	679.4961	-4.14	65.0	60.0	5.0	0.0	5.8	4.1	0.00	24.00	
04.04.24	3.528	654.27	666.9766	658.36	669.2695	-4.08	65.0	59.7	5.4	0.0	5.9	4.3	0.00	24.00	
05.04.24	3.657	646.32	658.8516	650.37	661.0625	-4.05	65.0	59.4	5.6	0.0	5.9	4.3	0.00	24.00	
06.04.24	3.674	647.85	660.4219	651.89	662.6016	-4.04	65.0	59.4	5.6	0.0	6.0	4.4	0.00	24.00	
07.04.24	3.589	649.40	661.9961	653.48	664.2656	-4.09	65.0	59.5	5.5	0.0	6.0	4.4	0.00	24.00	
08.04.24	3.440	656.76	669.4844	660.82	671.7930	-4.06	65.0	59.8	5.2	0.0	6.0	4.4	0.00	24.00	
09.04.24	2.721	548.59	559.2031	551.50	560.7461	-2.92	65.0	60.0	4.9	0.0	6.1	4.4	4.11	19.89UD	
10.04.24	3.166	662.40	675.2539	665.38	676.6133	-2.98	65.0	60.3	4.7	0.0	6.0	4.4	0.00	24.00	
11.04.24	3.190	664.57	677.4258	667.54	678.8008	-2.97	65.0	60.2	4.8	0.0	6.0	4.3	0.00	24.00	
12.04.24	3.340	663.40	676.2344	666.45	677.6133	-3.05	65.0	60.0	5.0	0.0	5.8	4.2	0.00	24.00	
13.04.24	3.337	662.43	675.2461	665.40	676.5117	-2.98	65.0	60.0	5.0	0.0	6.0	4.4	0.00	24.00	
14.04.24	3.351	662.46	675.2930	665.55	676.7031	-3.09	65.0	59.9	5.0	0.0	5.8	4.2	0.00	24.00	
15.04.24	3.442	657.89	670.6094	661.05	672.0234	-3.16	64.9	59.7	5.2	0.0	5.9	4.3	0.00	24.00	
16.04.24	3.438	654.40	667.0781	657.52	668.4375	-3.13	64.9	59.7	5.2	0.0	5.8	4.2	0.00	24.00	
17.04.24	3.400	655.40	668.0703	658.48	669.4531	-3.09	64.9	59.8	5.2	0.0	5.8	4.2	0.00	24.00	
18.04.24	3.485	652.48	665.1016	655.63	666.4688	-3.15	64.9	59.6	5.3	0.0	6.0	4.4	0.00	24.00	
Итого	106.751	19261.3	19635.1914	19371.6	19691.4336	-110.37	65.0	59.5	5.5	0.0	5.8	4.3	4.11	715.89	

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
18.04.24	24:00	464.640	67403.41	67840.06	68789.76	68981.91	2611.79
20.03.24	00:00	357.890	48142.09	48468.38	49154.57	49290.48	1895.89
Итого		106.751	19261.32	19371.69	19635.19	19691.43	715.89

*Q = 107, 364 Гкал*

Отчетный период 720.00 час. Период норм.работы 715.89 час.

Период отключения питания (U) 4.104\_час. Период функц.отказа (E) 0.000\_час.  
Период  $t_2-t_1 < \min$  (D) 0.002\_час. Период  $G < \min$  (g) 0.000\_час.  
Период  $G > \max$  (G) 0.000\_час.

Представитель «УПРАВДОМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» Представитель теплоснабжающей  
абонента «ПОДМОСКОВЬЯ» организации \_\_\_\_\_

