

Адрес ул. Ивана Болотникова д.32
 Тип теплосчетчика КМ-5-2
 Дата последующей поверки Теплосчетчика
 Номер договора
 Телефон
 Номер теплосчетчика 371959

Год. : 0.1 - 100.0м3/ч Ду = мм
 Год. : 0.1 - 100.0м3/ч Ду = мм
 ГП : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплпотребления
 с 03.10.2024 по 18.10.2024

Дата	Q	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф. ошибок	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн		Работы Тр
03.10.24	1.890	316.09	322.2109	317.65	322.8281	-1.56	64.9	58.9	5.9	0.0	2.7	1.9	13.02	10.98	D
04.10.24	3.695	664.96	677.8359	669.21	680.2188	-4.25	64.8	59.3	5.5	0.0	4.8	3.2	0.00	24.00	
05.10.24	3.581	631.80	644.0391	635.95	646.3984	-4.14	64.9	59.2	5.6	0.0	4.9	3.5	0.00	24.00	
06.10.24	3.596	629.66	641.8203	633.80	644.1328	-4.14	64.8	59.1	5.7	0.0	4.9	3.5	0.00	24.00	
07.10.24	3.314	561.54	572.3438	565.14	574.2500	-3.60	64.6	58.7	5.9	0.0	4.6	3.4	0.00	24.00	
08.10.24	3.117	497.92	507.5547	501.04	509.0703	-3.12	64.8	58.6	6.2	0.0	4.4	3.5	0.00	24.00	
09.10.24	3.228	500.63	510.1953	503.76	511.6953	-3.13	64.5	58.0	6.4	0.0	4.4	3.5	0.00	24.00	
10.10.24	3.331	505.67	515.4688	508.92	517.0547	-3.25	65.0	58.4	6.6	0.0	4.5	3.6	0.00	24.00	
11.10.24	3.433	580.53	591.7813	584.38	593.9141	-4.13	64.9	59.1	5.9	0.0	4.9	3.7	0.00	24.00	
12.10.24	3.513	612.25	624.1016	616.38	626.4844	-4.13	64.9	59.2	5.7	0.0	5.1	3.7	0.00	24.00	
13.10.24	3.674	611.32	623.1875	614.45	624.4453	-3.13	65.0	59.0	6.0	0.0	5.1	3.7	0.00	24.00	
14.10.24	3.760	603.85	615.4844	607.91	617.6563	-4.06	64.8	58.6	6.2	0.0	5.0	3.7	0.00	24.00	
15.10.24	3.744	605.77	617.4766	609.74	619.5781	-3.97	64.9	58.7	6.2	0.0	5.1	3.7	0.00	24.00	
16.10.24	3.670	591.81	603.2422	595.70	605.2813	-3.89	64.8	58.6	6.2	0.0	4.9	3.6	0.00	24.00	
17.10.24	3.734	581.57	592.7969	585.35	594.6875	-3.78	64.8	58.4	6.4	0.0	5.0	3.7	0.00	24.00	
18.10.24	3.827	625.80	637.8672	629.96	640.1016	-4.16	64.8	58.7	6.1	0.0	5.3	3.9	0.00	24.00	
Итого	55.108	9121.18	9297.4063	9179.34	9327.7969	-58.16	64.8	58.8	6.0	0.0	4.7	3.5	13.02	370.98	13.02

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
18.10.24	24:00	569.337	85336.81	85875.47	87070.23	87311.30	4384.35
03.10.24	00:00	514.229	76215.63	76696.13	77772.82	77983.51	4013.38
Итого		55.108	9121.18	9179.34	9297.41	9327.80	370.98

Отчетный период _____ 384.00_час. Период норм. работы _____ 370.98_час.

Период отключения питания (У) _____ 0.000_час. Период функц.отказа (Е) _____ 0.000_час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 13.025_час. Период G<min (G) _____ 0.000_час.

