

Управление № Подмосковья

Организация _____ Номер договора _____
 Адрес Ивановское шоссе 32 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 371959
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.1 - 100.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0.1 - 100.0 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 17.01.2025 по 17.02.2025

с 18.02.25

Дата	Тепло	Масса	Температура, °C				Время, час		Классиф. ошибок
	Q Гкал	M1 тонн	t1	t2	t1-t2	ta	Нераб. Тн	Работы Тр	
17.01.25	4.059	616.62	64.4	57.9	6.6	-60.0	0.00	24.00	
18.01.25	3.654	552.39	64.0	57.4	6.6	-60.0	2.58	21.42	UD
19.01.25	4.056	606.15	64.1	57.5	6.7	-60.0	0.57	23.43	UD
20.01.25	4.087	621.71	64.4	57.9	6.6	-60.0	0.00	24.00	
21.01.25	4.116	619.83	64.4	57.8	6.6	-60.0	0.00	24.00	
22.01.25	4.191	617.16	64.4	57.6	6.8	-60.0	0.03	23.97	D
23.01.25	4.165	619.43	64.5	57.8	6.7	-60.0	0.00	24.00	
24.01.25	4.096	620.28	64.4	57.8	6.6	-60.0	0.00	24.00	
25.01.25	4.051	622.71	64.4	57.9	6.5	-60.0	0.00	24.00	
26.01.25	3.996	623.72	64.4	58.0	6.4	-60.0	0.00	24.00	
27.01.25	3.945	628.83	64.4	58.1	6.2	-60.0	0.00	24.00	
28.01.25	3.923	630.68	64.4	58.2	6.2	-60.0	0.00	24.00	
29.01.25	3.885	633.65	64.4	58.3	6.1	-60.0	0.00	24.00	
30.01.25	3.865	638.70	64.4	58.4	6.0	-60.0	0.00	24.00	
31.01.25	3.916	630.55	64.4	58.2	6.2	-60.0	0.00	24.00	
01.02.25	3.935	632.52	64.4	58.2	6.2	-60.0	0.00	24.00	
02.02.25	3.956	631.26	64.4	58.2	6.2	-60.0	0.00	24.00	
03.02.25	4.003	637.01	64.4	58.1	6.3	-60.0	0.00	24.00	
04.02.25	4.038	634.33	64.3	58.0	6.3	-60.0	0.00	24.00	
05.02.25	4.072	631.49	64.3	57.9	6.4	-60.0	0.00	24.00	
06.02.25	4.064	632.00	64.3	57.9	6.4	-60.0	0.00	24.00	
07.02.25	4.098	627.86	64.2	57.7	6.5	-60.0	0.00	24.00	
08.02.25	4.170	625.37	64.3	57.6	6.6	-60.0	0.00	24.00	
09.02.25	4.126	628.08	64.3	57.8	6.5	-60.0	0.00	24.00	
10.02.25	4.147	626.99	64.3	57.7	6.6	-60.0	0.00	24.00	
11.02.25	4.196	625.63	64.2	57.5	6.7	-60.0	0.00	24.00	
12.02.25	4.234	623.89	64.3	57.6	6.8	-60.0	0.00	24.00	
13.02.25	4.258	617.52	64.4	57.5	6.9	-60.0	0.00	24.00	
14.02.25	4.297	614.46	64.9	57.9	7.0	-60.0	0.05	23.95	U
15.02.25	4.350	611.88	65.2	58.1	7.1	-60.0	0.00	24.00	
16.02.25	4.497	610.83	66.2	58.9	7.3	-60.0	0.00	24.00	
17.02.25	4.639	612.98	67.3	59.7	7.5	-60.0	0.00	24.00	
Итого	131.086	19906.51	64.5	58.0	6.6	-60.0	3.23	764.77	3.23

Тр=740,77ч.

127,027

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	Тр
17.02.25	24:00	196.208	29867.28	1148.77
17.01.25	00:00	65.122	9960.77	384.00
Итого		131.086	19906.51	764.77

Отчетный период 768.00 час. Период норм. работы 764.77 час.

Период отключения питания (U) 2.783 час. Период функ. отказа (E) 0.000 час.
 Период t2-t1 < min (D) 0.445 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Q = 127,581 Гкал

Представитель абонента _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____

