

Организация Управлением № 32 Номер договора _____
 Адрес М.г. Володимир., 32 Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 371959
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : 10 _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 23.12.2023 по 21.01.2024

Дата	Q	M1	V1	M2	V2	M1-M2	Температура, °C				Давление		Время, час	Нераб.	Работы	Классиф
							t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2				
Гкал					разбор		атм	атм	Tн	Tr						
23.12.23	4.000	601.52	613.2578	605.77	615.4531	-4.25	65.3	58.6	6.6	0.0	5.5	4.3	0.00	24.00		
24.12.23	4.030	598.81	610.5469	603.08	612.7344	-4.27	65.3	58.6	6.7	0.0	5.5	4.3	0.00	24.00		
25.12.23	4.080	599.93	611.6563	604.20	613.8438	-4.27	65.3	58.5	6.8	0.0	5.5	4.3	0.00	24.00		
26.12.23	4.098	599.73	611.4375	604.01	613.6250	-4.27	65.3	58.4	6.8	0.0	5.5	4.3	0.00	24.00		
27.12.23	4.106	600.00	611.7109	604.20	613.8359	-4.20	65.2	58.4	6.8	0.0	5.5	4.3	0.00	24.00		
28.12.23	4.168	597.04	608.6953	601.29	610.8203	-4.25	65.2	58.3	7.0	0.0	5.5	4.3	0.00	24.00		
29.12.23	4.140	598.27	609.9688	602.58	612.1484	-4.31	65.2	58.3	6.9	0.0	5.5	4.3	0.00	24.00		
30.12.23	4.053	601.92	613.6641	606.15	615.8125	-4.23	65.2	58.5	6.7	0.0	5.5	4.3	0.00	24.00		
31.12.23	3.944	535.95	546.2969	539.77	548.1172	-3.81	64.8	57.4	7.3	0.0	5.2	4.2	0.00	24.00		
01.01.24	4.446	582.06	594.0214	586.25	595.8881	-4.19	67.0	59.4	7.6	0.0	5.5	4.4	0.00	24.00		
02.01.24	5.793	580.61	596.1320	584.81	596.9324	-4.20	77.2	67.2	9.9	0.0	5.5	4.4	0.00	24.00		
03.01.24	6.830	580.34	599.0530	584.46	598.8359	-4.13	85.4	73.7	11.7	0.0	5.6	4.4	0.00	24.00		
04.01.24	6.978	578.91	597.8988	583.01	597.5321	-4.10	86.2	74.2	12.0	0.0	5.6	4.4	0.00	24.00		
05.01.24	6.849	574.09	592.5452	578.15	592.2595	-4.07	85.3	73.4	11.9	0.0	5.5	4.4	0.00	24.00		
06.01.24	5.752	580.68	596.0308	584.77	596.7573	-4.09	76.7	66.8	9.9	0.0	5.6	4.4	0.00	24.00		
07.01.24	6.576	580.01	597.6787	584.18	597.7664	-4.17	82.8	71.5	11.3	0.0	5.6	4.4	0.00	24.00		
08.01.24	6.640	579.21	597.1719	583.30	597.1055	-4.09	83.6	72.2	11.4	0.0	5.6	4.4	0.00	24.00		
09.01.24	4.798	580.75	593.4424	584.82	594.9268	-4.06	69.2	61.0	8.2	0.0	5.6	4.4	0.00	24.00		
10.01.24	4.465	582.17	593.9033	586.37	595.7939	-4.20	66.3	58.7	7.7	0.0	5.6	4.4	0.00	24.00		
11.01.24	4.421	583.73	595.5088	587.92	597.4067	-4.19	66.4	58.8	7.6	0.0	5.6	4.4	0.00	24.00		
12.01.24	5.405	589.21	603.7603	593.32	604.8052	-4.11	73.9	64.8	9.1	0.0	5.5	4.3	0.00	24.00		
13.01.24	6.594	620.09	639.0845	624.28	639.1787	-4.19	83.1	72.5	10.6	0.0	5.8	4.5	0.00	24.00		
14.01.24	5.779	619.19	635.9028	623.35	636.6465	-4.17	77.4	68.1	9.3	0.0	5.8	4.5	0.00	24.00		
15.01.24	4.326	626.86	639.1709	631.20	641.2949	-4.34	65.4	58.6	6.9	0.0	5.8	4.5	0.00	24.00		
16.01.24	4.216	632.83	645.1729	637.13	647.3213	-4.29	65.2	58.5	6.6	0.0	5.6	4.2	0.00	24.00		
17.01.24	4.719	599.68	612.5479	603.78	614.1318	-4.10	68.5	60.7	7.8	0.0	5.3	4.0	0.00	24.00		
18.01.24	4.931	599.42	612.9629	603.58	614.4453	-4.17	70.4	62.2	8.2	0.0	5.2	3.9	0.00	24.00		
19.01.24	4.225	577.94	589.2178	582.00	591.1279	-4.07	65.2	57.9	7.3	0.0	5.2	4.0	0.00	24.00		
20.01.24	4.328	606.47	618.3047	610.77	620.3936	-4.29	65.2	58.1	7.1	0.0	5.5	4.2	0.00	24.00		
21.01.24	4.617	606.30	618.9248	610.53	620.7334	-4.23	67.5	59.9	7.6	0.0	5.5	4.2	0.00	24.00		
Итого	149.307	17793.7	18205.6699	17919.0	18247.6738	-125.29	71.1	62.7	8.4	0.0	5.5	4.3	0.00	720.00	0.00	

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
21.01.24	24:00	112.688	12460.55	12547.98	12768.44	12791.28	504.00
01.01.24	00:00	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.12.23	24:00	807.970	119844.59	120673.23	122234.80	122647.50	4819.70
23.12.23	00:00	771.350	114511.41	115302.19	116797.57	117191.11	4603.70
Итого		149.307	17793.73	17919.02	18205.67	18247.67	720.00

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 720.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.
 Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

