

Организация ИВЧ / ИУЧМО Славск Номер договора _____
 Адрес Ивана Болотникова д.32 ЦО _____ Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 371959
 Дата последней поверки теплосчетчика _____

Год.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
 Собр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
 Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения
 с 18.02.2025 по 17.03.2025

Дата	Q Ткал	M1	V1	M2	V2	Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок	
						M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	Р1 атм	Р2 атм	Нераб. Тн		Работы Тр
18.02.25	4.386	615.24	627.3828	618.65	628.5332	-3.41	65.6	58.5	7.1	0.0	5.4	4.1	0.00	24.00	
19.02.25	4.194	617.73	629.4238	621.20	630.7676	-3.47	64.2	57.4	6.8	0.0	5.4	4.1	0.00	24.00	
20.02.25	4.324	612.23	624.1387	615.64	625.3379	-3.42	65.1	58.0	7.0	0.0	5.4	4.1	0.00	24.00	
21.02.25	4.234	616.92	628.6133	620.28	629.8320	-3.36	64.2	57.3	6.8	0.0	5.2	3.9	0.00	24.00	
22.02.25	4.221	618.13	629.8594	621.55	631.1406	-3.42	64.2	57.4	6.8	0.0	5.4	4.1	0.00	24.00	
23.02.25	4.376	613.46	625.5977	617.06	626.9570	-3.61	65.7	58.6	7.1	0.0	5.4	4.1	0.00	24.00	
24.02.25	4.329	614.53	626.6211	618.12	627.9688	-3.59	65.5	58.4	7.0	0.0	5.4	4.1	0.00	24.00	
25.02.25	4.312	616.44	628.5703	620.01	629.9141	-3.57	65.5	58.5	7.0	0.0	5.4	4.1	0.00	24.00	
26.02.25	4.170	614.55	626.2344	618.03	627.6094	-3.48	64.3	57.6	6.8	0.0	5.4	4.1	0.00	24.00	
27.02.25	4.035	542.35	552.8086	545.40	553.7852	-3.05	64.7	57.3	7.4	0.0	5.1	4.0	0.54	23.46	D
28.02.25	4.181	597.88	609.4102	601.23	610.6406	-3.35	64.8	57.9	7.0	0.0	5.3	4.0	0.00	24.00	
01.03.25	4.113	631.07	643.0898	634.70	644.6523	-3.63	64.3	57.8	6.5	0.0	5.5	4.1	0.00	24.00	
02.03.25	4.059	632.54	644.5898	636.17	646.1641	-3.63	64.4	58.0	6.4	0.0	5.5	4.1	0.00	24.00	
03.03.25	4.016	633.66	645.7148	637.29	647.3242	-3.63	64.3	58.0	6.3	0.0	5.5	4.1	0.00	24.00	
04.03.25	3.997	633.89	645.9531	637.52	647.5625	-3.63	64.3	58.1	6.3	0.0	5.5	4.1	0.00	24.00	
05.03.25	4.033	634.02	646.0898	637.61	647.6367	-3.59	64.3	58.0	6.3	0.0	5.5	4.1	0.00	24.00	
06.03.25	3.946	642.58	654.7969	646.22	656.4570	-3.64	64.3	58.2	6.1	0.0	5.6	4.1	0.00	24.00	
07.03.25	3.838	648.22	660.5625	651.87	662.2773	-3.65	64.3	58.4	5.9	0.0	5.6	4.1	0.00	24.00	
08.03.25	3.815	642.39	654.6172	645.98	656.2773	-3.59	64.3	58.4	5.9	0.0	5.6	4.1	0.00	24.00	
09.03.25	3.796	644.34	656.6055	648.04	658.3867	-3.70	64.3	58.5	5.9	0.0	5.6	4.1	0.00	24.00	
10.03.25	3.744	644.72	656.9805	648.44	658.8203	-3.72	64.3	58.5	5.8	0.0	5.6	4.1	0.00	24.00	
11.03.25	3.678	646.29	658.5859	650.02	660.4453	-3.73	64.3	58.7	5.7	0.0	5.6	4.1	0.00	24.00	
12.03.25	3.658	648.89	661.2383	652.57	663.0586	-3.67	64.3	58.7	5.6	0.0	5.6	4.1	0.00	24.00	
13.03.25	3.691	650.44	662.7969	654.20	664.7148	-3.76	64.3	58.7	5.6	0.0	5.6	4.1	0.00	24.00	
14.03.25	3.534	647.57	659.8711	651.21	661.7266	-3.65	64.3	58.9	5.4	0.0	5.6	4.1	0.00	24.00	
15.03.25	3.700	635.60	647.6758	639.20	649.3945	-3.60	64.3	58.5	5.8	0.0	5.6	4.1	0.00	24.00	

16.03.25	3.847	631.32	643.3047	634.98	645.0195	-3.66	64.3	58.2	6.1	0.0	5.6	4.1	0.00	24.00
17.03.25	3.956	632.04	644.0547	635.68	645.7031	-3.64	64.3	58.0	6.2	0.0	5.5	4.1	0.00	24.00
Итого	112.184	17559.0	17895.1875	17658.8	17938.1074	-99.82	64.5	58.2	6.4	0.0	5.5	4.1	0.54	671.46
														0.54

Показания интеграторов КМ-5



9568%

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
17.03.25	24:00	308.392	47426.33	47698.99	48333.83	48449.99	1820.23
18.02.25	00:00	196.208	29867.28	30040.12	30438.64	30511.88	1148.77
Итого		112.184	17559.05	17658.87	17895.19	17938.11	671.46

Отчетный период _____ 672.00 час. Период норм. работы _____ 671.46 час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000 час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000 час.
 Период t2-t1 < min (D) _____ 0.537 час. Период S<min (G) _____ 0.000 час.
 Период S>max (G) _____ 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



Q = 112, 274/Ваш