

К. 2-1,
ГВС С 01.06 по 15.06.24
20.06.23 14:44

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ГВС

за период с 18.05.2023 по 18.06.2023

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Советская 103 гвс
 Теплосчетчик МКТС: № 013448-2 Версия МКТС: 2.54
 Формула расчета тепла: Q = M1(h1-hx)-M2(h2-hx)

Дата/ Время	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	V1-V2		M1 [тонн]	M2 [тонн]	M1-M2		T1 [°C]	T2 [°C]	Tхв [°C]	P1 [атм]	P2 [атм]	Тнар [час]	Отказы
				Подмес	Разбор			Подмес	Разбор							
18.05.23	1.633	188.031	171.438	0.000	16.594	184.656	168.750	0.000	15.906	62.9	58.4	8.0	7.1	6.7	24.00	
19.05.23	1.467	185.281	172.500	0.000	12.781	181.844	169.688	0.000	12.152	63.9	59.3	8.0	7.1	6.8	24.00	
20.05.23	1.379	183.625	172.656	0.000	10.969	180.290	169.966	0.000	10.328	63.7	59.0	8.0	7.1	6.8	24.00	
21.05.23	1.513	185.750	172.313	0.000	13.438	182.281	169.531	0.000	12.762	63.9	59.2	8.0	7.1	6.7	24.00	
22.05.23	1.456	184.781	172.031	0.000	12.750	181.438	169.344	0.000	12.098	63.1	58.3	8.0	7.1	6.7	24.00	
23.05.23	1.540	186.344	171.906	0.000	14.438	183.000	169.219	0.000	13.773	63.1	58.5	8.0	7.1	6.7	24.00	
24.05.23	1.446	184.250	172.063	0.000	12.188	180.875	169.281	0.000	11.594	64.0	59.3	8.0	7.1	6.7	24.00	
25.05.23	1.422	184.500	172.375	0.000	12.125	181.125	169.625	0.000	11.492	63.5	58.9	8.0	7.1	6.7	24.00	
26.05.23	1.554	186.688	171.750	0.000	14.938	183.281	169.031	0.000	14.266	63.3	58.7	8.0	7.1	6.7	24.00	
27.05.23	1.342	183.313	172.813	0.000	10.500	179.875	170.031	0.000	9.852	64.0	59.4	8.0	7.2	6.8	24.00	
28.05.23	1.487	185.688	172.250	0.000	13.438	182.344	169.509	0.000	12.809	63.3	58.7	8.0	7.1	6.7	24.00	
29.05.23	1.449	185.063	172.344	0.000	12.719	181.719	169.625	0.000	12.094	63.2	58.6	8.0	7.1	6.7	24.00	
30.05.23	1.448	185.125	172.344	0.000	12.781	181.719	169.625	0.000	12.133	63.4	58.8	8.0	7.1	6.7	24.00	
31.05.23	1.665	188.125	171.500	0.000	16.625	184.688	168.750	0.000	15.902	63.5	58.8	8.0	7.0	6.6	24.00	
01.06.23	0.469	61.813	57.969	0.000	3.844	60.656	57.031	0.000	3.633	64.5	59.8	8.0	3.1	3.0	23.02	De
02.06.23	0.029	1.563	0.031	0.000	1.531	1.563	0.031	0.000	1.543	26.7	33.4	8.0	0.9	1.0	23.32	De
03.06.23	0.020	1.563	0.031	0.000	1.531	1.531	0.031	0.000	1.504	21.3	29.6	8.0	0.8	1.0	23.07	De
04.06.23	0.015	1.313	0.031	0.000	1.281	1.313	0.031	0.000	1.277	19.3	24.7	8.0	0.8	1.0	22.67	De
05.06.23	0.008	0.813	0.031	0.000	0.781	0.844	0.031	-0.000	0.805	18.3	21.3	8.0	0.8	1.0	21.51	De
06.06.23	0.007	0.750	0.031	0.000	0.719	0.719	0.031	-0.000	0.676	17.4	21.7	8.0	0.8	0.9	22.38	De
07.06.23	0.008	0.875	0.031	0.000	0.844	0.875	0.031	0.000	0.848	18.0	22.2	8.0	0.8	0.9	22.41	De
08.06.23	0.011	1.000	0.031	0.000	0.969	1.031	0.063	-0.000	1.000	18.6	23.1	8.0	0.7	0.9	22.10	De
09.06.23	0.010	1.063	0.063	0.000	1.000	1.031	0.031	0.000	1.004	18.2	21.5	8.0	0.7	0.9	22.52	De
10.06.23	0.009	0.875	0.031	0.000	0.844	0.906	0.031	0.000	0.840	18.0	19.6	8.0	0.7	0.9	21.97	De
11.06.23	0.006	0.688	0.031	0.000	0.656	0.656	0.031	0.000	0.652	17.5	19.6	8.0	0.7	0.9	22.55	De
12.06.23	0.007	0.875	0.031	0.000	0.844	0.875	0.031	0.000	0.836	17.1	18.5	8.0	0.7	0.9	22.13	De
13.06.23	0.008	0.875	0.031	0.000	0.844	0.844	0.031	0.000	0.824	17.0	18.2	8.0	0.7	0.8	22.46	De
14.06.23	0.009	1.063	0.031	0.000	1.031	1.063	0.031	0.000	1.023	17.0	20.4	8.0	0.7	0.9	22.63	De
15.06.23	0.393	39.813	31.969	0.000	7.844	39.406	31.656	0.000	7.734	47.7	45.0	8.0	1.7	1.7	22.01	De
16.06.23	1.690	193.438	178.188	0.000	15.250	189.656	175.219	0.000	14.473	65.4	60.5	8.0	7.1	6.7	24.00	
17.06.23	1.463	186.500	173.031	0.000	11.469	182.844	171.969	0.000	10.816	66.4	61.5	8.0	7.2	6.8	24.00	
18.06.23	1.488	183.125	170.813	0.000	12.313	179.531	167.906	0.000	11.645	65.5	61.1	8.0	7.2	6.8	24.00	
Итого:	26.453	3274.563	3024.688	0.000	249.875	3214.438	2976.125	-0.000	238.293	63.5	59.1	8.0	4.2	4.1	744.75	De

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Нарастающим итогом на:	Q [Гкал]	V1 [куб.м]	V2 [куб.м]	M1 [тонн]	M2 [тонн]	Тнар [час]
18.06.23 24:00	4348.995	526377.88	484364.47	516644.28	476515.03	67397.30
17.05.23 24:00	4322.542	523103.31	481339.78	513429.84	473538.91	66652.54
Итого:	26.453	3274.56	3024.69	3214.44	2976.13	744.75

Отчетный период: 768.00 ч

Время работы: 744.75 ч

Суммарное время отказа: 23.25 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00
 Сбой эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Диап. Cv (МС) Диап. t (Дт) д/п/п/п (Дт)

Представитель
потребителя: _____

Представитель
поставщика: _____

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36

*V = 249,875 м³
Q_{ГВС} = 15,592 Гкал*

