

# ООО "Управдом Юг Подмосковья"

Жил дом №38 по ул. Ленина

20.03.2024

## Потребление холодной воды

	пред	текущ.	разн.		
общий	89281	89815	534	куб М	№ 2415
теплообменник	28663	28818	155	куб М	№ 2567
ХВС на дом			379	куб М	

## Расчёт потребления тепловой энергии на полотенцесушители и нагрев воды

март 2024

Ленина-38

среднее часовое потребление тепловой энергии во время отсутствия разбора воды (гКал/ч)	0,014
учётная наработка прибора (час.)	744
расход тепла на систему циркуляции (полотенцесушители) (гКал)	10,416
расход тепла на нагрев воды (гКал)	10,324
суммарный расход по приборам (гКал)	20,74

Главный инженер

А.И. Ромашко

