

# ООО "Управдом Юг Подмосковья"

Жил дом №38 по ул. Ленина

19.04.2024

## Потребление холодной воды

	пред	текущ.	разн.		
общий	89815	90337	522	куб М	№ 2415
теплообменник	28818	28983	165	куб М	№ 2567
ХВС на дом			357	куб М	

## Расчёт потребления тепловой энергии на полотенцесушители и нагрев воды

март 2024

Ленина-38

среднее часовое потребление тепловой энергии во время отсутствия разбора воды (гКал/ч)	0,014
учётная наработка прибора (час.)	719
расход тепла на систему циркуляции (полотенцесушители) (гКал)	10,066
расход тепла на нагрев воды (гКал)	10,324
суммарный расход по приборам (гКал)	20,39

Главный инженер

А.И. Ромашко

