

ООО "Управдом Юг Подмосковья"

Жил дом №38 по ул. Ленина

19.09.2024

Потребление холодной воды

	пред	текущ.	разн.		
общий	94555	95010	455	куб М	№ 2415
теплообменник	31969	32096	127	куб М	№ 2567
ХВС на дом			328	куб М	

Расчёт потребления тепловой энергии на полотенцесушители и нагрев воды

сентябрь 2024

Ленина-38

среднее часовое потребление тепловой энергии во время отсутствия разбора воды (гКал/ч)	0,014
учётная наработка прибора (час.)	720
расход тепла на систему циркуляции (полотенцесушители) (гКал)	10,08
расход тепла на нагрев воды (гКал)	17,361
суммарный расход по приборам (гКал)	27,441

Главный инженер

А.И. Ромашко

