

ООО "Управдом Юг Подмосковья"

Жил дом №38 по ул. Ленина

19.11.2024

Потребление холодной воды

	пред	текущ.	разн.		
общий	95498	95995	497	куб М	№ 2415
теплообменник	32244	32397	153	куб М	№ 2567
ХВС на дом			344	куб М	

Расчёт потребления тепловой энергии на полотенцесушители и нагрев воды

ноябрь 2024

Ленина-38

среднее часовое потребление тепловой энергии во время отсутствия разбора воды (гКал/ч)	0,014
учётная наработка прибора (час.)	720
расход тепла на систему циркуляции (полотенцесушители) (гКал)	10,08
расход тепла на нагрев воды (гКал)	21,162
суммарный расход по приборам (гКал)	31,242

Главный инженер

А.И. Ромашко

