

ООО "Управдом Юг Подмосковья"

Жил дом №38 по ул. Ленина

13.12.2024

Потребление холодной воды

	пред	текущ.	разн.		
общий	95995	96387	392	куб М	№ 2415
теплообменник	32397	32505	108	куб М	№ 2567
ХВС на дом			284	куб М	

Расчёт потребления тепловой энергии на полотенцесушители и нагрев воды декабрь 2024 Ленина-38

среднее часовое потребление тепловой энергии во время отсутствия разбора воды (гКал/ч)	0,014
учётная наработка прибора (час.)	576
расход тепла на систему циркуляции (полотенцесушители) (гКал)	8,064
расход тепла на нагрев воды (гКал)	18,399
суммарный расход по приборам (гКал)	26,463

Главный инженер

А.И. Ромашко

